



DETAIL ZAPOJENIA
PANELOVÝCH VYKUROVACÍCH TELES M 1:10



LEGENDA

LEGENDA	
1	TERMOSTATICKÁ HLAVICA OVLÁDANIA
2	DOSKOVÉ VYKUROVACIE TELESO SO SPODNÝM NÁPOJENÍM - VENTIL KOMPAKT
3	PRIPOJOVACIA ROHOVÁ REGULAČNÁ ARMATÚRA PRE DVOJTRUBKOVÝ SYSTÉM DN15
4	VARIABILNÁ ROZETA NA PREKRYTIE VÝÚSTENIA PRÍPOJOK
5	DRŽIAK VYKUROVACIEHO TELESÁ
6	DIŠTAŇNÁ VLOŽKA
7	IZOLAČIA VYKUROVACIEHO POTRUBIA - OCHRANNÁ TRUBKA
8	TEPLOVODNÉ VYKUROVACIE POTRUBIE Z PLASTOLINIŤOVÝCH RÚR - Ø16x2,0iz
9	PODLAHA
10	PRIPOJOVACIA GARNTÚRA (KOLENO) K VYKUROVACÍM TELESÁM
11	ODVZDUŠNENIE VYKUROVACIEHO TELESÁ
12	ZÁTKA



POZNÁMKY

TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE.

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

VYKUROVANIE

H.I.P. : Ing.arch. Jozef MELIŠEK		Ing. BÁLINT LANGZ	
Zodpovedaný projektant: Ing.arch. Jozef MELIŠEK		PROJEKTANT	
Projektant UK : Ing. Bálint LANGZ		TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV	
Investor : OBEC JELKA, Mierová 995/17, 925 23 Jelka		TEL. : 09 1 5 042 546	
Názov stavby : KOMUNITNÉ CENTRUM JELKA		E-MAIL : LANGZBALINT@GMAIL.COM	
Objekt : NOVOSTAVBA		Dátum : 03/2019	
Miesto stavby : 925 23 JELKA, KAT. ÚZ. JELKA, P.Č. 1174/38, 1174/41		Stupeň : P.S.P.	
Obsah : DETAIL PANELOVÉHO RADIÁTORA		Zák. č. : 2019/08	
		Formát : 2x44	
		Číslo výkresu : Merka	
		UK03	
		1:10	