

TABUĽKA VONKAJŠÍCH VPLYVOV

K PROTOKOLU URČENIA VONKAJŠÍCH VPLYVOV č. 19/03/04

vypracovaná podľa STN 33 2000-5-51 :2010

STAVBA: KOMUNITNÉ CENTRUM JELKA
 INVESTOR: OBEC JELKA, MIEROVÁ 995/17 , 925 23 JELKA
 Miesto stavby: 925 23 JELKA, KAT. ÚZ. JELKA, P.Č. 1174/38, 1174/41
 DÁTUM: 03.2019

| KÓD VONKAJŠÍ VPLYV | PRIESTOR označenie miestnosti/druh priestoru | | | | |
|---|---|-----------------|---------------|----------------------|--------|
| | Kúpeľne, techn. m. | Denná miestnosť | Mimo objektu | Ostatné soc. miestn. | Chodba |
| | I. | II. | III. | IV. | V. |
| AA - TEPLOTA OKOLIA | AA5 | AA5 | AA8 | AA5 | AA4 |
| AB - ATMOSFERICKÉ PODMIENKY | AB5 | AB5 | AB8 | AB5 | AB4 |
| AC - NADMORSKÁ VÝŠKA | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 |
| AD - VÝSKYT VODY | AD1,AD2 | AD1 | AD1-AD3(dážď) | AD1 | AD1 |
| AE -VÝSKYT CUDDZÍCH PEVNÝCH TELIES | AE1 | AE1 | AE4 | AE1 | AE1 |
| AF - VÝSKYT KOROZÍVNYCH ALEBO ZNEČISŤUJÚCICH LÁTKO | AF1 | AF1 | AF2 | AF1 | AF1 |
| AG - MECHANICKÉ NAMÁHANIE-NÁRAZY | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 |
| AH - MECHANICKÉ NAMÁHANIE-VIBRÁCIE | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 |
| AK - VÝSKYT RASTLÍN ALEBO PLESNÍ | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 |
| AL - VÝSKYT ŽIVOČÍCHOV | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 |
| AM- ELEKTROMAG.,ELEKTROSTAT. ALEBO IONIZUJÚCE POSOBNIE | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 | AM-9-1 |
| AN- SLNEČNÉ ŽIARENIE | AN2 | AN2 | AN3 | AN2 | AN2 |
| AP - SEIZMICKÉ ÚČINKY | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 |
| AQ- BÚRKOVÁ ČINNOSŤ | AQ1 | AQ1 | AQ3 | AQ1 | AQ1 |
| AR - POHYB VZDUCHU | AR1 | AR1 | - | AR1 | AR1 |
| AS - VIETOR | - | - | AS2 | - | - |
| AT - SNEHOVÁ POKRÝVKA | - | - | AT2 | - | - |
| AU - NÁMRAZA | - | - | AU2 | - | - |
| BA - SCHOPNOSŤ OSO | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 | BA1 |
| BB - ODPOR TELA | | BB2 | BB2+BB3 | BB2 | BB2 |
| BC - KONTAKT OSO | BC2 | BC2 | BC2 | BC2 | BC2 |
| BD - PODMIENKY ÚNIKU V PRÍPADE NEBEZPEČ: | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 |
| BE - POVAHA SPRACOV. A SKLADOV. LÁTKO | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 |
| CA - STAVEB. MATERIÁLY | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 | CA1 |
| CB - KONŠTRUK. BUDOVY | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 |

BNV - BEZ NEBEZPEČENSTVA VÝBUCHU