



Jeżewo, dnia 12.03.2021

Zn.spr.: ZG.270.2.1.2021

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) p.n. : „Modernizacja drogi pożarowej nr 24 w Nadleśnictwie Dąbrowa”

Nadleśnictwo Dąbrowa zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w dniu 11.03.2021 r., przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:

1. Proszę o sprecyzowanie jaki materiał należy użyć na nawierzchnię drogi do podbudowy zasadniczej:

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie naturalne o frakcji 0-63 mm tak jak zapisano w projekcie budowlanym i w przekrojach czy tłuczeń kamienny łamany sortowany o frakcji 31,5-63 mm zamieszczony w przedmiarze i kosztorysie ślepym ?

Odpowiedź:

Materiał, który należy użyć do podbudowy zasadniczej na nawierzchnię drogi to **kruszywo łamane, stabilizowane mechanicznie, naturalne, o frakcji 0-63 mm** – tak jak zapisano w projekcie budowlanym.

Z poważaniem
Karol PAWLICKI
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi: Kamil ZASADOWSKI, tel.: 52 331 87 13 *334, e-mail: kamil.zasadowski@torun.lasy.gov.pl