



Jeżewo, dnia 18.03.2021

Zn.spr.: ZG.270.2.1.2021

## ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji art. 275 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) p. n.: „Modernizacja drogi pożarowej nr 24 w Nadleśnictwie Dąbrowa”

Nadleśnictwo Dąbrowa zgodnie z art. 284 ust. 1,2 oraz art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w dniu 16.03.2021, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni tłuczniowej z kruszywa pochodzącego ze skał osadowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie dopuszcza** wykonania nawierzchni tłuczniowej z kruszywa pochodzącego ze skał osadowych.

2. W SST dot. Podbudowy z kruszyw oraz nawierzchni tłuczniowej przywołana jest wycofana norma (PN-S 96023), czy do ww. warstw można stosować kruszywo wg. aktualnych norm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza stosowanie kruszyw wg. aktualnych norm pod warunkiem zachowania wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej m.in. w kwestii zakazu wykonania nawierzchni tłuczniowej z kruszywa pochodzącego ze skał osadowych.

Z poważaniem  
Karol PAWLICKI  
Nadleśniczy

/podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi: Kamil ZASADOWSKI, tel.: 52 331 87 13 \*334, e-mail: kamil.zasadowski@torun.lasy.gov.pl