


Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

<p>Ing. Simona PisklÁková Výstaviště 1(budova zámečku),Brno tel.: +420 602 536 980 E-mail: medsi@centrum.cz</p>	
Zodpovědný projektant	Ing. Simona PisklÁková
Vypracoval	Ing. Simona PisklÁková
Kontroloval	Ing. Simona PisklÁková

 <p>AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz</p>	
Vedoucí projektu	Ing. Tomáš Adamec
Vedoucí dílčího projektu	
Investor	Město Šternberk
Objednatel	Město Šternberk

Formát	3×A4	Měřítko	Stupeň	DPS	Datum	12/2020	Zakázkové číslo	1539019-72
--------	------	---------	--------	-----	-------	---------	-----------------	------------

<p>Projekt</p> <p>INTENZIFIKACE ČOV ŠTERNBERK</p> <p>D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení</p> <p>D.1 - Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu</p> <p>D.1.1 - SO 01 DMYCHÁRNA S ELEKTROROZVODNOU</p> <p style="text-align: right;">Souprava</p>		
Příloha	Číslo přílohy	Revize
SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ-VZDUCHOTECHNIKA	D.1.1.103	0

...

Číslo položky	Pozice	Název položky, Popis položky	Měrná jednotka	Množství
DMÝCHÁRNA				
101	1.10	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 800 x 500 Se sítím proti hmyzu prov.pozink.,nátěr dle fasády	Kus	1,00
102	1.11	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 630 x 500 Se sítím proti hmyzu prov.pozink.,nátěr dle fasády	Kus	1,00
103	1.12	OCHRANNÁ MŘÍŽKA NA POTRUBÍ 800 x 500	Kus	1,00
104	1.13	OCHRANNÁ MŘÍŽKA NA POTRUBÍ 630 x 500	Kus	1,00
105	1.15	TLUMIČ HLUKU KULISOVÝ 800 x 500 L= 1000 Provedení s náběhem, 4ks-tl.100mm, předizolované potrubí tl.30mm	Kus	1,00
106	1.16	TLUMIČ HLUKU BUŇKOVÝ 630 x 500 L= 1000 Provedení s náběhem, 4ks-tl.100mm, předizolované potrubí tl.30mm	Kus	1,00
107	1.20	REGULAČNÍ KLAPKA 630 x 500 s pružinou Ovl.servo 230V – dodá VZT, napojí SI	Kus	1,00
108	1.21	REGULAČNÍ KLAPKA 800 x 500 s pružinou Ovl.servo 230V – dodá VZT, napojí SI	Kus	1,00
109	1A.1	ČTYŘHRANNÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR, EC motor Vo = 1810m ³ /h;pz = 200 Pa; Nm = 0,29kW; 230V; IP55) tepelná ochrana motoru proti přetížení, kuličková ložiska, zabudovaný potenciometr 0-10V, termostat dodá elektro Vzt-Zprovoznění, zaregulování	Kus	1,00
110	1A.2	PRUŽNÁ MANŽETA 600 x 350	Kus	2,00
111	1A.10	PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE 600 x 350 prov.pozink.,nátěr dle fasády	Kus	1,00
112	1A.11	SACÍ MŘÍŽKA 600 x 350	Kus	1,00
113	1A.20	REGULAČNÍ KLAPKA 600 x 350 s pružinou Ovl.servo 230V – dodá VZT, napojí SI	Kus	1,00
114	1A.15	TLUMIČ HLUKU KULISOVÝ 600 x 350 L= 1000, Provedení s náběhem, 3kulisy – tl.100mm, předizolované potrubí tl.30mm	Kus	1,00

Číslo položky	Pozice	Název položky, Popis položky	Měrná jednotka	Množství
115	1A.70, 1.70	ROVNÉ POTRUBÍ A TVAROVKY, čtyřhranného průřezu z předizolovaného panelu. Nezávisle na velikosti průřezu interiérní panel 30 mm šířky, 80/80 mikronů s hliníkovým povrchem - hladký/vzorkovaný. Hustota izolační pěny 45kg/m ³ , třída vzduchotěsnosti „C“. Dodaný s doplňky, sestavený na komplet. Statický tlak systému 1500 Pa.	M2	17
116	1A.85	SPOJOVACÍ MATERIÁL šrouby, matice, podložky	kg	11,00
117	1A.86	SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR celkem	kg	25,00