


Poznámka:

- Podrobné riešenie základov je riešené v časti "Statika".
- Výkopové práce prevádzkať strojne, dokopávky ručne.
- Hĺbka osadenia základovej špáry - do nezamrznej hĺbky od úpraveného terénu.
- Základovú špáru je potrebné chrániť pred premrznutím.
- Pod základovú špáru previesť zhutnený štrkopieskový násyp hr. 100mm.
- Vo výkrese sú vyznačené trasy hlavných vetiev ležatej splaškovej kanalizácie. Pred betonážou je potrebné na uvedených trasách osadiť kastlíky 250/250mm s výškovým umiestnením v závislosti na sklone kanalizácie.
- Pri betónáži základov z prostého betónu použiť betón C12/15 .
- Pri betónáži železobetónových pätiiek a pásov použiť betón C16/20. Výstuž: prútvou oceľou R 10 505 a sieťovinou KY 14 8/8-150/150

Vypracoval: Ing. Peter RÁKOŠ		Zodp. projektant: Ing. Peter RÁKOŠ		Hlavný projektant: Ing. Peter RÁKOŠ			
Stupeň:		Projekt pre stavebné povolenie					
Investor:		Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar					
Názov projektu: KOMPOSTÁREŇ DOLNÝ BAR							
Stavba/prevádzkový súbor: SO 07 - Kontajnery pre sociálne zázemie, šatne a vrátnica				Časť: Stavebná časť		Číslo zákazky: 2020 29	
						Formát: A3	
Názov výkresu:				Pôdorys základov - sociálne zázemie a šatne			
						Dátum: 11.2020	
						Mierka: 1:50	
						Príloha: 01	

AUTORSKÁ OCHRANA:

AKÉKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRÍPUSTNÉ. Táto dokumentácia môže byť použitá na realizáciu jedinej stavby!

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA ZÁKONA Č. 618/2003 Z.Z. §24, ODSŤ. (3)