

LEGENDA ZARIAĐOVACÍCH PREDMETOV

U2 6 KS	1./ UMÝVADLO KERAMICKÉ š.550mm 2./ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA UMÝVADLOVÁ DN40 3./ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA STOJANKOVÁ 4./ ROHOVÝ VENTIL DN 15 – 2ks 5./ PRIPOJOVACIE FLEXI HADIČKY DL.400mm – 2ks
U1 1 KUS	1./ ZDRAVOTNÉ UMÝVADLO KERAMICKÉ š.640mm NAPR.LYRA MIO (JIKÁ) 2./ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA PRE ZDRAVOTNÉ UMÝVADLO DN40, CHRÓM 3./ UMÝVADLOVÁ BATÉRIA, ZDRAVOTNÁ 4./ MADLO KRAKORCOVÉ PEVNÉ PRE ZDRAVOT.UMÝVADLO,CHRÓM550mm–1ks 5./ MADLO SKLOPNÉ PRE ZDRAVOTNÉ UMÝVADLO,CHRÓM 550mm–1ks 6./ ROHOVÝ VENTIL DN 15 – 2ks 7./ PRIPOJOVACIE FLEXI HADIČKY DL.400mm – 2ks
WC2 2 KS	1./ WC MISA ZÁVESNÁ S HLBOKÝM SPLACHOVANÍM 2./ INŠTALAČNÝ PRVOK NAPR. DUOFIX GEBERIT PRE ZÁVESNÉ WC 3./ ANTIBAKTERIÁLNE SEDÁTKO 4./ OVLÁDACIE TLAČIDLO PRE DVOJITÉ SPLACHOVANIE, CHRÓM
WC1 1 KUS	1./ ZDRAVOTNÁ WC MISA S HLBOKÝM SPLACHOVANÍM, SPODNÝ ODPAD 2./ MADLO KRAKORCOVÉ SKLOPNÉ K WC, 850mm – 1ks 3./ MADLO 90°, 500x500mm – 1ks 4./ ANTIBAKTERIÁLNE SEDÁTKO
VL 1 KUS	1./ VÝLEVKA NÁSTENNÁ PLASTOVÁ, S MRIŽKOU 2./ DREZOVÁ BATÉRIA NÁSTENÁ PÁKOVÁ S DLHÝM VÝTOKOM 3./ DREZOVÁ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA DN50
SP 2 KS	1./ SPRCHOVÁ VANIČKA MULTI ABS 80x80 CM AKRYLÁT ABSNEW80Q 2./ ZÁPACHOVÁ UZÁVIERKA SPRCHOVÁ NÍZKA 3./ SPRCHOVÁ BATÉRIA NÁSTENNÁ PÁKOVÁ 4./ SPRCHOVÝ KÚT 80x80x185 CM MULTI BASIC CHRÓM LESKLÝ SIKOMUQ90CRT, VÝPLŇ Z ČÍREHO SKLA–BEZPEČNOSTNÉ 4 MM.
HN 1 KS	1./ HADICOVÝ NAVIJAČ SO SKRIŇOU, S TVAROVO STÁLOU HADICOU S MENOVITOU SVETLOSŤOU 25mm, DLŽKA HADICE 30m, Q=59 l/min, 0,2 MPa, HUBICA 10mm (STN 92 0400)
VP 2 KS	1./ PODLAHOVÝ VPUST Z PP TYP NAPR. HL300 DN50 SO VZTLAKOVÝM UZÁVEROM, Q=0,5 L/S

LEGENDA POTRUBÍ

- STUDENÁ PITNÁ VODA – OCEĽOVÉ POZINKOVANÉ (POTRUBIE JE ZÁROVEŇ POŽIARNA VODA) (PRIPOJOVACIE POTRUBIE V STENE NAPR. GEBERIT MEPLA)
- TEPLÁ VODA – PE TROJVRST. POTRUBIE (NAPR. GEBERIT MEPLA)
- CIRKULÁCIA TEPLEJ VODY – PE TROJVRST. POTRUBIE (NAPR. GEBERIT MEPLA)
- POŽIARNY VODOVOD, prívod k HZ – OCEĽOVÉ POZINK. POTRUBIE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA – PVC POTRUBIE

1-7 ODPADOVÉ POTRUBIE SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE

LEGENDA EXISTUJÚCICH POTRUBÍ

- STUDENÁ VODA
- OHRIATA PITNÁ VODA (OPV)
- CIRKULÁCIA OPV
- SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA – PVC POTRUBIE

VZDIALENOSTI PODPÔR PRE IZOLOVANÉ OCEĽOVÉ POTRUBIE, SKLON 0,3 %

DN 15	1500 MM
DN 20	1650 MM
DN 25	1900 MM
DN 32	2100 MM
DN 40	2200 MM

DN 50	500 MM	DN 125	1250 MM
DN 70	800 MM	DN 150	1600 MM
DN 100	1100 MM		

VZDIALENOSTI PODPÔR PRE PPR POTRUBIE

DN 15	1500 MM	DN 32	2000 MM
DN 20	1500 MM	DN 40	2500 MM
DN 25	2000 MM	DN 50	2500 MM

VZDIALENOSTI PODPÔR PRE IZOLOVANÉ PE POTRUBIE MEPLA, SKLON 0,3 %

DN 15	750 MM	DN 32	1000 MM
DN 20	800 MM	DN 40	1100 MM
DN 25	850 MM	DN 50	1250 MM

POZNÁMKA

SKUTOČNÉ VZDIALENOSTI PODPÔR DODRŽAŤ PODĽA VYBRATÉHO VÝROBCU–DODÁVATEĽA POTRUBÍ.

AUTOR PROJEKTU :	Ing. arch. Ján KATUŠČÁK	Ing. Soňa LENGYELOVÁ
ZODP. PROJEKT. PROFESIE:	Ing. Soňa LENGYELOVÁ	autorizovaný stav. inžinier - Technické, technologické a energet.vybavenie budov
VYPRACOVAL :	Ing. Soňa LENGYELOVÁ	0678 * 14 IČO: 51 458 241
INVESTOR :	MESTO KROMPACHY, NÁM. SLOBODY č.1, KROMPACHY	lengyelova.sona@gmail.com
STAVBA :	PRESTAVBA ROZOSTAVANÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NA MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVO-KULTÚRNE ZARIADENIE SO Č.1-HLAVNÝ STAVEBNÝ OBJEKT-GYMNASTICKÁ CVIČEBŇA	
OBSAH VÝKRESU :	LEGENDA	
	ČÍSLO VÝKRESU: 1 E1.3 - ZDRAVOTECHNIKA	ČÍSLO VÝKRESU: ZT-03