


POZNÁMKA:
 SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK, realizácia JTSK
 VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv
 ZAMERANIE VYKAZUJE STAV KU DŇU: 13. 02. 2020

F

		AUTORIZAČNE OVERIL: ING. M. KUBANKA	VYPRACOVAL: ING. M. TKÁČIKOVÁ
SLOVENSÁ 86, 080 01 PREŠOV TEL.: 051/74 636 95, 74 636 99		MERAL: J. KONEČNÝ ING. M. KUBANKA ING. K. VITALIS	KONTROLOVAL: ING. M. KUBANKA
OBJEDNÁVATEL: Banskobystrický samosprávny kraj			
OKRES: ZVOLEN		KRAJ: BANSKOBYSTRICKÝ	
KAT.ÚZEMIE: ZOLNÁ			DÁTUM: 09/2020
STAVBA: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina II. etapa			STUPEŇ: DSP, DRS
			Č.ZÁKAZKY: 3013/2019
			MIERKA:
ČASŤ: DOKUMENTÁCIA MERAČSKÝCH PRÁC			Č. PRÍLOHY: Č. SÚPRAVY:
PRÍLOHA: Kópie vyjadrení správcov IS			5

ISPO spol. s r.o., inžinierske služby	
Podacie číslo:	- 5 -02- 2020
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	2043
Vybavuje:	206 2/ 2019-3013

Váš list číslo/zo dňa
25.12.2019

Naše číslo
BBRSC/06778/2019
BBRSC/00475/2020

ISPO spol. s r.o.
Slovenská 86
080 01 Prešov

Vybavuje/linka
Mgr. Laubert/0918543720

Banská Bystrica
27.01.2020

**Vec : „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina“
- vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí pri ceste II/591**

Dňa 16.12.2019 bola našej spoločnosti doručená Žiadosť o vyjadrenie sa k existencii inžinierskych sietí a ich orientačné zakreslenie. Vo vami predloženom záujmovom území sa nachádza cesta II. triedy a to cesta II/591 – v úseku Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina.

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Banská Bystrica (ďalej len BBRSC) ako správca ciest II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja, zaujíma k predmetnej žiadosti nasledovné stanovisko:

Na základe Vami predložených podkladov k stavbe: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina“, Vám oznamujeme, že v záujmovom území sa nenachádzajú žiadne inžinierske siete, ktoré sú v našej správe. Nachádza sa tam cesta II. triedy II/591.

V prílohe Vám predkladáme zakreslené cestné objekty a to :

- 8x mostný objekt oranžová farba v ckm 10,077; 13,053; 14,833; 15,777; 17,231; 18,882; 21,815; 24,209 (kumulatívne staničenie)
- 75x priepust modrá farba v ckm 1,643; 1,772; 1,861; 2,022; 2,133; 2,299; 2,446; 2,667; 2,970; 3,177; 3,374; 3,657; 4,049; 4,843; 4,985; 5,553; 6,125; 6,529; 6,950; 7,118; 7,452; 7,890; 8,471; 8,564; 8,808; 8,938; 9,066; 9,230; 9,310; 9,445; 9,591; 9,682; 9,789; 9,843; 10,127; 10,436; 10,607; 10,680; 11,160; 11,552; 11,650; 11,932; 12,457; 12,575; 12,629; 13,305; 13,473; 13,827; 14,126; 14,399; 14,588; 15,083; 15,215; 15,423; 16,088; 16,242; 16,383; 16,673; 16,756; 16,975; 17,473; 17,577; 17,742; 18,229; 18,579; 19,194; 19,407; 19,545; 19,598; 19,758; 19,802; 20,088; 20,227; 21,507; 21,591 (kumulatívne staničenie)

S pozdravom

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Majerská cesta 94
974 96 Banská Bystrica
TPÚ

Ing. Pavel Pisár
Prevádzkový riaditeľ

Príloha: mapka- záujmové územie

Na vedomie:

- BBSK, Odd. investícií a správy majetku, Námestie SNP 23, Banská Bystrica

Prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
Podacie číslo: 16 -12- 2019	Číslo spisu: 20094
Prílohy/listy: 20094	Vybavuje: 20094/2019 - 3013

Váš list značky/zo dňa

Naša značka
ET/MM19/1570

ISPO spol. s.r.o.
Slovenská 86
080 01 Prešov

Vybavuje/Linka
Milo 041/5192340
+421 911 775 085
milo@energotel.sk

Žilina
16.12.2019

V E C : Vyjadrenie k projektovej dokumentácii sietí pre realizáciu

Na základe zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb medzi SSD, a. s. Žilina a Energotel, a. s., Bratislava, dávame nasledovné stanovisko :

Stavba „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr.okr.BB/ZV – Zvolenská Slatina“

nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia Stredoslovenská distribučná a. s. Žilina a Energotel a. s., Bratislava. Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov.

S pozdravom

Energotel, a.s.
Miletičova 7, 821 08 Bratislava
prev.: Jána Milca 44, 010 01 Žilina
IČO: 35785217
IČ DPH: SK2020256315

Miroslav Milo
technik

Prílohy : PD



ISO 20000
LL-C (Certification)

Prevádzka Žilina, Jána Milca 44, 010 01 Žilina

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
Podacie číslo: 24-02-2020	Číslo spisu: 234/2020-3032
Prílohy/listy: 208	Vyodáva: Q

ISPO s.r.o.
Slovenská 86
080 01 Prešov

Váš list značky/zo dňa

Naša značka
ET/MM20/205

Vybavuje/Linka
Milo 041/5192340
+421 911 775 085
milo@energotel.sk

Žilina
22.2.2020

V E C : Vyjadrenie k projektu stavby pre územné rozhodnutie

Na základe zmluvy o poskytovaní telekomunikačných služieb medzi SSD, a. s. Žilina a Energotel, a. s., Bratislava, dávame nasledovné stanovisko :

**Stavba „Banská Bystrica – Mini okružná križovatka, Dopravný uzol: MK Tajovského-
ul.Janka Kráľa, č.zák. 3032/2019**

nezasahuje podzemné telekomunikačné vedenia Stredoslovenská distribučná a. s. Žilina a Energotel, a. s., Bratislava, Toto vyjadrenie má platnosť 12 mesiacov.

S pozdravom

Prílohy : PD

Energotel, a.s.
Miletičova 7, 821 03 Bratislava
prev.: Jána Milca 44, 010 01 Žilina
IČO: 357 852 17
IČ DPH: SK2022015

Miroslav Milo
technik



ISO 20000
LL-C (Certification)



Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Odštepňý závod Slovenská Ľupča
Lichardova 52, 976 13 Slovenská Ľupča

ISPO spol. s r.o.
Slovenská 86
080 01 Prešov

Váš list číslo / zo dňa	Naše číslo	Vybavuje / linka	V:	Dňa:
2097-2062/2019-3013-GEO-KVi	48317/2019	Ing. Dušan Coch	Slovenskej Ľupči	18.12.2019
12.12.2019		048/4715728		

Vec

Žiadosť o vyjadrenie k IS Stavba : „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. Okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina“ č. zák. 3013/2019 - odpoveď

LESY Slovenskej republiky, OZ Slovenská Ľupča obdržal dňa 16.12.2019 žiadosť spoločnosti ISPO spol. s r.o. so sídlom Slovenská 86, 080 01 Prešov ohľadom vyjadrenia a orientačného zakreslenia podzemných a nadzemných vedení nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby.

OZ Slovenská Ľupča ako správca podľa §50 ods.(3) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších noviel odpovedá nasledovne.

OZ Slovenská Ľupča neeviduje v jej správe žiadne z horeuvedených vedení v záujmovom území stavby „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. Okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina“ č. zák. 3013/2019.

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
16 -01- 2020	
2097	2062/2019 - 3013
Prílohy/listy:	Vybavuje:
	LV

LESY Slovenskej republi
štátny podnik
Odštepňý závod
976 13 Slovenská Ľupča

Ing. Vlastimil Meniar
Riaditeľ OZ Slovenská Ľupča



MESTSKÝ ÚRAD ZVOLEN

ODBOR:

Výstavby, ŽP a dopravy

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
Podacie číslo: - 7 -01- 2020	Číslo spisu: 2062/2019-3013
Prílohy/listy: 2103	Vybavuje: kv

ISPO spol. s r.o.
Inžinierske stavby
Slovenská 86
080 01 Prešov

Váš list číslo/zo dňa
2103-2062/2019-3013-GEO-KVi
12.12.2019

Naše číslo
13/2020-6

Vybavuje/linka
Ing. Ján Stieranka
00421455303218

Miesto odoslania
Zvolen

Vec : Vyjadrenie k žiadosti.

V záujmovom území budúcej stavby: „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. Okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina**“ v KN Zolná záujmovom území 13, 14 sa podzemné vedenie pre napájanie verejného osvetlenia mesta Zvolen **nenachádza**.

S pozdravom

Ing. Anna Bešinová
vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy

Prílohy: 1 x prehľadná situácia
1 x situácia č. 12,13,14 s vyznačením záujmového územia

Predmet: Oprava

Od: Ing. Ján Stieranka <jstieranka@zvolen.sk>

Dátum: 20.01.2020, 14:27

Pre: Vitališ Karol, Ing. <vitalis@ispo.sk>

Dobrý deň,

v záujmovom území budúcej stavby: „ **Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. Okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina**“ v KN Zolná záujmovom území 13, 14 sa podzemné vedenie pre napájanie verejného osvetlenia mesta Zvolen **nenachádza**.

Vo výkresovej dokumentácii na razítku zo zadnej strany bolo omylom preškrtnuté slovo nenachádza (malo byť preškrtnuté nachádza).

Správne je v spise č. **13/2020-6**

S pozdravom Stieranka

--

Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy
Referent výstavby
Mestský úrad Zvolen
Námestie slobody 22,
960 01 Zvolen
Tlf.: +421905229076
+421455303218

UPOZORNENIE:

Táto správa a v nej obsiahnuté informácie majú dôverný charakter. Je určená výlučne adresátovi a pokiaľ by sa z akéhokoľvek dôvodu dostala do dispozície osobe, ktorá nie je jej adresátom (napríklad odoslaním správy na inú adresu), upozorňujeme, že zverejňovanie, rozširovanie alebo zhotovovanie kópií tejto správy alebo informácií v nej obsiahnutých je v rozpore so zákonom. V takomto prípade Vás prosíme, aby ste nás na nesprávne doručenie upozornili a správu bezodkladne vymazali.



spol. s r.o.

inžinierske stavby

Slovenská 86, 080 01 PREŠOV

IČO: 17085501, DIČ: 2020518027, IČ pre DPH: SK 2020518027

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13. 12. 1991

☎: 051/74 636 95, fax: 051/74 636 99

e-mail: ispo@ispo.sk

Mestský úrad Zvolen	
Došlo:	16. 12. 2019
Číslo spisu	Prílohy
Číslo záznamu	45960/2019

Mestský úrad Zvolen
Námestie slobody 22
960 01 Zvolen

Vaša značka:

Naša značka:

2103-2062/2019-3013-GEO-KVi

Vybavuje:

Ing. Vitališ, kl.53

vitalis@ispo.sk

Prešov dňa:

12. 12. 2019

Vec:

Žiadosť o vyjadrenie k IS

Stavba: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina“, č. zák. 3013/2019

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Prešov, spracovateľ dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS), pre predmetnú stavbu, obraciame sa na Vás so žiadosťou o Vaše vyjadrenie a orientačné zakreslenie Vašich podzemných a nadzemných vedení, nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby. Ak by to bolo možné, prosíme o poskytnutie podzemných a nadzemných vedení v digitálnej forme.

Pri podzemných vedeniach (voda, kanál, plyn) Vás žiadame o uvedenie dimenzie, materiálu a hĺbky uloženia potrubia.

Pri elektrických a oznamovacích vedeniach Vás žiadame o uvedenie označenia vedenia, materiálu a prierezu vodičov jednotlivých vedení.

U podzemných vedení Vás žiadame aj o informácie o umiestnení jednotlivých chráničiek, vrátane ich dimenzií a materiálov.

Ak uvedené územie nepatrí do Vašej správy, prosíme Vás o uvedenie príslušného správcu pre toto územie.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte pracovníka našej spoločnosti: Ing. Karol Vitališ (tel. 051/7463653, e-mail: vitalis@ispo.sk).

Prosíme Vás o skoré vybavenie našej žiadosti.

Ďakujeme a ostávame s pozdravom.

ISPO spol. s r.o. 1
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK 2020518027

v. z.

Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

Príloha:

1 x prehľadná situácia s vyznačením záujmového územia

1 x situácia č. 12,13,14 M 1:1000 s vyznačením záujmového územia

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Agentúra správy majetku
Detašované pracovisko Stred
ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica

ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
17-01-2020	
2086	2062/2019-3013
Prílohy/listy:	Vybavuje:
	KV

Bratislava, 14. január 2020

ISPO spol. s r. o.
inžinierske stavby
Slovenská 86
080 01 Prešov

Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje
2086-2062/2019-3013-GEO-KVi / 16.12.2019 ASMdpS – 1 – 1958 / 2019 Ing. Mecková / 0960 412316

Vec: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV,
Zvolenská Slatina“

Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, Banská Bystrica, ako oprávnená odborná zložka Ministerstva obrany SR vydať stanovisko v predmetnej veci, po komplexnom zhodnotení v zmysle zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov

s ú h l a s í

s vyššie uvedenou stavbou podľa predloženej situácie – s podmienkami:


- zachovať stále osobitné zariadenie C111 na moste cestné č. 591-005 (M3651) v obci Čerín (Príloha č. 1: Charakter SOZ od GŠ OS SR),
- zo záujmových dôvodov OS SR pri realizácii stavby zabezpečiť prejazdnosť (obslužnosť) komunikácie II/591 o minimálnej šírke jedného jazdného pruhu 3,5 m, alebo zabezpečením obchádzkovej trasy v zasiahnutom úseku tejto komunikácie,
- v prípade dopravných obmedzení na komunikáciách zasiahnutých záberom stavby postupovať v zmysle § 24 ods. e) zákona č. 135/1961 Zb. a § 10 ods. 6 písm. b) vyhlášky FMD č. 35/1984 Zb. v platnom znení,
- začiatok a koniec dopravných obmedzení pri plánovaných stavebných prácach oznámiť na Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, e-mail: dicvd@mil.sk.

V danej lokalite sa nenachádzajú iné inžinierske siete vojenskej správy.

Toto stanovisko platí pre všetky ďalšie stupne projektu a pre všetky ďalšie konania v riešenom území. Na základe neho je možné vydať územné rozhodnutie, stavebné povolenie, ako aj rozhodnutia špeciálnych stavebných úradov.

Projektant (investor) je povinný doručiť toto stanovisko v odpise všetkým ďalším orgánom, organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované.

Ak stavba nebude začatá do dvoch rokov od jej povolenia stavebným úradom, resp. dôjde k zmene projektovej dokumentácie stavby, je potrebné požiadať o nové záväzné stanovisko.


Ing. Ivan ZACHAR
riaditeľ

Prílohy: PD

MECKOVA Renata

Príloha č. 1

Od: LUPCO Miroslav
Odoslané: 10. januára 2020 13:17
Komu: MECKOVA Renata
Kópia: KUBIK Stefan
Predmet: [MO SR NEUTAJOVANE] RE: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Stupeň klasifikácie správy/Classification: MOSR NEUTAJOVANÉ/NATO UNCLASSIFIED


Informácie o klasifikácii údajov nájdete na stránke <http://infosec.mil.sk/Pages/oznacovaniesprav.aspx>

Information about data classification can be found on web page <http://infosec.mil.sk/Pages/labelling.aspx>

Dobrý deň,

v súvislosti s Vašou žiadosťou o súčinnosť (čiastkové) stanovisko k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina**“ z hľadiska odbornej pôsobnosti Odboru bojovej podpory operácií ŠbSP GŠ OS SR (požiadavky na stále osobitné zariadenia) Vám oznamujem, že v záujmovom území č.9 v obci Čerín **evidujeme SOZ C111**, na moste cestné číslo **591-005**.

Charakter SOZ: Pod asfaltovou vozovkou sú za oboma pobrežnými oporami osadené po 2 ks železných trúb o vnútornej svetlosti 350 mm, vyústenie trúb je prevedené šachtami opatrenými železnými poklopmi.



S pozdravom

pplk. Miroslav LUPČO
vedúci starší dôstojník – odb.špecialista
Odbor bojovej podpory operácií
Štáb strategického plánovania
Generálny štáb OS SR
tel.: 0960 312 876, mobil: 0904 739 277
e-mail: miroslav.lupco@mil.sk; MILENG@mil.sk

ISPO

spol. s r.o.

inžinierske stavby**Slovenská 86, 080 01 PREŠOV**

IČO: 17085501, DIČ: 2020518027, IČ pre DPH: SK 2020518027

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13. 12. 1991
☎: 051/74 636 95, fax: 051/74 636 99

e-mail: ispo@ispo.sk

16. 12. 2019

003/032/2019
Prílohy: 2
Výsledky: VÁVERAMinisterstvo vnútra SR
Sekcia informatiky, telekomunikácií a
bezpečnosti MV SR
Pribinova 2
812 72 Bratislava

Vaša značka:

Naša značka:

2142-2062/2019-3013-GEO-KVi

Vybavuje:

Ing. Vitališ, kl.53

vitalis@isno.sk

Prešov dňa:

12. 12. 2019

Vec:

Žiadosť o vyjadrenie k IS

Stavba: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina“, č. zák. 3013/2019

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Prešov, spracovateľ dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS), pre predmetnú stavbu, obraciame sa na Vás so žiadosťou o Vaše vyjadrenie a orientačné zakreslenie Vašich podzemných a nadzemných vedení, nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby. Ak by to bolo možné, prosíme o poskytnutie podzemných a nadzemných vedení v digitálnej forme.

Pri podzemných vedeniach (voda, kanál, plyn) Vás žiadame o uvedenie dimenzie, materiálu a hĺbky uloženia potrubia.

Pri elektrických a oznamovacích vedeniach Vás žiadame o uvedenie označenia vedenia, materiálu a prierezu vodičov jednotlivých vedení.

U podzemných vedení Vás žiadame aj o informácie o umiestnení jednotlivých chráničiek, vrátane ich dimenzií a materiálov.

Ak uvedené územie nepatrí do Vašej správy, prosíme Vás o uvedenie príslušného správcu pre toto územie.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte pracovníka našej spoločnosti: Ing. Karol Vitališ (tel. 051/7463653, e-mail: vitalis@ispo.sk).

Prosíme Vás o skoré vybavenie našej žiadosti.

Ďakujeme a ostávame s pozdravom.

17. 12. 2019	
Prílohy: 2	Výsledky: VÁVERA

Príloha:

1 x prehľadná situácia s vyznačením záujmového územia

1 x situácia č. 1 – 15 M 1:1000 s vyznačením záujmového územia

Z-01-36/0

ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO: 17085501, DIČ: 2020518027
IČ pre DPH: SK 2020518027Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

str. 1 z 1

ISPO spol. s r.o. inžinierske stavby	
Podacie číslo	Číslo zmluvy
13-01-2020	
2142	2022/01/19-3073
Podpis:	Podpis:
KV	CH



spol. s r.o.

inžinierske stavby

Slovenská 86, 080 01 PREŠOV

IČO: 17085501, DIČ: 2020518027, IČ pre DPH: SK 2020518027

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13. 12. 1991

☎: 051/74 636 95, fax: 051/74 636 99

e-mail: ispo@ispo.sk

CENTRUM PODPORY BANSKÁ BYSTRICA	
08 -01- 2020	
0001932/2020	Číslo spr.: CPB-OTS- 2020/000680-034
1x PD	Vybavuje: LAROVENIK

Vaša značka:

Naša značka:

2092-2062/2019-3013-GEO-KVi

Ministerstvo vnútra SR

Centrum podpory

Odd. telekom. služieb

Ul. 9. mája č.1

974 23 Banská Bystrica

Vybavuje:

Ing. Vitališ, kl.53

vitalis@isno.sk

Prešov dňa:

12. 12. 2019

Vec:

Žiadosť o vyjadrenie k IS

Stavba: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina“, č. zák. 3013/2019

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Prešov, spracovateľ dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS), pre predmetnú stavbu, obraciame sa na Vás so žiadosťou o Vaše vyjadrenie a orientačné zakreslenie Vašich podzemných a nadzemných vedení, nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby. Ak by to bolo možné, prosíme o poskytnutie podzemných a nadzemných vedení v digitálnej forme.

Pri podzemných vedeniach (voda, kanál, plyn) Vás žiadame o uvedenie dimenzie, materiálu a hĺbky uloženia potrubia.

Pri elektrických a oznamovacích vedeniach Vás žiadame o uvedenie označenia vedenia, materiálu a prierezu vodičov jednotlivých vedení.

U podzemných vedení Vás žiadame aj o informácie o umiestnení jednotlivých chráničiek, vrátane ich dimenzií a materiálov.

Ak uvedené územie nepatrí do Vašej správy, prosíme Vás o uvedenie príslušného správcu pre toto územie.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte pracovníka našej spoločnosti: Ing. Karol Vitališ (tel. 051/7463653; e-mail: vitalis@ispo.sk).

Prosíme Vás o skoré vybavenie našej žiadosti.

Ďakujeme a ostávame s pozdravom.

Vyjadrenie - stanovisko:

V uvedenom priestore dôjde k súbehu, alebo križovaniu s podzemnými sieťami v našej správe.

O presné vytýčenie požiadajte EXTERNÚ FIRMU.

Inf.: 0961605090

Dátum: 09-01-2020

Podpis: [Podpis]

Príloha:

1 x prehľadná situácia s vyznačením záujmového územia

1 x situácia č. 1 – 15 M 1:1000 s vyznačením záujmového územia

Z-01-36/0 VYJADRENIE PLATÍ AJ PRE ŽIADOSŤ. 2142-2062/2019-3013-GEO-KVi

ADRESA: MIN-SITB - PRÍBUDNOST. BA

MASSA KÁBLOV HUSK
ORIENTAČNÉ ZAKRESLENIE
U DOKUMENTÁCII. A POSILANÍ
MAILOM.



ISPO spol. s r.o.
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO: 17085501, DIČ: 2020518027
IČ DPH: SK 2020518027

Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
13 -01- 2020	
7092	2062/2019-3083
Prílohy/listy:	Vybavuje:
	KV 

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
17 -01- 2020	
Prílohy/listy:	Výbavuje:
2062/2019-3013	

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Slovenská 86
080 01 Prešov

Váš list číslo/zo dňa
Naše číslo
330-2020/2-268

Vybavuje/linka
Mgr. Simona Mazúch/
siete@nases.gov.sk

Bratislava
17. 1. 2020

Vec

Vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí a zariadení

Vydané pre:

Stavebník:

Názov stavby: Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. Okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina, č.zák. 3013/2019

Katastrálne územie: Banská Bystrica

Parcelné číslo: viď dokumentácia

Účel: Stavebné povolenie

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len „NASES“) dáva nasledovné stanovisko:

Podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území **nachádzajú** telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES.

Pri realizácii stavby musia byť dodržané všetky zákonné podmienky týkajúce sa ochrany existujúcich sietí (podľa ust. Zákona č. 351/2011 Z. z. a príslušných STN o ochrane siete a zariadení, napr. STN 73 6005). Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, ktorých správcou je NASES, je žiadateľ, resp. stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.). Zároveň musí žiadateľ (resp. stavebník) dodržať ustanovenia §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Podmienky ochrany a dozorovania nad sieťami v správe NASES počas samotnej výstavby musia byť dohodnuté medzi žiadateľom (resp. stavebníkom), prípadne splnomocneným zástupcom žiadateľa a zástupcom NASES najneskôr do dňa vytýčenia existujúcich sietí v správe NASES.
3. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých vedení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
4. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti vytýčenia a vyznačenia polohy existujúcich sietí v teréne.
5. Pred začatím zemných prác musí byť zabezpečené vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu, ktoré si stavebník musí dohodnúť s pracovníkom správcu siete: Ivan Novotný, ivan.novotny@nases.gov.sk, +421 905 719 529.
6. Žiadateľ je povinný správcovi preukázať, že pracovníci vykonávajúci zemné práce boli oboznámení s vytýčenou a vyznačenou polohou telekomunikačných zariadení v teréne, aby v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali so zvýšenou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) v ochrannom pásme od vymedzenej polohy telekomunikačných zariadení. Výkop musí byť realizovaný **ručne**. Zároveň upozorní na možnú odchýlku skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu +/- 30 cm.
7. Akékoľvek poškodenie zariadení v správe NASES je nutné bezodkladne oznámiť správcovi na telefónne číslo +421 232 780 799.
8. V prípade odkrytia existujúcich sietí v správe NASES je žiadateľ povinný oznámiť skutočnosť na telefónnom čísle +421 232 780 799 a zabezpečiť spätný zásyp v čo najkratšej možnej dobe a zabezpečenie siete ochrannou fóliou (resp. uviesť odkryté zariadenia do pôvodného stavu).

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Sídlo: Kollárova 8, 917 02 Trnava

Pracovisko: BC Omnipolis, Trnavská cesta 100/II, 821 01 BRATISLAVA

IČO: 42156424, DIČ: 2022736287, IČ DPH: SK2022736287

Tel.: +421 2 3278 0700, Fax: +421 2 3278 0799

e-mail: info@nases.gov.sk, web: www.nases.gov.sk

9. Upozorňujeme stavebníka na zákaz zriaďovania skládok, stavebných dvorov a budovania zariadení nad existujúcou sieťou v správe NASES.
10. V zmysle ustanovenia §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. v prípade prekládky existujúceho vedenia musí navrhovateľ uzavrieť dohodu so správcom siete (NASES). Náklady spojené s prekládkou vedenia hradí navrhovateľ. Bez uzavretej dohody nie je možné prekládku vedenia realizovať. V prípade vykonanej prekládky existujúceho vedenia je stavebník povinný vypracovať a odovzdať na schválenie projektovú dokumentáciu správcovi siete.
11. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platom znení.
12. Toto vyjadrenie je platné 1 rok a len pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu agentúry NASES. V prípade, že stavebné práce sa budú realizovať neskôr ako 1 rok odo dňa vydania tohto vyjadrenia, je žiadateľ povinný požiadať NASES o nové vyjadrenie.
13. V prílohe Vám zasielame plány s orientačným zakreslením existujúcich sietí v správe NASES.

S úctou



Mgr. Simona Mazúch
sekcia prevádzky infraštruktúry a architektúry

**ŽIADOSŤ / OBJEDNÁVKA / VYJADRENIA O EXISTENCII PODZEMNÝCH
TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ
PREVÁDZKOVATEĽA – ORANGE SLOVENSKO a.s.**

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
Podacie číslo:	23 -01- 2020
Číslo spisu:	
Prílohy:	2087
Vybavuje:	2062/2019-3013

Poradové číslo: BB - 0179/2019

Firma: ISPO spol. s r.o.
Meno: Ing. Vitališ
Adresa: Slovenská 86
080 01 Prešov
telefón: 051/7463653
IČO : 17085501
DIČ : 2020518027
DIČ DPH : SK 2020518027
žiadateľ / objednatel

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o
Zdeno Turoň
UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica
Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
tel.: 0907 748 032
IČO : 36 230 537
DIČ : 2020169723
DIČ DPH : SK 2020169723
správca PTZ Orange Slovensko, a.s.

Adresa na doručenie :

Objednávka číslo : Vaša značka: 2087-2062/2019-3013-GEO-Kvi

Na základe objednávky žiadam o vydanie vyjadrenia o existencii podzemných telekomunikačných zariadení (PTZ) na stavebné práce*

Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina

Presné miesto vykonávania prác a katastrálne územie:

Banská Bystrica - Zvolenská Slatina

parcelné číslo

Pre vymedzenie rozsahu prác, ktorými môžu byť PTZ dotknuté

a/* príkladám situačný výkres stavebnej akcie č.:

sit.č. 1 až 15

mierka

1:1 000

vyhotovený v rámci projektu s názvom
projektantom

b/* ohraničujem miesto konania prác (kde sa nevypracováva projektová dokumentácia) takto:

Podľa prílohy:

15x situácia záujmového územia v KM

Vyjadrenie požadujem na účely:

Zistenie IS

Žiadateľ:

správca PTZ:

V Banskej Bystrici dňa:

21.1.2020

Pečiatka:

Poradové číslo:

BB - 0179/2019

Vyjavuje: p. Turoň, tel. 0907 748 032, v Banskej Bystrici,
p. Vengrín, tel. 0908 945 136, v Banskej Bystrici,

dňa: **21.1.2020**

Stavebná akcia : **Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina**
Miesto, kat.územie: **Banská Bystrica - Zvolenská Slatina p.č.** Účel: **Zistenie IS**

dôjde

ku stretu PTZ prevádzkovateľa **Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava**

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky roznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciach č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko, a.s.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a " Zmluvy o preložke " so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác **vytýčenie** a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednavateľ farbou alebo kolíkmi /
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (**v ochrannom pásme 1,5 m**) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhonom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32, mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhonom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

V záujmovom území sa nachádzajú PTZ Orange. V trase sa nachádza 3x HDPE rúra s priemerom 40mm, 1x optický kábel 24 vláknový a 1x optický kábel 48 vláknový. Nakoľko sa jedná o veľký rozsah územia, presnejšie zakreslenie si môžete urobiť na našom pracovisku v Banskej Bystrici. Digi trasu poskytujeme na základe riadnej objednávky za finančnú úhradu vo formáte dgn. JTSK.

zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke **uveďte číslo vyjadrenia** o existencii PTZ.

Polohu PTZ posúdil a zakreslil:

Vengrín

kniha plánov :	ROC 016 LC/BB	list č. K.1
kniha plánov :	ROC 016 LC/BB	list č. K.5
kniha plánov :	M-013-003 BB	list č. K.3

PTZ sú v dotknutom území zakreslené len orientačne. Za zakreslenie všetkých existujúcich PTZ do projektovej dokumentácie podľa §68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach zodpovedá projektant !

MICHLOVSKY, spol. s r.o.

Letná 796/9, 921 01 Piešťany
IČO:36 230 537 IČ DPH:SK 2020169724

Za správcu PTZ

21.7.2020

Toto vyjadrenie stráca platnosť !

Predmet: žiadosť o vyjadrenie k IS

Od: "Progres" <progres-hl@progres-hl.sk>

Dátum: 15. 4. 2020, 10:12

Pre: <ispo@ispo.sk>

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
15-04-2020	
015-037/2020 - 3093-GED-KV: V1 014-037/2020 - 3013/GED-KV: Z.	
Prílohy/listy:	Vypavuje:
	Mlu T. J. J.

Dobrý deň ako sme uviedli už 24.4.2018 – **majiteľom a správcom rozvodov a zariadení verejného osvetlenia v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica . Naša firma PROGRES-HL ,s.r.o. tieto zariadenia prevádzkuje na základe zmluvy s mestom Banská Bystrica. Na základe objednávky vykonávame vytýčenie podzemných rozvodov V.O.**

Nie sme majiteľom ani správcom V.O. a neprislúcha nám vydávať vyjadrenia k rozvodom V.O. a nezakresľujeme ani orientačné polohy zariadení V.O.

s pozdravom

Jozef Mesík

Vedúci strediska

Progres-HL , s.r.o.

t.č. 0915 827 058



Kontakt: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
číslo účtu: 2940223/7500
IČO/IČ DPH: 35 763 469/SK2020273893
Obch. register: Obchodný register Okresného súdu BA I, Sa 2081/B

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
Podacie číslo: 17-12-2019	Číslo spisu: 2062/1919-3013
Prílohy/listy: 2115	Vybavuje: LV

Číslo vyjadrenia: 6611934499

Cena: 20 Euro

ISPO spol,s r.o., Inžinierske stavby

Ing. Karol Vitališ

Slovenská 3302/86

080 01 Prešov

**Vyjadrenie k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení
a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o.***

Podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, pre účely územného
a stavebného konania a v zmysle ďalších právnych predpisov.

Vydané pre:

Stavebník	ISPO spol,s r.o., Inžinierske stavby Ing. Karol Vitališ	
Záujmové územie	Názov stavby	Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina, č.z. 3013/2019
	Dôvod žiadosti	Stavebné povolenie
	Účel stavby	Realizácia stavebných prác na diaľnici, ceste alebo
	Katastrálne územie	Banská Bystrica, Bečov, Dolná Mičiná, Horná
	Parcelné číslo	

Číslo vyjadrenia:
6611934499

Platnosť vyjadrenia do:
17.06.2020

Dátum vydania:
17.12.2019

Žiadateľ vo svojej žiadosti vyznačil záujmové územie a vyplnil všetky potrebné údaje pre vydanie vyjadrenia
o existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení (ďalej len Vyjadrenie). Žiadateľ zodpovedá za
správnosť a úplnosť vyplnenej žiadosti a zároveň za to, že uvedené parcelné čísla zodpovedajú
vyznačenému záujmovému územiu v mape zobrazenej nižšie (ďalej len polygón).

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre
vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku

so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI
SLOVAKIA, s.r.o.

**Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným
úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné
podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník
povinný rešpektovať nasledovné:**

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je
potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny
vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti
nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal
uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do
ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať
spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK
prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

* Spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, IČO: 35 701 722, spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 24813/B poverila spoločnosť Slovak Telekom, a.s.
na vydávanie vyjadrení podľa § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. vo vzťahu k verejnej elektronickej komunikačnej sieti spoločnosti
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., na komunikáciu so žiadateľmi a na vytyčovanie vedení verejnej elektronickej komunikačnej sieti
spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.

Číslo vyjadrenia: 6611934499

jan.zauska@telekom.sk, 0902719521

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zázake zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke:

<https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

za prevádzkovateľa SEK

T...
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

48

Predmet: [P2020012210002934]

Od: "zakresy@slovanet.net" <zakresy@slovanet.net>

Dátum: 24.01.2020, 10:17

Pre: <vitalis@ispo.sk>

Dobrý deň,

na základe Vašej žiadosti (pozri prílohu "žiadost'.pdf") Vám oznamujeme, že v záujmovom území sa nachádzajú podzemné inžinierske siete spoločnosti Slovanet, a.s. (pozri prílohy "záujmové územie - vyjadrenie" a "zákres - Slovanet").

Slovanet, a.s. je vlastníkom HDPE rúry (v priložených podkladoch vyznačená modrou farbou).

Vytýčenie predmetných rúr si možno objednať u Mgr. Ivana Saktora (0905 791 411, ivan@saktor.sk).

Vaše budúce požiadavky na zákresy a vyjadrenia k našej sieti prosím smerujte na e-mail: zakresy@slovanet.net, ďakujem.

S pozdravom,

Ing. Pavol Kohút

špecialista dizajnu siete a technického rozvoja oddelenie dizajnu siete a technického rozvoja prevádzkový úsek

telefón: +421 2 208 28 319

mobil: +421 903 418 410

e-mail: pavol.kohut@slovanet.net

web: www.slovanet.sk

Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
Podacie číslo:	24 -01- 2020
Číslo spisu:	
Prílohy/listy:	2095
Vypracuje:	2062/2019-2987 KV

—Prílohy:—

zákres-Slovanet.pdf	262 kB
záujmové_územie-vyjadrenie.pdf	1,5 MB
žiadost'.pdf	713 kB



POL. a F. O.

inžinierske stavby

Slovenská 86, 080 01 PREŠOV

IČO: 17085501, DIČ: 2020518027, IČ pre DPH: SK 2020518027

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13. 12. 1991

☎: 051/74 636 95, fax: 051/74 636 99

e-mail: ispo@ispo.sk

Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava

Vaša značka:

Naša značka:

2095-2062/2019-3013-GEO-KVi

Vybavuje:

Ing. Vitališ, kl.53

vitalis@isno.sk

Prešov dňa:

12. 12. 2019

Vec:

Žiadosť o vyjadrenie k IS

Stavba: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina“, č. zák. 3013/2019

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Prešov, spracovateľ dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS), pre predmetnú stavbu, obraciame sa na Vás so žiadosťou o Vaše vyjadrenie a orientačné zakreslenie Vašich podzemných a nadzemných vedení, nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby. Ak by to bolo možné, prosíme o poskytnutie podzemných a nadzemných vedení v digitálnej forme.

Pri podzemných vedeniach (voda, kanál, plyn) Vás žiadame o uvedenie dimenzie, materiálu a hĺbky uloženia potrubia.

Pri elektrických a oznamovacích vedeniach Vás žiadame o uvedenie označenia vedenia, materiálu a prierezu vodičov jednotlivých vedení.

U podzemných vedení Vás žiadame aj o informácie o umiestnení jednotlivých chráničiek, vrátane ich dimenzií a materiálov.

Ak uvedené územie nepatrí do Vašej správy, prosíme Vás o uvedenie príslušného správcu pre toto územie.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte pracovníka našej spoločnosti: Ing. Karol Vitališ (tel. 051/7463653, e-mail: vitalis@ispo.sk).

Prosíme Vás o skoré vybavenie našej žiadosti.

Ďakujeme a ostávame s pozdravom.

ISPO spol. s r.o. 
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK 2020518027

v. z. 

Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

Príloha:

1 x prehľadná situácia s vyznačením záujmového územia

1 x situácia č. 1 – 15 M 1:1000 s vyznačením záujmového územia

Z-01-36/0

str. 1 z 1

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

ISPO spol. s r.o., Inžinierske stavby	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
18-12-2019	2062/2019-3013
Prílohy/listy:	Vybavuje:
216	KV

ISPO spol,s r.o., Inžinierske stavby

Slovenská 86

08001 Prešov

Vaša značka

00001X161219

Náše číslo

TD/EX/5957/2019/Ka

Vybavuje / kontakt

(47) 242 4703 / milan.kamenicky@spp-distribucia.sk

Bratislava

16. 12.
2019

Vec: Vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k existencii plynárenských zariadení.

Predmetom tohto vyjadrenia je stanovisko spoločnosti SPP - distribúcia, a. s. (ďalej len „SPP-D“) k existencii plynárenských zariadení prevádzkovaných SPP-D a/alebo existencii ochranného a/alebo bezpečnostného pásma plynárenského zariadenia.

Záujmové územie: Katastrálne územie Banská Bystrica, Horná Mičiná, Dolná Mičiná, Čerín, Bečov, Sebedín, Zolná, Očová, Lieskovec a Zvolenská Slatina, parcela číslo: 5617/1,5615/1,5642/2 – územie vymedzené podľa grafickej prílohy

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:

plynárenské zariadenie (technologický objekt):	STL plynovody a prípojky PN 80kPa, VTL plynovod DN300 PN 6,3MPa, stanica katódovej ochrany s príslušnými káblami, elektrickou prípojkou a anódovým uzemnením
ochranné pásmo plynárenského zariadenia:	áno
bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia:	áno

Orientačné znázornenie trasy plynárenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, (ďalej len „orientačné znázornenie“) je prílohou tohto stanoviska.

Orientačné znázornenie má výhradne informatívny charakter a nenahrádza vytýčenie plynárenského zariadenia pre účely presného umiestnenia a/alebo realizácie stavby a/alebo výkonu iných činností.

O presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení je možné požiadať SPP-D na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: **SPP – distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava**, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk).

V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva **bezplatne** vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m.

V prípade nejasností nás kontaktujte na vyššie uvedenom telefónnom čísle, alebo e-mailovej adrese.

S úctou,

Milan Kamenický

technik GIS

Príloha: orientačné znázornenie

UPOZORNENIE:

Toto stanovisko nie je možné použiť pre účely konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, prípadne iného osobitného predpisu, a podobne ho nie je možné použiť ako súčasť ohlásenia drobnej stavby, ani ako vyjadrenie na výkon činností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení, pri ktorom by mohlo dôjsť k ohrozeniu, alebo poškodeniu plynárenského zariadenia, jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete.

Pre vyššie uvedené účely je potrebné požiadať SPP-D o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby a/alebo k vykonávaniu činností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení.

V prípade realizácie prác mimo vyššie uvedeného záujmového územia je potrebné opätovne požiadať SPP-D o vydanie stanoviska k existencii plynárenských zariadení.

Akciová spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem) ku dňu jeho vydania.

Zmena stanoviska SPP-D, napr. z dôvodu zmeny spôsobu prevádzkovania dotknutého plynárenského zariadenia a/alebo distribučnej siete, v budúcnosti nie je vylúčená. Spoločnosť SPP-D nezodpovedá za prípadné škody, ktoré môžu žiadateľovi/stavebníkovi vzniknúť v dôsledku nevyžiadania si aktuálneho stanoviska k existencii plynárenských zariadení a ich ochranných a bezpečnostných pásiem.



SLOVENSKÝ
VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepny závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
Podacie číslo: - 7 -01- 2020	Číslo spisu: 2113
Prílohy/listy: 2022/2019-3013	Vybavuje: ICV

ISPO spol. s r.o.
Inžinierske stavby
Slovenská 86
080 01 Prešov

Váš list / zo dňa 2113-2062/2019-3013-
GEO-KVi / 12.12.2019
Naše číslo CS SVP OZ BB 47/2019/157 - 39211

Vybavuje / linka Štubňa / 048 - 4397264
ivan.stubna@svp.sk

Banská Bystrica
20.12.2019

Vec: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina“ - stanovisko k žiadosti o vyjadrenie a orientačné zakreslenie existujúcich inžinierskych sietí

Listom zn. 2113-2062/2019-3013-GEO-KVi zo dňa 12.12.2019 (doručeným 13.12.2019) ste nás ako spracovateľ projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) požiadali o vyjadrenie a orientačné zakreslenie existujúcich inžinierskych sietí (v našej správe) nachádzajúcich sa v záujmovom území pripravovanej stavby „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina“.

Po preštudovaní a posúdení predmetnej žiadosti dáva SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nasledovné stanovisko:

V záujmovom území SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nevlastní žiadne inžinierske siete. Sme však správcom dotknutých vodných tokov a povodia horného Hrona, do ktorého toto územie spadá. V prehľadnej tabuľke uvádzame dotknuté vodné útvary (riečnu sieť) a ich správcov :

Správcovský názov vodného toku	Druh vodného útvaru	Správcovské číslo VT	Číslo hydrologického poradia	Identifikačné číslo	Správca
Hron	vodohospodársky významný vodný tok	7	4-23-01	-	SVP, š.p. OZ Banská Bystrica
Lukavica	drobný vodný tok	39	4-23-02	2152	SVP, š.p. OZ Banská Bystrica
bezmenný (pravostranný prítok Lukavice)	drobný vodný tok	39/4	4-23-02	2168	SVP, š.p. OZ Banská Bystrica
bezmenný (pravostranný prítok Lukavice)	drobný vodný tok	39/3	4-23-02	2167	SVP, š.p. OZ Banská Bystrica
bezmenný (ľavostranný prítok Lukavice)	drobný vodný tok	39/2	4-23-02	2166	SVP, š.p. OZ Banská Bystrica
Zolná	vodohospodársky významný vodný tok	46	4-23-03	1600	SVP, š.p. OZ Banská Bystrica
bezmenný	drobný vodný tok	-	4-23-03	1725	ex lege v správe SVP, š.p. OZ Banská Bystrica
Bečovský	drobný vodný tok	76	4-23-03	1724	SVP, š.p. OZ Banská Bystrica

Podnik je zapísaný v Obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica
oddiel PS, vložka číslo 713/S

Identifikačné údaje:
IČO 36022047 03
DIČ 2020066213
IČ DPH SK 2020066213

Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a. s.
IBAN: SK70 0200 0000 0029 6007 7563
BIC: SUBASKBX

Úsek:
riaditeľa OZ
technicko-prevádzkového námestníka
ekonomického námestníka
dispečing
spojovateľka

Telefón:
048/471 61 13
048/471 61 25
048/471 61 43
048/471 61 38
048/471 61 81

Fax:
048/414 28 87

Email:
hron@svp.sk
bbtechnik@svp.sk
bbekonom@svp.sk
dispecing.hron.bb@svp.sk

Kostelec (alt. Lovné)	drobný vodný tok	75	4-23-03	1723	SVP, š.p. OZ Banská Bystrica
Chochuľa (alt. Sebedínsky)	drobný vodný tok	74	4-23-03	1720	SVP, š.p. OZ Banská Bystrica
bezmenný	odvodňovací kanál	-	4-23-03	1719	Hydromeliorácie, š.p. Bratislava
bezmenný	drobný vodný tok	-	4-23-03	1718-4	ex lege v správe SVP, š.p. OZ Banská Bystrica
bezmenný	drobný vodný tok	-	4-23-03	1718-3	ex lege v správe SVP, š.p. OZ Banská Bystrica
bezmenný	drobný vodný tok	52	4-23-03	1613	ex lege v správe SVP, š.p. OZ Banská Bystrica
Hučava	vodohospodársky významný vodný tok	51	4-23-03	1611	SVP, š.p. OZ Banská Bystrica
bezmenný (alt. Slatinský p.)	drobný vodný tok	99	4-23-03	1797	ex lege v správe SVP, š.p. OZ Banská Bystrica
bezmenný	drobný vodný tok	-	4-23-03	1798	ex lege v správe SVP, š.p. OZ Banská Bystrica

Uvedené vodné toky sme vyznačili aj do mapových podkladov, ktoré ste nám poskytli.

Projektovú dokumentáciu stavby „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina“ žiadame po spracovaní predložiť na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica k zaujatiu stanoviska.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik
Odštepny závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69
974 98 BANSKÁ BYSTRICA
-2-

S pozdravom



Ing. Ladislav Varga
technicko-prevádzkový námestník

Prílohy: 1 x (16 ks situácií s vyznačením vod. útvarov)

Na vedomie:
SPHH Zvolen,
OEVHL,
OVHRaP,
OVHPaD

Predmet: vyjadrenie k IS

Od: Peter Galát <galat.p@mariuspedersen.sk> *Spoločnosť Pohronie*

Dátum: 28.01.2020, 14:04

Pre: vitalis@ispo.sk

Spoločnosť Pohronie a.s.

Lieskovská cesta 15

Lieskovec

Vec: Vyjadrenie k IS

Na základe Vášho listu č. 2111-2062/2019-3013-GEO-KVi zo dňa dňa 12.12.2019 Vám posielam situácie v dwg kde sú zakreslené naše stavby a IS. Na pozemku 2186/3 je v blízkosti oplotenia vedené PEHD potrubie ktoré slúži na odvod dažďových vôd do vsakovacej jímky. Všetky stavby a IS sú vedené v našom uzavretom a oplotenom areály

S pozdravom

Ing. Peter Galát
technik

Marius Pedersen, a.s. 

Opatovská 1735

911 01 Trenčín

mobil: 0902 947 810

e-mail: galat.p@mariuspedersen.sk

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
28 -01- 2020	
<i>ZMM</i>	<i>2062/2019-3013</i>
Prílohy/listy:	Vypavuje:
	<i>L</i> 

— Prílohy: —

E.1.2 SITUÁCIA PRÍPRAVY ÚZEMIA.dwg

4,1 MB

F.2 SITUÁCIA OV.dwg

2,1 MB



Stredoslovenská
distribučná

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
Podacie číslo:	14-08-2020
Číslo spisu:	037/2020-7031-GE
Prílohy/listy:	018
Vypracuje:	MKu SK

Vážený obchodný partner
ISPO spol.s.r.o. inžinierske stavby
Slovenská 86
080 01 Prešov

Zo dňa
13.07.2020

Naša značka
4600056632

Vybavuje
Samaj / 0850 166 007

Žilina
12.08.2020

Vec: Vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSD, a.s. pre územné rozhodnutie.

Toto vyjadrenie slúži aj pre účely územného rozhodnutia pri splnení "Všeobecných podmienok k vyhotoveniu stavby a k pripojeniu odberných miest do distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej SSD)", ktoré sú zverejnené na stránkach www.ssd.sk.

Žiadateľ:

Popis stavby:

Lokalita k.ú.:

ISPO spol, s.r.o. – inžinierske stavby

Úprava verejných komunikácií

Zvolenská Slatina, Zolná, Sebedín, Dolná a Horná Mičina, Banská Bystrica

K Vašej požiadavke si Vám spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „SSD“) dovoľuje predložiť nasledovné spoločné stanovisko pre Vaše žiadosti **4600056632, 4600056631, 4600056203 a 4600047698**:

1. V predmetnej lokalite podľa predloženej situácie sa energetické zariadenia v majetku SSD: **nachádzajú** - skrine, trafostanice, podperné body, nadzemné vedenia NN, VN a VVN, podzemné vedenia NN a VN. Zakreslenú **orientačnú trasu** týchto vedení Vám zasielame v elektronickej forme vo formáte *.pdf na Vami zadaný mail: vitalis@ispo.sk na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia spolu s kópiou tohto vyjadrenia (**Svetlomodrou – VVN vedenia, červenou - VN vedenia, zelenou NN vedenia**, prerušovanou čiarou nadzemné vedenia, plnou čiarou podzemné vedenia).
2. **Nakoľko ide o vysokokompresný formát, môže nastať nezrovnalosť zakreslených vzdušných vedení.**
3. **Upozorňujeme, že dodaný materiál je majetkom SSD. Žiadna časť tohto materiálu nesmie byť reprodukováaná, alebo použitá bez jeho písomného povolenia. Trasy vedení sú iba informatívne a pred začatím výkopových prác musíte požiadať o ich vytýčenie.**
4. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (**VVN** vzdušné vedenie **110kV** od krajného vodiča na každú stranu **15.metrov**, **VN** vzdušné vedenie **22kV** od krajného vodiča na každú stranu **10.metrov**, **VN** zemné káblové vedenie na každú stranu **1.meter**), pričom pri NN vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor **1 meter** od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu a **1 meter** od **NN** podzemného káblového vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy
5. **Toto vyjadrenie má len informatívny charakter.** V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke, link: https://www.ssd.sk/ine-sluzby/vytycovanie-podzemnych-energetickych-vedeni?page_id=6167 alebo zaslanú na mailovú adresu prevadzkovatel@ssd.sk vytýči určený pracovník SSD.

6. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení, pri prácach v ochrannom pásme a ich bezprostrednej blízkosti je potrebné bezpodmienečne prejednať postup prác na príslušnom **Stredisko údržby**. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného **SÚ** na kontrolu zariadenia, čo potvrdia zápisom do stavebného denníka, prípadne na kópiu tohto vyjadrenia. V prípade potreby porealizačného vyjadrenia Vám bude vydané po predložení zápisu z kontroly.
7. V súbehu a križovaní zemných vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1.meter** na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
8. **Zároveň Vás upozorňujeme, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj vedenia tretích osôb.**
9. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp. fotokópiu tohto vyjadrenia.

S pozdravom,

Stredoslovenská distribučná
akciová spoločnosť
Žilina
-135-



Stredoslovenská distribučná, a.s.
Ing. Maroš Šamaj
Manažér distribučnej oblasti
Zákaznícke služby

V prípade potreby sme Vám k dispozícii na:

Telefón: 0850 166 007 (*Prevádzková doba: v pracovných dňoch od 8:00 - 15.00 hod.*)

E-mail: prevadzkovatel@ssd.sk

Adresa: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 , 010 47 Žilina



Stredoslovenská
distribučná

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
Podacie číslo	13 - C1 - 2020
Číslo spisu	2066/2019-3013
Podpis	EV

Vážený zákazník
ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Slovenská 86
080 01 Prešov

Zo dňa
16.12.2019

Naša značka
4600056203

Vybavuje
Petrík / 0850 166 007

Žilina
07.01.2020

Vec: Vyjadrenie k existencii energetických zariadení v majetku SSD, a.s. - *2066/2019-3013*

K Vašej požiadavke zo dňa 16.12.2019 si Vám dovoľujeme predložiť nasledovné stanovisko:

1. V predmetnej lokalite katastra Banská Bystrica sa **nachádzajú** nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine.
2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu **10.metrov**, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu **1.meter**), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor **1 meter** od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk, link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv> vytýči určený pracovník SSD.
7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z **príslušného strediska údržby EZ** na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v " Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
8. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. **1 meter** na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
9. **Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.**

10. Platnosť tohto vyjadrenia je 6 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

Pri ďalších žiadostiach k predmetnej veci Vás prosíme o uvádzať našu značku, resp. fotokópiu tohto vyjadrenia.

S pozdravom,

Stredoslovenská distribučná
akciová spoločnosť
Žilina
Pavol Petrik
Manažér distribučnej oblasti
Zákaznícke služby

V prípade potreby sme Vám k dispozícii na:

Telefón: 0850 166 007 (*Prevádzková doba: v pracovných dňoch od 8:00 - 15.00 hod.*)

E-mail: prevadzkovatel@ssd.sk

Adresa: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8 , 010 47 Žilina

Web: www.ssd.sk



Stredoslovenská vodárenská
prevádzková spoločnosť, a.s.

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
20 -01- 2020	
Prílohy/listy:	Vybavuje:
<i>2090</i>	<i>2062/2019-303</i> <i>KV</i>

Naša značka
2981 /621/2019

Vaša značka

ISPO spol. s r.o.
Slovenská č. 86
080 01 Prešov

Vybavuje
Nôtová, Ing. Žigmundová
048/4327 367

Vo Zvolene
15.1.2020

V E C

**Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina,
č. zák. 3013/2019 – vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí**

Z dôvodu spracovania dokumentácie stavebného zámeru nás žiadate o vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí v správe nášho závodu a ich orientačné zakreslenie z dôvodu stavby „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr. okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina“ (cez Čerín, Bečov, Sebedín, Zolnú, po Zvolenskú Slatinu) .

K predloženej žiadosti zaujímame nasledovný stanovisko:

Záujmovým územím (priložené situácie č. 8 až 15) prechádza verejný vodovod v správe nášho závodu (prírodné vodovodné potrubie DN 400 mm + rozvodné vodovodné potrubia), orientačne sme Vám vodovody zakreslili do priložených situácií + k vyjadreniu Vám prikladáme situáciu s orientačným zakreslením prírodného potrubia DN 400 mm Čačín – Zvolen,

- po predložení objednávky Vám vodovodné potrubie presne vytýči prevádzka vodovodov Zvolen p. Kmeť (č. tel. 0907 855 004), resp. presnú hĺbku uloženia vodovodu je potrebné identifikovať sondou,

- rekonštrukciu cesty a mostov je potrebné navrhnuť tak, aby pri zemných prácach nedošlo k podstatnému zníženiu resp. zvýšeniu krytia vodovodného potrubia,

- upozorňujeme Vás, že pri zemných prácach dôjde aj ku stretu s vodovodnými prípojkami, ktoré sú majetkom majiteľov jednotlivých nehnuteľností, ku ktorým prislúchajú,

- všetky stupne projektovej dokumentácie žiadame predložiť na odsúhlasenie nášmu závodu.

Toto vyjadrenie platí 2 roky odo dňa jeho vydania.

Na vedomie

Prevádzka vodovodov Zvolen

**STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ
PREVÁDZKOVÁ SPOLOČNOSŤ**
akciová spoločnosť ⑥
974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Peter Kollár
riadiateľ Závodu 06 Zvolen, Žiar nad Hronom



DOŠLO DŇA 16 -12- 2019

ISPO

spol. s r.o.

inžinierske stavby

Slovenská 86, 080 01 PREŠOV

IČO: 17085501, DIČ: 2020518027, IČ pre DPH: SK 2020518027

OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č.: 262/P zo dňa 13. 12. 1991

☎: 051/74 636 95, fax: 051/74 636 99

e-mail: ispo@ispo.sk

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
- 2 -01- 2020	
Prílohy/listy:	Vybavuje:
7088	0221/2019-3013
	KV

Telefónica O2 Slovakia, s.r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava

Vaša značka:

Naša značka:

2088-2062/2019-3013-GEO-KVi

Vybavuje:

Ing. Vitališ, kl.53

vitalis@ispo.sk

Prešov dňa:

12. 12. 2019

Vec:

Žiadosť o vyjadrenie k IS

Stavba: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica - hr. okr. BB/ZV - Zvolenská Slatina“, č. zák. 3013/2019

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby Prešov, spracovateľ dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS), pre predmetnú stavbu, obraciame sa na Vás so žiadosťou o Vaše vyjadrenie a orientačné zakreslenie Vašich podzemných a nadzemných vedení, nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby. Ak by to bolo možné, prosíme o poskytnutie podzemných a nadzemných vedení v digitálnej forme.

Pri podzemných vedeniach (voda, kanál, plyn) Vás žiadame o uvedenie dimenzie, materiálu a hĺbky uloženia potrubia.

Pri elektrických a oznamovacích vedeniach Vás žiadame o uvedenie označenia vedenia, materiálu a prierezu vodičov jednotlivých vedení.

U podzemných vedení Vás žiadame aj o informácie o umiestnení jednotlivých chráničiek, vrátane ich dimenzií a materiálov.

Ak uvedené územie nepatrí do Vašej správy, prosíme Vás o uvedenie príslušného správcu pre toto územie.

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte pracovníka našej spoločnosti: Ing. Karol Vitališ (tel. 051/7463653, e-mail: vitalis@ispo.sk).

Prosíme Vás o skoré vybavenie našej žiadosti.

Ďakujeme a ostávame s pozdravom.

ISPO spol. s r.o. 1
inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027

O2 Slovakia, s.r.o. 2
V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty
alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o.
K predloženej projektovej dokumentácii
nemáme pripomienky
S vydaním ÚR - SP súhlasíme.
Toto vyjadrenie má platnosť 1 rok od jeho vydania.
Dňa: 16-12-2019 Podpis:

Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

Príloha:

1 x prehľadná situácia s vyznačením záujmového územia

1 x situácia č. 1 – 15 M 1:1000 s vyznačením záujmového územia

Z-01-36/0

str. 1 z 1



ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
- 2 -01- 2020	
2046	2012/2019-3013
Prílohy/listy:	Vybavuje:
	EV

ISPO spol. s.r.o.
Slovenská 86
080 01 Prešov

Meno : Saksa
Oddelenie : technické
Mobil: 0903 657509
Mail: psaksa@suptechnik.sk
Značka : 216192193
Dátum : 20.12.2019


V E C: STAVBA: " Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská
Bystrica - hr. Okr. BB/ZV Zvolenská Slatina "

- zakreslenie sietí, vyjadrenie

S vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia danej stavby **súhlasíme**, pretože v lokalite stavby **nedôjde** k styku s našou **podzemnou** káblovou distribučnou sieťou.

Toto vyjadrenie platí jeden rok od jeho vydania.

S pozdravom


upc broadband slovakia, s.r.o.
stredisko Bratislava
Kýľevská 36
851 04 Bratislava
IČO: 35 971 967 IČ DPH: SK2022117405

v zastúpení
Ing. Peter Saksa
Suptechnik Slovakia s.r.o.



OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ZVOLEN

Sekcia železničných tratí a stavieb, technické odd.

M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
Podacie číslo: 29-01-2020	Číslo spisu: 2962/2019-3013
Prílohy/listy: 2108	Vybavuje: ICV

ISPO spol. s r. o. – inžinierske stavby
Slovenská 86
PREŠOV

080 01

Váš list číslo/zo dňa
2108-2062/2019-3013-GEO-KVi
/zo dňa 12.12.2019

Naše číslo
29/2020/SŽTS/ORZV

Vybavuje/linka
Bc.Kaprálová/945-4322

Zvolen
14.1.2020

Vec

Stavba: „Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr.okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina, č.zák.3013/2019“ – vyjadrenie k IS

ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Sekcia železničných tratí a stavieb, odd. technické Vám na základe predloženej žiadosti č. j. 2108-2062/2019-3013-GEO-KVi zo dňa 12.12.2020 ohľadom vyjadrenia k podzemným a nadzemným vedením pre stavbu „**Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr.okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina, č.zák.3013/2019**“ dáva nasledovné stanovisko:

- podzemné ani nadzemné vedenia sa v našej správe nenachádzajú
- v záujmovom území TU 3104/08 sa nachádza – železničný most km 20,373, ktorý je v správe MO Košice

S pozdravom

Ing. Mitter Milan
prednosta SŽTS Zvolen

Prílohy: -

Telefón
045/229 4322

Fax

E-mail
Kapralova.andrea@zsr.sk

Číslo účtu
2621134019/1100

IČO
31364501

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ZVOLEN
SEKCIA OZNAMOVACEJ A ZABEZPEČOVACEJ TECHNIKY
M.R. Štefánika 295/2, 960 02 ZVOLEN

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
Podacie číslo:	Číslo spisu:
13 -01- 2020	
<i>2106</i>	<i>2062/2019-3013</i>
Prílohy/listy:	Vybavuje:
	<i>KV</i>

ISPO Inžinierske stavby
Slovenská 86
080 01 PREŠOV

Váš list číslo/zo dňa
2106-2062/2019-3013-GEO-KVi
12.12.2019

Naše číslo
517/2019 S OZT

Vybavuje/linka
Ing.Šefranková
045 2294431

Z v o l e n
9.1.2020

Vec : Vyjadrenie k IS pre prípravu PD stavby :

**„Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 BB-hr.okr.BB/ZV-Zvolenská Slatina,
č.zak. 3013/2019“**

/ V OPD a OD v žkm 20,300-20,400 v úseku žel. trate Zvolen os.st. – Banská Bystrica
– Odb.D.Štubňa // obvod ŽST Banská Bystrica smer Radvan' //.

V záujmovom území predmetnej stavby sa **nachádzajú** technické zariadenia pre dopravnú cestu v našej správe .

Pri jej realizácii **dôjde k súbehu a križovaniu** s podzemnými vedeniami - **DOK, DK a zab.zar. ŽSR** (*viď inf.zak. v priloženej situácii*), ktoré sú chránené zákonom 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 3,4,5 a 6., Príloha č.12a bod g). V ochrannom pásme je **zakázané** vykonávať zemné práce, ktoré by ohrozili vedenie alebo bezpečnú prevádzku dopravy na dráhe, umiestňovať stavby, skládky alebo iné objekty, ktoré by obmedzovali prístup k týmto vedeniam.

Pred zahájením prác je potrebné naše podzemné vedenia presne **vytýčiť** a riešiť ich ochranu v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a STN 34 7851, aby nedošlo k poškodeniu. O vytýčenie na základe objednávky **požiadajte ŽSR, OR Zvolen, Stredisko miestnej správy a údržby káblovej techniky Zvolen, M.R. Štefánika 295/2 , 960 02 Zvolen, kont. :0902 950493 e-mail: medved.peter@zsr.sk**. Vytýčenie prevedú do 15 dní od jej doručenia.


Upozorňujeme Vás, že v záujmovom území sa môžu nachádzať aj iné inžinierske siete ŽSR.

Pripomíname, že **PD pre stavby v OPD v obvode OR Zvolen k vyjadreniu od ŽSR je potrebné spracovať** v zmysle **Technických podmienok pre stavby v OPD** .

Taktiež k zakresleniu IS v OPD žiadame zasielať relevantné podklady (JŽM M 1:1000).
Všetky informácie nájdete na webovej stránke :

<https://www.zsr.sk/o-nas/oblastne-riaditelstva/zvolen/stavby-ochrannom-pasme-drahy/>

S pozdravom



Ing.Štefan Holek
Prednosta Sekcie OZT
OR Zvolen

Prílohy : Situácia KM M 1:1000 v žkm 20,300 – 20,400



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
OBLASTNÉ RIADITEĽSTVO ZVOLEN
SEKCIA ELEKTROTECHNIKY A ENERGETIKY ZVOLEN
M. R. Štefánika 295/2, 960 01 Zvolen

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby	
Podacie číslo: - 3 -01- 2020	Číslo spisu: 2062/1279-303
Prílohy/listy: 2107	Vybavuje: SK [signature]

•
Titl.
ISPO
Inžinierske stavby
Slovenská 86
080 01 PREŠOV

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Z v o l e n

733/2019/SEE/Vi-101

Vidiečanová M.

18.12.2019

Vec: STANOVISKO k existencii podzemných silnoprúdových káblových vedení k stavbe:

„Rekonštrukcia cesty a mostov II/591 Banská Bystrica – hr.okr. BB/ZV – Zvolenská Slatina.“

K Vašej žiadosti Vám dávame nasledovné stanovisko:

Predmetná stavba je plánovaná aj v ochrannom pásme dráhy, žel trať Zvolen – Banská Bystrica, most v žkm 20,300 – 20,400;.

V predmetnom úseku uvedenej žel. trate sa naše podzemné káblové vedenie **nenachádza**.

Upozorňujeme, že predmetná žel. trať je elektrifikovaná, v prípade vykonávania prác v jej blízkosti je potrebné dodržiavať všetky platné STN (34 3109 Bezpečnostné predpisy pre činnosť na trakčnom vedení a v jeho blízkosti) a s nimi súvisiace predpisy.

K pripravovanej stavbe nemáme pripomienky.

Vyjadrenie stráca platnosť, ak sa nezačne so stavebnými prácami uvedenej stavby do dňa
...17.12.2021.....

S pozdravom


.....
Prednosta Sekcie EE
Ing. Ďuriš Ján

Telefón
045/2294524

E-mail
Vidiecanova.maria@zsr.sk

Číslo účtu

IČO

ŽSR sú zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Po, vo vložke 312/B