

1/2



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

00-622 Warszawa, ul. Polna 1

WZ.5595.353.2013

Warszawa, dnia 26 września 2013 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w związku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.) po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej Pawilonu XI (budynek nr 37) należącego do Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. dr Jana Mazurkiewicza przy ul. Partyzantów 2/4 w Pruszkowie”, wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Tadeusza Wasilewskiego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – inż. Mariana Buryka, nadesłanej przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza 05-802 Pruszków ul. Partyzantów 2/4, przy piśmie z dnia 29 sierpnia 2013 r. z późniejszym uzupełnieniem

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego Pawilonu XI (budynku nr 37) Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. dr Jana Mazurkiewicza przy ul. Partyzantów 2/4 w Pruszkowie, polegających na:

- 1) wyposażeniu obiektu w system sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita z monitoringiem alarmu pożarowego do KP PSP w Pruszkowie;
- 2) wyposażeniu systemu sygnalizacji pożarowej w sygnalizatory optyczne;
- 3) wyposażeniu klatek schodowych, które są oświetlone światłem dziennym oraz korytarzy w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu oświetlenia co najmniej 5 lx i czasie działania 1 godziny;
- 4) wyposażeniu dróg ewakuacyjnych w budynku w podświetlane znaki wskazujące kierunki ewakuacji;
- 5) wykonaniu w budynku bardzo wyraźnego oznakowania ewakuacyjnego, z uwzględnieniem zasady, że z każdego miejsca na drodze ewakuacji widoczne są co najmniej dwa znaki;
- 6) wyposażeniu szybu dźwigowego w urządzenia służące do usuwania dymu lub zapobiegające zadymieniu;

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza
w Pruszkowie
KANCELARIA

Wpłynęło dnia 2013-10-01
Nr 4418

Janewski
2.10.2013

1

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza
SEKRETARIAT

01 PAZ. 2013 D-074-3341

- 7) dokonaniu podziału budynku w pionie na dodatkowe strefy pożarowe SP 2 i SP 3 ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120 i drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60;
- 8) zastosowaniu drzwi w klasie EIS 60 oddzielających służbę dla karetek pogotowia od reszty budynku;
- 9) zrealizowaniu wszystkich zaleceń zawartych w punkcie 6.2 niniejszej Ekspertyzy.

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych w pkt. 6.3. „Ekspertyzy...”, tj.:

- 1) pozostawienie szerokości biegów klatki schodowej K1 w części nadziemnej o wymiarach od 1,07 m do 1,37 m z lokalnym przewężeniem na parterze (drugie tylne wyjście przy wyjściu na zewnątrz z piwnicy) o szerokości 0,92 m przy wymaganej szerokości 1,40 m,
- 2) pozostawienie szerokości biegów klatki schodowej K1 w części podziemnej o wymiarach od 1,10 m do 1,21 m, z lokalnym przewężeniem 0,92 m przy wymaganej szerokości 1,40 m,
- 3) pozostawienie szerokości biegów klatki schodowej K2 w części nadziemnej o wymiarach od 1,03 do 1,20 m przy wymaganej szerokości 1,40 m,
- 4) pozostawienie szerokości biegów klatki schodowej K2 w części podziemnej o wymiarach od 0,95 m do 1,15 m przy wymaganej szerokości 1,40 m,
- 5) pozostawienie szerokości spoczników klatki schodowej K1 w części nadziemnej o wymiarach od 1,03 – 1,56 m z lokalnym przewężeniem na spoczniku przy wyjściu na zewnątrz do szerokości 0,80 m przy wymaganej szerokości 1,50 m,
- 6) pozostawienie szerokości spoczników klatki schodowej K1 w części podziemnej o wymiarach od 0,76 - 0,88 m przy wymaganej szerokości 1,50 m,
- 7) pozostawienie szerokości spoczników klatki schodowej K2 w części nadziemnej o wymiarach od 1,03 – 1,08 m przy wymaganej szerokości 1,50 m,
- 8) pozostawienie szerokości spoczników klatki schodowej K2 w części podziemnej o wymiarach 1,03 - 1,12 m przy wymaganej szerokości 1,50 m,
- 9) pozostawienie wysokości stopni biegów klatki schodowej K1 w części nadziemnej wynoszących od 0,145 - 0,175 m przy wymaganej wysokości 0,15 m,
- 10) pozostawienie wysokości stopni biegów klatki schodowej K1 w części podziemnej wynoszących 0,145 do 0,170 m przy wymaganej wysokości 0,15 m,
- 11) pozostawienie wysokości stopni biegów klatki schodowej K2 w części nadziemnej wynoszących od 0,135 - 0,185 m przy wymaganej wysokości 0,15 m,
- 12) pozostawienie wysokości stopni biegów klatki schodowej K2 w części podziemnej wynoszących do 0,180 m przy wymaganej wysokości 0,15 m,
- 13) pozostawienie drzwi z klatki schodowej K1 prowadzących na zewnątrz o szerokości w świetle 1,20 m przy wymaganej szerokości 1,40 m,

- 14) pozostawienie drzwi z klatki schodowej K2 prowadzących na zewnątrz o szerokości w świetle 1,20 m przy wymaganej szerokości 1,40m,
- 15) pozostawienie stropu nad klatkami schodowymi w klasie odporności ogniowej EI 60, przy wymogu klasy odporności ogniowej stropu REI 60,
- 16) pozostawienie możliwości stosowania otwartych drzwi do pomieszczeń pacjentów z uwagi na specyfikę szpitala, które zawężają wymaganą szerokość korytarzy pod warunkiem zastosowania samozamykaczy z blokadą stanu położenia w granicy 70 do 150 stopni i regulacją siły zamykania,
- 17) pozostawienie otwartych lub wydzielonych ściankami z przeszkleniem bezklasowym z drzwiami przesuwными punktów pielęgniarskich,
- 18) pozostawienie lokalnych przewężeń na korytarzach po zdemontowanych drzwiach oraz przy klatce K1 o wymiarze 0,8m,
- 19) pozostawienie otwartego pomieszczenia nr 108 izby przyjęć chorych na parterze,
- 20) nie wykonanie pionowych pasów EI 60 przy podziale kondygnacji szpitalnych na strefy SP2 i SP3 dla zapewnienia pionowej ewakuacji chorych z uwagi na ochronę konserwatorską elewacji zewnętrznej budynku,
- 21) pozostawienie przekroczenia długości dojścia ewakuacyjnego 16m przy jednym kierunku ewakuacji do klatki K1,
- 22) pozostawienie śluzy dla karet pogotowia bez oddzielenia od reszty budynku przedsionkiem przeciwpożarowym zamykanym drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak Organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu,
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości nie wymienione w postanowieniu wymagają realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Ekspertyzą...”.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony

przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:

1. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
im. prof. Jana Mazurkiewicza
ul. Partyzantów 2/4
05-802 Warszawa
2. Komendant Powiatowy PSP
w Pruszkowie
3. a/a - 2 egz.



nadbryg. Gustaw Mikołajczyk