



Szubin Wieś, 2021-05-07

Zn. spr.:SA.270.1.1.2021

Wyjaśnienie oraz zmiana
treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający – Nadleśnictwo Szubin informuje, że w dniu 04.05.2021r. od jednego z Wykonawców wpłynęło zapytanie dotyczące postanowień specyfikacji warunków zamówienia (dalej: „SWZ”) w postępowaniu na „Budowę budynku garażowo-gospodarczego w miejscowości Niedźwiady”, następującej treści:

„W ogłoszeniu oraz SWZ oraz opisie przedmiotu zamówienia - opisie technicznym jednoznacznie wskazano konieczność wykonania instalacji odgromowej. Powyższe zapisy nie mają swojego odzwierciedlenia w załączonych przedmiarach robót. Prosimy o potwierdzenie, że instalacja odgromowa jest objęta zamówieniem oraz uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie”.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Wykonanie instalacji odgromowej w budynku jest objęte przedmiotem zamówienia, zgodnie z załączonym projektem budowlanym, natomiast element ten został pominięty w przedmiarze robót. Przedmiar robót zostanie w tym zakresie uzupełniony i opublikowany na stronie prowadzonego postępowania.

Jednocześnie na podstawie art. 286 PZP, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści SWZ, polegającej na uzupełnieniu przedmiaru robót – zał. nr 12 do SWZ o pozycje dotyczące wykonania instalacji odgromowej (poz. 91-102 uzupełnionego przedmiaru). Jednolity przedmiar robót, zawierający uzupełnione pozycje dostępny jest do pobrania jako załącznik. Uzupełnione pozycje przedmiaru należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym, będącym podstawą określenia ceny oferty.

W związku z powyższą zmianą treści SWZ, Zamawiający na podstawie art. 286 ust.3 PZP przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 19.05.2021r, godz.: 09:00

Nowy termin otwarcia ofert: 19.05.2021r, godz. 09:30.

Powyższa zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO

mgr inż. Michał Kowalski