



Elektrotechnik specializovaný na projektovanie a realizáciu elektroinštalácií
 811/3/2007
 EZ PE2 A.B.
 Ing. Rudolf Dubiel

Ing. Rudolf Dubiel
 2007

Mesto Stará Ľubovňa

Dokumentácia bola overená a je príkladom na uskutočnenie stavby podľa schválenia č. 228/2007 zo dňa 21. 01. 2007 vydané na tunajšom Mestskom úrade.
 podpis

Bleskozvod je navrhnutý v zmysle STN EN 62305-1,2,3,4 a predpisov súvisiacich. $R_{max} = 10 \text{ ohm}$.
 Zvody previesť ako povrchové. Vzdialenosť od horľavých predmetov min. 10 cm.
 Dostatočná izolovaná vzdialenosť medzi zachyt. sústavou a kovovými časťami, vnútornými systémami $s=0,24 \text{ m}$ (vzduch)

EPC s.r.o.
 Mýtna 1267/1
 064 01 Stará Ľubovňa
 IČO: 36504222 DIČ: SK2241602

Projekt stavby	Rekonštrukcia stolárskej dielne firmy GLASPOL, s.r.o., Levočská 1662, parc. č. KN 2878/6, 2878/7, 06401 Stará Ľubovňa			ARCHIVNÉ ČÍSLO
	OBJEKT	ZAK. ČÍSLO.	OBSAH: Pádorys strechy-bleskozvod časť: Elektroinštalácia	
M 1:100	VYPRACOVAL Ing. R. Dubiel	DÁTUM: 11/20	INVESTOR: GLASPOL, s.r.o., 06511 Nová Ľubovňa 70	VÝKRES ČÍSLO 502