



- RJ Rekuperačná jednotka Wolf CWL Excellent 400 4/0L
- R Rozvážač DN 125–180, 16 hrdiel DN75
- Ventil pre odvod vzduchu
- Kuchynský ventil pre odvod vzduchu s filtrom G3
- Ventil pre prívod vzduchu
- 40 m³/hod množstvo vzduchu – prívod (max.)
- 40 m³/hod množstvo vzduchu – odvod (max.)
- potrubie 75/63
- ISO potrubie DN 180

C. PARE

NÁZOV A MIESTO STAVBY		INVESTOR		ZHOTOVITEĽ	
Technologické centrum DSA Trnava, Koniarekova ulica		Súkromná stredná odborná škola DSA Koniarekova 17, 918 50		P:\loga\Artboard 1.png Trnava	
ZODP. PROJ.	Ing. Ivan Klobušický	STUPEŇ	PD	PSP	OBEC Trnava
AUTOR	Ing. Ivan Klobušický	C	DOKUMENTÁCIA	SO	KAT. ÚZEMIE Trnava
VYPRACOVANÉ	Ing. Ivan Klobušický	SO	PARC.	ČÍSLO	5774/71, 5774/21, 5774/31
ČASŤ	Rekuperácia				
OBSAH	Pôdorys				
MIERKA	1:50	POČET	A4	4	DÁTUM 2 / 2020