

Warszawa, dnia 05.07.2021r.

Uczestnicy Postępowania.

Nr referencyjny: PZP/1/2021

Dotyczy: Wykonanie II etapu budowy Zakładu rehabilitacyjnego „Klinika Budzik Dla Dorosłych”

#### ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

**AA.34. Proszę o wyjaśnienie, czy nie doszło do pomyłki przy zakwalifikowaniu malowania ścian zewnętrznych do zakresu etapu II, podczas gdy okładziny podłóg, ścian, malowanie ścian wewnętrznych oraz sufity podwieszane są poza zakresem tego**

Odpowiedź: Nie, ściany zewnętrzne murowane i spód belki obwodowej po otynkowaniu przewidziano do malowania w ramach zleconych prac II etapu

**A.35. Czy drzwi wewnętrzne stalowe i pływiny są w zakresie etapu II? Czy witryny wewnętrzne są w zakresie etapu II?**

Odpowiedź: drzwi wewnętrzne stalowe i pływiny i witryny wewnętrzne nie są w zakresie etapu II, ani zamówienia podstawowego, ani opcji, ani w części, ani w całości

**A.36. Wg dokumentacji projektowej należy wykonać parapet wewnętrzny jedynie przy oknie w fasadzie F2 w pomieszczeniu 103. Proszę o potwierdzenie lokalizacji oraz materiału jaki należy tam zastosować**

Odpowiedź: w ramach zamówienia podstawowego należy wykonać parapet wewnętrzny z konglomeratu granitowego o wymiarze zewn. w rzucie ok. 150 x 38 cm grubości ok. 20 mm jedynie przy oknie w fasadzie F2 w pomieszczeniu 103.

**E.4. W opisie zakresu instalacji teletechnicznych nie odniesiono się do instalacji SSP. Proszę o uściślenie, czy instalacja SSP wchodzi w zakres etapu II, a jeśli tak to w całości czy w części?**

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości



Odpowiedź: *instalacja SSP nie wchodzi w zakres etapu II, ani zamówienia podstawowego, ani opcji, ani w części, ani w całości*

*Z wyrazami szacunku*

Fundacja Ewy Błaszczyk „AKOGO?”