



Piekary Śląskie, dn. 22.07.2021 r.

BZP.271-20/IG/21

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Budowa połączenia ulicy Powstańców Warszawskich z ulicą Bytorską – ETAP II wraz z przebudową ulicy Powstańców Warszawskich w Piekarach Śląskich”.**

I. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że w dniach 14.07.2021 r. oraz 19.07.2021 r. wpłynęły pytanie dotyczące treści SWZ i udziela odpowiedzi:

Pytanie:

Proszę o rozwianie wątpliwości dotyczących możliwości prowadzenia negocjacji. W Rozdział 1 SWZ pisze, że „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, natomiast w Rozdziale 22 SWZ zamieszczono informację, że „Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji (przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji)....”

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje treść SWZ w Rozdziale 22 w punkcie 6 – wykreśla zapis „Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji (przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji) w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert”.

Pytanie:

POZ. 43 przedmiaru: Nowe połączenie drogowe. Prosimy o informację czy powyższy obmiar jest prawidłowy? (czy nie podano omyłkowo długości całości kanału teletechnicznego???)

Odpowiedź:

Informujemy, że poz. 43 przedmiaru nowe połączenie drogowe jest prawidłowa. Doprecyzowujemy, że zgodnie z założeniami projektowymi 216 m to całkowita długość rur biegnących w kanale technologicznym. Wyjaśniamy ponadto, że należy przyjąć długość rur ok. 400m oraz zabudowę studni 5 szt. Wykonanie 140 m kanału technologicznego musi uwzględnić rozbiórkę i przywrócenie do stanu pierwotnego już istniejącego chodnika.

Branża elektryczna - oświetlenie - Nowe połączenie drogowe i cz. Powstańców Warszawskich

Pytanie:

W związku z ciągłością realizacji inwestycji, prosimy o zamieszczenie sylwetek słupów i opraw z I etapu.

Odpowiedź:

W załączeniu (zał.1) zdjęcie poglądowe z zabudowanych w 1 etapie słupów i opraw. Zamawiający nie narzuca i nie wskazuje konkretnego modelu słupa ani oprawy. Zdjęcie jest poglądowe.

Pytanie:

Prosimy o zamieszczenie schematu oświetleniowego dla Nowego połączenia drogowego.

Odpowiedź:

W załączeniu (zał.2) przedkładamy schemat oświetleniowy w formacie pdf.

Branża energetyczna - przebudowa kabli SN - Nowe połączenie drogowe**Pytanie:**

Prosimy o zamieszczenie schematów przebudowy kabli SN ze wskazaniem relacji celem wyjaśnienia rozbieżności, ponieważ wg SWZ pkt. 17) przebudowa linii kablowej SN – ok. 1362 m., natomiast wg PBW - zestawienia materiałowego tematycznego kabla należy przebudować 1008mb i taka długość została uwzględniona w przedmiarze w poz.116.

Odpowiedź:

Przedkładamy schemat przebudowy kabli w formacie pdf. (Zał. 3)

Dokonujemy modyfikacji SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w pkt.17, przebudowa linii kablowej SN - wartość wynosi 1008mb

Pytanie:

Przedmiar robót - poz. 113 - dotyczy wykonania wykopu - 118,8m³, natomiast wg analogii wykopu winno być 336mb*0,6*1,2 =241,92m³, poz. 114 - nasypanie warstwy piasku -165mb winno być 336m*2-podsypka i zasypka piaskiem kabla poz. 118 - dotyczy zasypanie wykopu - 99,0m³, natomiast wg powyższych winno być 201,6m³, wywiezienie nadmiaru ziemi poz.120 i 121 - 19,80m³, wg powyższego w przywołanych pozycjach winno być 40,33m³

Odpowiedź:

W załączeniu zmodyfikowany przedmiar robót, poz.113, zmieniamy wartość na 241,92m³

W załączeniu zmodyfikowany przedmiar robót, poz.114, zmieniamy na 336m x 2 (podsypka i zasypka piaskiem kabla)

W załączeniu zmodyfikowany przedmiar robót, poz.118, zmieniamy wartość na 201,6m³

W załączeniu zmodyfikowany przedmiar robót, poz.120 i 121, zmieniamy wartość na 40,33m³

Pytanie:

W przedmiarze brak pozycji związanej z wykonaniem pomiaru wyładowań niezupełnych na kablach SN. Prosimy o uzupełnienie z podaniem podstawy wyceny i ilości obmiarowej.

Odpowiedź:

Po wykonaniu prac należy przeprowadzić wszystkie niezbędne badania linii kablowych wchodzących w skład robót budowlanych, w tym pomiary wyładowań niezupełnych. Wykonawca wszelkie niezbędne pomiary wymagane przez przepisy oraz warunki gestora sieci powinien uwzględnić w cenie ryczałtowej.

Branża teletechniczna -kanał technologiczny**Pytanie:**

Prosimy o zamieszczenie schematu kanału technologicznego,

Odpowiedź:

Całość materiałów dotyczących kanału technologicznego w tym rury, studnie, przebieg, znajdują się w dokumentacji dołączonej do postępowania przetargowego (Nowe połączenie drogowe PB + PW).

Branża energetyczna - przebudowa kabli SN - cz. ul. Powstańców Warszawskich**Pytanie:**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności SWZ pkt.16 -przebudowa linii kablowej SN - ok.191m, natomiast w zamieszczonym PBW ani też w przedmiarze robót nie ma uwzględnionego zakresu prac. Czy zatem w/w kabel jest przedmiotem inwestycji.

Odpowiedź:

Dokonujemy modyfikacji SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu w pkt.16, przebudowa linii kablowej SN – dotyczy on ułożenia linii zasilającej niskiego napięcia, wartość wynosi 191m.

II. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający modyfikuje SWZ .

1. W rozdziale 2:

Jest:

17) przebudowa linii kablowej SN – ok. 1362 m.

A powinno być:

17) przebudowa linii kablowej SN – ok. 1008 mb.

Jest:

16) przebudowa linii kablowej SN – ok. 191 m.

A powinno być:

16) ułożenie linii zasilającej niskiego napięcia – ok. 191 m.

2. W rozdziale 19:

Jest:

1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej, nie później niż do dnia 28.07.2021 r. do godziny 11:30.

Uwaga: Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.

2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, oferta zostanie odrzucona.

A powinno być:

1.Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej, nie później niż do dnia **29.07.2021 r. do godziny 11:30.**

Uwaga: Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę przetargową, tj. datę i godzinę złożenia oferty wyświetloną na koncie Zamawiającego.

2. W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ, oferta zostanie odrzucona.

3. W rozdziale 20:

Jest:

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale 19 SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż **termin związania ofertą upływa w dniu 26.08.2021 r.**

A powinno być:

Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale 19 SWZ. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż **termin związania ofertą upływa w dniu 27.08.2021 r.**

4. W rozdziale 21 pkt. 1:

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.07.2021 r. o godzinie 12:00** w pokoju 215, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.

A powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.07.2021 r. o godzinie 12:00** w pokoju 215, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej złożonych ofert.

5. W rozdziale 22 pkt. 6:

Jest:

6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ). Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji (przewiduje możliwość prowadzenia negocjacji) w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

A powinno być:

6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ).

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ewa Grabiarz