32-01-101
SÁLA ARO

32-01-102
IZOLAČKA ARO

32-01-103
IZBA SESTRY

32-01-125
SESTRA

32-01-126
IZBA-PACIENTI

108
SKLAD PRÍSTROJOV ARO

109
SKLAD LIEKOV ARO

32-01-135
WC

WC

32-01-137
ČAJOVÁ KUCHYŇA

KLINICKY NUDZOVY ALARM
PRE VENTILOVU SKRINU VS2-2
OSADIT VO VYSKE 1,50m
A:K A:T

2x DATOVY KABEL
JYSTY 2x2x0,8

VEDENE NAD
PODHLADOM
PO STROPE

MIESTO PRERUSENIA
EXISTUJUCICH POTRUBI

MIESTO PRIPOJENIA
POTRUBI PRELOZKY

ø22x1-K
ø22x1-T
ø22x1-V
EXISTUJUCE
POTRUBIA

5400

470

4380

VENTILOVA SKRINA
OSADIT VO VYSKE 1,30m
VS2-2

107
ANGIOGRAFICKÁ
INTERVENČNÁ
SÁLA

110
CHODBA

111
UPRAT.

114

32-01-ZÁSOBOVANIE PAC.

ø18x1-O
POTRUBIE VYVEDENE
NA FASADU
OSADIT VETRACIU MRIEZKU

2050

6900

5390

7150

6000

4700

4300

112
ZÁKROKOVÁ SÁLA

113
FILTER

32-01-130
SCHODISKO

POTRUBIE VEDENE V STENE
DRAZKY V STENE
PO TLAKOVYCH
SKUSKACH ZAVAKOVAT

SACHTA MP

ø42x1,5-V
EXIST. STUPACKA
ø42x1,5-T
EXIST. STUPACKA
ø42x1,5-K
EXIST. STUPACKA

V15/40-T | 0-1,0MPa | ø18x1-T
HLAVNY UZAVER VZDUCHU PRE ODD. ANGIA NA 1.NP
MANOMETER-T | ODBOCKA PRE 1.NP

V15/40-K | 0-1,0MPa | ø18x1-T
HLAVNY UZAVER KYSLIKA PRE ODD. ANGIA NA 1.NP
MANOMETER-T | ODBOCKA PRE 1.NP

32-01-129
PREDSIEŇ

32-01-162
WC

102
ČISTIACA
MIESTN.

103
ŠATŇA
PERS.

104
UMYVÁREŇ
LEKÁRI

106
PRÍPRAVA
PACIENTA

101
UPRAT.

105
OVLÁDAČ

VENTILOVA SKRINA
OSADIT VO VYSKE 1,30m
VS2-1

KLINICKY NUDZOVY ALARM
PRE VENTILOVU SKRINU VS2-1
OSADIT VO VYSKE 1,50m
A:K A:T

NLR 3xK 3xT

OKSS 2xK,2xT,1x0
POTRUBIE PRIPOJIT NA VENTILY
OTOCNEHO KYVNEHO STROPNEHO STATIVU

POTRUBIE PRIPOJIT NA VENTILY
NASTENNEJ LOZKOVEJ RAMPY

2x DATOVY KABEL
JYSTY 2x2x0,8

EXISTUJUCE
POTRUBIA

MIESTO PRERUSENIA
EXISTUJUCICH POTRUBI

MIESTO PRIPOJENIA
POTRUBI PRELOZKY

32-01-241
CHODBA
±0,000

32-01-241
CHODBA
±0,000

32-01-167
TECHNICKÁ
MIESTNOSŤ
STROJOVŇA
VZT

ŠATŇA
LEKÁRI

32-01-169
ANGIOGRAF

32-01-171
PRÍPRAVA
PACIENTA

32-01-172
SEMINÁRNA
MIESTNOSŤ

KABÍNKA

CELKOVA DISPOZICIA

M1:200



UPOZORNENIE

KEDZE PRI OBHLIADKE STAVBY NEBOLO MOZNE SKONTROLOVAT CELU TRASU EXISTUJUCICH POTRUBI KYSLIKA, VZDUCHU A VAKUA, ZIADAME ABY PLYNY V POTRUBIACH PRELOZKY BOLI SPRAVNE IDENTIFIKOVANE A OZNACENE

LEGENDA

- K – POTRUBIE KYSLIKA
- T – POTRUBIE VZDUCHU
- V – POTRUBIE VAKUA
- O – POTRUBIE ODTAHU
- K – POTRUBIE KYSLIKA – EXISTUJUCE
- T – POTRUBIE VZDUCHU – EXISTUJUCE
- V – POTRUBIE VAKUA – EXISTUJUCE

NLR – NASTENNA LOZKOVA RAMPA S KONEKTORMI
OKSS – OTOCNY KYVNY STROPNY STATIV S KONEKTORMI
VS – VENTILOVA SKRINA
K – TERMINALNA JEDNOTKA – KYSLIK
T – TERMINALNA JEDNOTKA – VZDUCH
A:K – KLINICKY NUDZOVY ALARM – KYSLIK
A:T – KLINICKY NUDZOVY ALARM – VZDUCH
– CHRANICKA POTRUBIA V STENE
Ux – ULOZENIE POTRUBIA
– TRASY POTRUBIA PRISPOSOBIT SITUACII NA STAVBE, PO KONZULTACII S OSTATNYMI PROFESIAMI
– PRESNE UMIESTNENIE ODBERNYCH MIEST PRISPOSOBIT POZIADAVKAM TECHNOLOGIE

POZNAMKY

OZNACENIE VENTILOVEJ SKRINE

VSX-Y
- Y – PORADOVE CISLO VENTILOVEJ SKRINE
- X – POCET MEDICINALNYCH PLYNOV

VENTILOVA SKRINA OBSAHUJE
- OBLASTNY UZAVER
- MANOMETER
- TLAKOVY SNIMAC
- NUDZOVY VSTUP

DETAIL X

M1:10



Vypracoval	ING.SLUK		Ved. projektu	ING.ŠUTY	
Projektant	ING.SLUK		Kontrola		
Investor	FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN, LEGIONÁRSKA 28, 911 71 TRENČÍN				
Miesto stavby	LEGIONÁRSKA 28, TRENČÍN				
Parc. číslo					
Stavba	STAVEBNÉ ÚPRAVY PRACOVISKA ANGIOGRAFIE FN TRENČÍN, LEGIONÁRSKA 28, TRENČÍN				
Objekt	SO 01 – STAVEBNÉ ÚPRAVY ANGIA MEDICINÁLNE PLYNY				
Obsah	DISPOZÍCIA 1.NP				

TP PROENTECH PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA
Kancelária: Stropkovská 61, 040 11 Košice
mobil: 0907 908269
e-mail: proentech@proentech.sk

Sada č.

Stupeň	JP		
Dátum	12.2020	Kótované	mm
Mierka	1:60,200,10	Počet A4	4
Zák. č.	1920	Zmena	0
Arch. č.	1920.01.MP	Výkr. č.	1