

Wyjaśnienie i zmiany treści SWZ/Opisu potrzeb i Wymagań

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:
„Modernizacja hali sportowej w Rościszewie”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ/Opisu Potrzeb i Wymagań

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„Wymiana grzejników – nie podano mocy nowych grzejników ani ich wysokości czy też rozstawu podłączeń. Jaki jest rozstaw podłączeń, wysokość nowych grzejników oraz moc?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Rozstaw podłączeń nowych grzejników wynosi 50 cm

Wysokość nowych grzejników wynosi 60 cm

Moc cieplna nowych grzejników wynosi - moc cieplna przy temp. 75/65/20°C min 3000 W

Pytanie nr 2:

„Wykładzina Sali gimnastycznej – brak szczegółowego opisu przygotowania podłoża pod wykładzinę. Czy istniejący parkiet należy usunąć ? Jeżeli tak, to co jest podłożem pod parkietem ? Jakie warstwy przewidziano do wykonania po usunięciu parkietu jako podłoże dla nowej wykładziny ? Czy przewidziano podkład jedno czy dwuwarstwowy, z jakiego typu płyt (OSB, MFP, sklejka, ...) i o jakich parametrach ?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2:

Istniejąca podłoga to parkiet drewniany, przed położeniem wykładziny parkiet należy przeszlifować i uzupełnić ubytki w celu uzyskania gładkiej powierzchni. Następnie należy przystąpić do klejenia wykładziny zgodnie z zaleceniami producenta. Nie przewiduje się stosowania mas poziomujących powierzchnię. Nie przewiduje się usuwania istniejącego parkietu.

Pytanie nr 3:

„Pkt. 3 ppkt 3.2. Kosztorys ofertowy W jakiej formie należy złożyć kosztorys ofertowy – uproszczonej czy szczegółowej ?”

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3:

Zamawiający przewiduje uproszczoną formę kosztorysu ofertowego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.