

Oleśnica, dnia 06.08.2021 r.

INFORMACJA NR 4 DLA WYKONAWCÓW

„Zagospodarowanie terenu przy ulicy Ludwikowskiej – Park Południowy w Oleśnicy”

Znak sprawy MT.481.25.2021

Zamawiający informuje, że Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień.

Pytanie nr 1.

Zgodnie ze SST wymagane jest osiągnięcie parametru nośności (minimalnego wtórnego modułu odkształcenia 140 MPa) dla podbudowy z kruszywa łamanego. Wg naszej opinii dla ścieżek i placów dla ruchu pieszego wystarczająca nośność podbudowy jest osiągnięta przy $EV2 = 100$ MPa. Czy Zamawiający dopuści do odbioru podbudowy o minimalnym wtórnym module odkształcenia $EV2=100$ MPa.

Odpowiedź:

Zamawiający uważa proponowany $EV2=100$ MPa za dostateczny dla nawierzchni ścieżek , chodników i placów.

Pytanie nr 2

Czy Inwestor dopuszcza zmianę wykonania okładziny amfiteatru z płyt granitowych gr. 6 cm na okładzinę z płyt o grubości 5 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie okładzin granitowych gr. 5cm.



Pytanie nr 3

Czy Inwestor dopuszcza zmianę wykonania siedzisk amfiteatru z betonu C30/37, beton architektoniczny gładki na wykonanie siedzisk prefabrykowanych żelbetowych z zachowaniem tych samych parametrów betonu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza prefabrykowanie siedzisk amfiteatru.

Dyrektor ZBK w Oleśnicy
mgr inż. Izabela Świąder