

## **PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV Č. MF29116-P1-4**

**Zloženie komisie:**      Predseda: Ing. Ladislav Komjáthy  
                                 Členovia: Ing. Martin Fedor

Stavba :                      MATERSKÁ ŠKÔLKA V OBCI VÍŤAZ  
Miesto stavby:            parc. č. : 1174; kat. úz. Vítáz

### **Podklady použité pre vypracovaní protokolu:**

- a) Normy STN 33 2000-5-51, vyhláška MPSVR č. 508/2009 Z. z
- b) Podklady a požiadavky dodávateľa stavebnej dokumentácie
- c) Požiadavky investora

### **Popis jednotlivých priestorov:**

Predmetom posúdenia sú rôzne vonkajšie vplyvy v miestnostiach materskej škôlky. Miestnosti materskej škôlky sa budú prevádzkovať ako spoločenské miestnosti, a k tomu prislúchajúce obslužné priestory. Materská škôlka sa prevádzkuje ako objekt s celoročným využitím.

### **Rozhodnutie**

Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre objekt materskej škôlky nasledovné prostredia:

1. Miestnosti materskej škôlky: AA5, AB5, AC1, AD3, AE3, AF1, AG2, AH2, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD3, BE1, CA1, CB1 (prostredie základné 3.1.1)

V Košiciach 28.10.2016

-----  
podpis predsedu komisie