



LEGENDA:

- Prívod a späťtok vykurovacej vody
- Prívod a späťtok solárnej kvaspaliny
- Chladená voda
- Teplá voda
- Cirkulácia

1. Plynový kotol Vaillant ecoTEC VU4805-5
3a, 3b, 3c. Čerpadlová skupina VDM 25 zmešavacia
4. Multifunkčný zásobník Vaillant airtOR exclusive VPS 800
6. Solárny kolektor Vaillant VFK 135 VD - 6ks
7b. Solárny modul Vaillant sunFLOW VPM 16 D
7c. Modul prípravy teplej vody Vaillant aquaFLOW VPM 30/35/2W
8e. Expanzná nádobka ... litrov
9e. Prepínací ventil 2"
R. Rozdeľovač pre 3 okruhy

Č. PARÉ

NÁZOV A Miesto STAVBY		INVESTOR		Zhotoviteľ PD	
NP pre zariadenie energetického národnosti budovy MŠ Frana Kráľa		Mesto Čadca		eko-therm	
ZODP. PROJ.	Ing. Ivan Klobučný	STUPEŇ PD	PSP	OBEC	Čadca
AUTOR	Ing. Ivan Klobučný	Č	DOKUMENTÁCIA SO	KAT. ÚZEMIE	Čadca
VYPRACOVANÉ	Ing. Ivan Klobučný	SO		PAN. ÚSLOV	18/15
ČASŤ	Vykurovanie				
OBSAH	Schéma vykurovania				
VERZIA	150	POČET AL	9	ĎATUM	5 / 2019