



LEGENDA VZT JEDNOTIEK:

- 4 - nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/OR
vzduchový výkon ± max.400m3/h, 150Pa, s ovládačom BML
230V, max 98W / 0,7A, max 6A
- 8 - nástenná rekuperačná vetracia jednotka WOLF CWL 400 Exc 4/OR
vzduchový výkon ± max.400m3/h, 150Pa, s ovládačom BML
230V, max 98W / 0,7A, max 6A

LEGENDA distribučných prvkov :

- a - tanierový ventil prívodu vzduchu kovový TFF125
- c - tanierový ventil odvodu vzduchu kovový EFF125
- f - nástenný exteriérový kovový kryt prívodu / odvodu vzduchu CWL DN180

- ISO potrubie rozvody vzduchu systému CWL
- prírodné kruhové VZT potrubie SPIRO tesné, bez izolácie
- odvodné kruhové VZT potrubie SPIRO tesné, bez izolácie

POZNÁMKA :

- * potrubie ISO systému CWL je izolované potrubie - bez následnej izolácie
- * kondenz z VZT jednotiek sa odvedie do kanalizácie cez zápachový uzáver - dodávka ZT

Zodpovedný projektant		Ing. M. Marko	
Projektant		Ing. M. Marko	
Miesto		parc.č. : 6638/1, k.ú. Čadca, okres Čadca	
Investor		Mesto Čadca	
Stavba :		RP pre zníženia energetickej náročnosti budovy ZŠ a MŠ Čadca - Podzávoz	
Názov výkresu		Formát	
		Dátum	
		Časť :	
		Stupeň dok.	
		Mierka	
		1 : 50	
		Číslo výkresu	
		VZT - 5	