



Jeżewo, dnia 02.09.2021r.

Zn.spr.: ZG.270.2.4.2021

### ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) – dalej „PZP”, pn. „*Modernizacja drogi pożarowej nr 11 w Nadleśnictwie Dąbrowa*”

Nadleśnictwo Dąbrowa zgodnie z art. 284 ust. 1,2 oraz art.284 ust. 6 ustawy PZP, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ z dnia 31.08.2021 r., przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że do podbudowy z kruszywa należy użyć kruszywa o nasiąkliwości  $<1$ , natomiast do nawierzchni tłuczniowej o nasiąkliwości  $<3$  dla kruszyw pochodzenia ze skał osadowych

#### Odpowiedź:

Według nowej zaktualizowanej dokumentacji znajdującej się w Zał.8 Dokumentacja projektowa AKTUALIZACJA – parametry kruszywa określono w SST „PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE”, zgodnie z pkt. 2.3.2. należy zastosować kruszywo o nasiąkliwości nie większej niż 3 %.

Sporządził:  
Specjalista SL  
ds. zamówień publicznych i ochrony p.poż.  
Nadleśnictwo Dąbrowa  
Kamil Zasadowski

Sprawę prowadzi: Kamil ZASADOWSKI, tel.: 52 331 87 13 \*334, e-mail: kamil.zasadowski@torun.lasy.gov.pl