

POSTUP  
verejná súťaž  
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska  
(práce)

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
(ďalej len „ZVO“)*

**VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 3**

**názov zákazky:**

**„Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov, ul. Švermova“  
vyhlásenej  
vo Vestníku č. 203/2021 – 02.09.2021, zn. 42322- WYP**

## Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

### Otázka č. 1:

Žiadam Vás o vysvetlenie súťažných podkladov:

Vzduchotechnické jednotky vo výkaze výmer sú iné ako v projektovej dokumentácii. Vzduchotechnické jednotky v PD sú kompaktné podstropné jednotky s prívodom aj odvodom vzduchu zabudovaním v jednotke. Vzduchotechnické jednotky vo VV sú klasické podstropné jednotky, ku ktorým je potrebné navrhnuť rozvody vzduchu a distribučné členy, ktoré VV neobsahuje. Žiadam Vás o spresnenie vzduchotechnických jednotiek resp. o doplnenie položiek VV o rozvody a ďalšie komponenty. Podľa zaslaných podkladov sa nedajú vzduchotechnické jednotky naceniť tak, aby boli po realizácii diela aj funkčné.

### Odpoveď:

V prílohe tohto Vysvetlenia č. 3 Vám zasielame opravený výkaz výmer, ktorý je v súlade s poskytnutou PD:

„02 - MŠ\_VZT\_RO SO Aktualizácia 23.09.2021.xls“, ktorý nahrádza pôvodne zverejnený výkaz: „VV\_VZT\_SABINOV\_MS Svermova\_OPRAVENÉ\_13.09.21.xls“.

Na základe tejto odpovede bola **zaslaním „Oznámenia o oprave č. 4“ (zaslané 23.09.2021)** zmenená predpokladaná hodnota zákazky na **408 451,10€ bez DPH**.  
V prílohe sú Súťažné podklady s aktualizovanou sumou PHZ.

V Prešove, 23.09.2021

.....  
Ing. Peter Lupták, v.r.

osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania

### Prílohy:

- „02 - MŠ\_VZT\_RO SO Aktualizácia 23.09.2021.xls“
- Oznámenie o oprave č. 4
- Súťažné podklady (SP\_SB Švermova\_OPRAVA\_23.09.2021.doc)