

POSTUP
verejná súťaž
podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
(práce)

*podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „ZVO“)*

VYSVETLENIE/DOPLNENIE súťažných podkladov č. 1

názov zákazky:

**„Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov, ul. Švermova“
vyhlásenej
vo Vestníku č. 203/2021 – 02.09.2021, zn. 42322- WYP**

Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:

Otázka č. 1

žiadame Vás o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov:

- Časť: ZTI – chýbajú tlakové skúšky, prepláchnutie a dezinfekcia vodovodných potrubí a skúšky tesností kanalizačných potrubí, doplňovanie vykurovacieho systému, presuny hmôt

Odpoveď:

Kalkulácia bola iba na výmenu bojlerov po životnosti s napojením na jestvujúce rozvody.

Otázka č. 2

žiadame Vás o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov:

- Časť: ÚK – montáž odvodu spalín a komína, tlakové skúšky potrubí, demontáž jestvujúcej kotlovej techniky, vypúšťanie vody z vykurovacej sústavy, komplexná skúška v trvaní 72 hodín, uvedenie do prevádzky, presuny hmôt

Odpoveď:

V prílohe tohto Vysvetlenia č. 1 zasielame upravený výkaz:

VV_Sb - MŠ Švermova 1_ÚK doplnené 13.09_21.xls

(pozn.: Komín jestvujúci, do ktorého sa napojí kaskáda kotlov, presun hmôt je sú súčasťou ceny materiálu).

Otázka č. 3

žiadame Vás o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov:

- Časť: Plynofikácia – nebol dodaný žiadny výkaz výmer dodávok a montáži

Odpoveď:

Doplnené v časti ZTI.

V prílohe tohto Vysvetlenia č. 1 zasielame upravený výkaz:

VV- ZTI_MŠ Švermova 1_doplnené_13.09.21.xls

Otázka č. 4

žiadame Vás o vysvetlenie/doplnenie súťažných podkladov:

- Časť: MaR – nebol dodaný žiadny výkaz výmer montáži a elektro materiálu.
Žiadame o doplnenie výkazu výmer o popísané položky.

Odpoveď:

Je súčasťou dodávky kotla - montáž v rámci oživenia kotolne.

Otázka č. 5

Máme za to, že výkaz výmer ZTI je vo výkaze výmer uvedený 2-krát. Ako samostatná časť ZTI a ako časť 05 v rámci objektu VZT. Je potrebné ju do výkazu výmer zahrnúť 2-krát?

Odpoveď:

Výkaz výmer ZTI bol v časti VZT uvedený omylom ako časť 05. Platí iba ako samostatná časť.

V prílohe tohto Vysvetlenia č. 1 zasielame upravený výkaz ZTI (doplnený o vnútorný plynovod):

VV- ZTI_MŠ Švermova 1_doplnené_13.09.21.xls

Zároveň zasielame upravený výkaz výmer pre VZT bez časti 05:

VV_VZT_SABINOV_MS Švermova_OPRAVENÉ_13.09.21.xls

V prílohe tohto Vysvetlenia SP č. 1 je kompletný výkaz výmer upravený v zmysle vyššie uvedených vysvetlení.

Otázka č. 6

Pre profesiu FVK -> fotovoltaika Vami uvedený typ panela (MDP60PX) a meniča sa už nevyrába. Máme to potvrdené zo strany výrobcu.

Poprosíme VO o určenie typu, aká fotovoltaika má byť zamenená s horeuvedeným typom.

Odpoveď:

Je možné predložiť aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní technických parametrov (minimálnych technických požiadaviek) v zmysle súťažných podkladov.

V prípade, že uchádzač predloží ekvivalentné riešenie, je povinný v ponuke predložiť Prílohu č. 10 Súťažných podkladov: Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek a zároveň technický list alebo ekvivalentný doklad, na základe ktorého komisia zriadená verejným obstarávateľom vyhodnotí splnenie technických parametrov navrhovaného ekvivalentu (požiadaviek na predmet zákazky).

Na základe týchto odpovedí bola **zaslaním „Oznámenia o oprave č. 1“ (zaslané 13.09.2021)** zmenená predpokladaná hodnota zákazky na **390 244,66 € bez DPH.**

V prílohe sú Súťažné podklady s aktualizovanou sumou PHZ.

V Prešove, 13.09.2021

.....

Ing. Peter Lupták, v.r.

osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania

Prílohy:

- „Výkaz výmer komplet_doplnený 13.09.21.rar“
- Oznámenie o oprave č. 1
- Súťažné podklady (SP_SB Švermova_OPRAVA_13.09.2021.doc)