

Mestský úrad v Snine	
Dátum:	21. 05. 2021
Číslo zápisu:	5184
Prílohy:	00, ÚP, ŽP, SP

Mesto SNINA
Mestský úrad Snina
Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Váš list zo dňa/Vaša značka
 Výst.2021/2101-09-Br

Naša značka
 435/04/2021

Vybavuje /linka
 Martin Kopera
 055/30 12345

Košice
 19/5/2021

VEC : vyjadrenie

Požiadali ste nás o vyjadrenie k existencii našich podzemných vedení na parc. č. 5074/1, 5074/26, k.ú. Snina pre stavbu: „**dažďovej záhrady v MŠ ČS Armády v Snine**“.

V uvedenej lokalite **máme** vlastné podzemné vedenia, ktoré prechádzajú Vami vyznačeným záujmovým územím. Trasu našej metropolitnej optickej siete sme Vám orientačne zakreslili do Vami doloženej situácie.

Týmto Vás žiadame pred realizáciou prác o dodržanie nasledovných podmienok:

- pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu: mkopera@antik.sk, kontakt: 0915 918 489 – Martin Kopera,
- v okolí našich káblov – 3 m – je potrebný ručný výkop,
- v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu,
- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
- pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladateľmi inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN 736005,
- pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D400,
- v prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora,
- projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich vedení žiadame predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody,
- pred zasypaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

Vyjadrenie má platnosť šesť mesiacov.

S pozdravom,



Jana Filipová
 Oddelenie zmluvných vzťahov a výstavby

MŠ ČS Armády

Prešovský > Snina > Snina > k.ú. Snina

ANTIK
telecom

V uvedenom záujmovom území sa naše **PODZEMNÉ KABLOVÉ** siete **NACHÁDZAJÚ/NENACHÁDZAJÚ**. Zakreslenie trasy je len informatívne. Pred zahájením zemných prác je nutné požiadať ANTIK Telecom s.r.o. o presné vytýčenie. Žiadame dodržať ochranu našich vedení v zmysle platných zákonov a STN.

Vyjadrenie je vydávané pre účely:

1. Informatívny zakres
2. Správna aplikácia
3. Pre stavebné konanie

Dátum:

Podpis:

