

Mestský úrad v Snine	
Dátum: 21. 05. 2021	
Číslo zápisu: 5783	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje: ON, ÚP, DP, SP

Mesto SNINA
Mestský úrad Snina
Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP
Strojárska 2060/95
069 01 Snina

Váš list zo dňa/Vaša značka
 Výst.2021/2096-09-Br

Naša značka
 434/04/2021

Vybavuje /linka
 Martin Kopera
 055/30 12345

Košice
 19/5/2021

VEC : vyjadrenie

Požiadali ste nás o vyjadrenie k existencii našich podzemných vedení na parc. č. 326/17, 326/18 v k.ú. Snina pre stavbu: „**dažďovej záhrady v MŠ Kukučínova v Snine**“.

V uvedenej lokalite **máme** vlastné podzemné vedenia, ktoré prechádzajú Vami vyznačeným záujmovým územím. Trasu našej metropolitnej optickej siete sme Vám orientačne zakreslili do Vami doloženej situácie.

Týmto Vás žiadame pred realizáciou prác o dodržanie nasledovných podmienok:

- pred začatím zemných prác je nutné objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu na e-mailovú adresu: mkopera@antik.sk, kontakt: 0915 918 489 – Martin Kopera,
- v okolí našich káblov – 3 m – je potrebný ručný výkop,
- v prípade, že bude križované naše podzemné vedenie, alebo dôjde ku súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť naše vedenie proti vzniku previsu,
- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
- pri križovaní, resp. súbehu nášho vedenia s novo ukladateľmi inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti, stanovené v priestorovej norme STN 736005,
- pod spevnenými plochami žiadame uložiť naše káble a rúry do betónových žľabov typu TK2, pod a nad betónové žľaby umiestniť železobetónovú dosku a na telekomunikačnú šachtu umiestniť poklop triedy D400,
- v prípade prekládky našich vedení, tú zrealizujeme vlastnými kapacitami na náklady investora,
- projektovú dokumentáciu so zapracovanými podmienkami ochrany a prekládky našich vedení žiadame predložiť na odsúhlasenie, prekládku je možné realizovať až po uzavretí dohody,
- pred zasypaním odkrytých chráničiek našej spoločnosti žiadame, aby bol prizvaný zástupca našej spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia.

Vyjadrenie má platnosť šesť mesiacov.

S pozdravom,



Jana Filipová
 Oddelenie zmluvných vzťahov a výstavby

