



KRAJSKÝ
PAMIATKOVÝ ÚRAD
KOŠICE

Z á z n a m

Zo štátneho pamiatkového dohľadu - Drevný trh v Košiciach - rekonštrukcia parku

spísaný: v Košiciach dňa 17.05.2018

Prítomní: za KPÚ Košice : Ing. Vladimír Sobota

vlastník, správca: Ing. Marta Popříková, Správa mestskej zelene Košice
Pavol Vasiľ, Správa mestskej zelene Košice

ostatní prítomní:

Predmet rokovania, závery:

Rekonštrukcia oplotenia:

- demontáž kovového oplotenia, oprava, doplnenie chýbajúcich dielov, konzervovanie (umeleckým kováčom)

- oprava soklovej časti: starý betónový základ odstrániť, nový betónový základ založiť do nezamrzajúcej hĺbky (80 cm), základ uložiť kontinuálne po celom obvode parku bez prerušenia, teda aj pri vstupoch do parku ako tzv. jalový stupeň. Je prípustné aj úplné uzavretie parku v nočných hodinách. Niveletu základu navýšiť do výšky obrubníka voči asfaltovému chodníku po obvode parku. Do základu je potrebné umiestniť kovové trne na ktoré sa pripevní zrekonštruované oplotenie. Demontáž oplotenia KPU Košice odporúča realizovať až po nadobudnutí finančných prostriedkov (aby park nebol dlhšiu dobu bez oplotenia). Umiestenie provizórneho oplotenia parku nie je žiaduce. Ak sa nebude v dohľadnej dobe rekonštruovať oplotenie KPU Košice odporúča vyspraviť (lokálne doplniť) rozpadajúci sa betónový základ (sokel) aby nedošlo k uvoľneniu a odsudzeniu kovových dielov oplotenia. Pri juhovýchodnom vstupe do parku je prípustné upraviť pôdorys oplotenia tak, aby sa rozšíril priestor pred prechodom pre chodcov. V súčasnosti je priestor pre peších na ulici Protifašistických bojovníkov nepostačujúci.

Chodníky: Pri zakladaní mlatových chodníkov bol dodržaný technologický postup, preto sú po obnove chodníky estetické a funkčné. Vnútorne plochy parku vymedzené chodníkmi sú splanňované (dosypaním zeminy) a obnovené trávnaté plochy výsevom. Rovnakým postupom je potrebné zrekonštruovať aj východnú polovicu parku. Kým sa nepristúpi k rekonštrukcii je možné park sprístupniť verejnosti, ale bez umiestnia lavičiek. Rovnako je prístupné sprevádzkovať fontánu ešte pred ukončením celkovej rekonštrukcie. V súčasnosti je pre drevný trh obmedzený počet historizujúcich lavičiek. Ďalšie lavičky by mali byť rovnaké ako jestvujúce. Ak sa nepodarí vyhotoviť rovnaké lavičky, tak je možné použiť typovo iné (aj moderné jednoduchého dizajnu- v kombinácii drevo-kov- podobné ako sú umiestnené v Mestskom parku v Košiciach).

Ing. Vladimír Sobota