Zestawienie pomieszczeń wg PN-ISO 9836:1997				
Ozn. rys.	Rodzaj pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. użytkowa (H≥1,90m) [m²]	Pow. pom. (H<1,90m) [m²]
2/1	Komunikacja I	płytki cer.	2,86	-
2/2	Pom. tech.-gosp. I	płytki cer.	6,07	-
2/3	Sekretariat urzędu	płytki cer./panele	24,62	-
2/4	Biuro z-cy burmistrza	panele podł.	15,40	-
2/5	Biuro burmistrza	wykładzina podł.	25,86	-
2/6	Pom. tech.-gosp. II	wykładzina pcv	1,91	-
2/7	Komunikacja II	płytki cer.	21,66	-
2/8	Pom. biurowe I	płytki/wykładzina	13,74	-
2/9	Pom. biurowe II	wykładzina pcv	8,00	-
2/10	Pom. biurowe III	wykładzina pcv	15,07	-
2/11	Serwerownia	wykładzina pcv	6,38	-
2/12	Komunikacja III	płytki cer.	14,75	-
2/13	Kasa	płytki cer./panele	14,97	-
2/14	Pom. biurowe IV	wykładzina pcv	35,09	-
2/15	Biuro sekreterza	wykładzina pcv	19,88	-
2/16	Komunikacja IV	płytki cer.	10,32	-
2/17	Pom. biurowe V	wykładzina pcv	16,35	-
2/18	Pom. biurowe VI	wykładzina pcv	15,13	-
2/19	Pom. biurowe VII	wykładzina pcv	20,36	-
2/20	Komunikacja IV	płytki cer.	11,42	-
2/21	Toaleta	płytki cer.	7,30	-
2/22	Łącznik	płytki cer.	3,40	-
2/23	Archiwum I	wykładzina pcv	29,11	-
2/24	Archiwum II	wykładzina pcv	27,31	-
Suma powierzchni użytkowej:			366,96 m²	-

Symbole elektryczne:

- Gniazdo jedno/trójfazowe ze stykiem ochr. i wyłącznikiem 0-1/ przełącznikiem L-0-P IP44
- Gniazdo jednofazowe ze stykiem ochronnym (szczelne IP 44);
- Łącznik jednobiegunowy (szczelny IP 44);
- Łącznik jednobiegunowy podswietlany (szczelny IP 44);
- Łącznik świecznikowy (szczelny IP 44);
- Łącznik jednobiegunowy monostabilny (szczelny IP 44);
- Łącznik schodowy (szczelny IP 44);
- Łącznik krzyżowy (szczelny IP 44);
- Przycisk wyzwalający wył. P.Poż. budynku
- Przycisk wyzw. wył. P.Poż. obw. agregatu
- Przycisk wyzw. wył. głównego inst. el. kotłowni

Oznaczenie szaf i tablic rozdzielczych:

SW-P.Poż.	Szafka wyłącznika p.poż. budynku;
SPA	Szafka podłaczenia agregatu;
RG	Rozdzielnia Główna (obw. nr 0.__);
TR-1	Tablica Rozdzielcza - parter budynku (obw. nr 1.__);
TR-2	Tablica Rozdzielcza - piętro budynku (obw. nr 2.__);
TR-3	Tablica Rozdzielcza - poddasze budynku (obw. nr 3.__);
TR-4	Tablica Rozdzielcza - parter budynku (obw. nr 4.__);
TR-K	Tablica Rozdzielcza obwodów instalacji el. kotłowni (obw. nr 5.__);
TR-Klim.	Tablica Rozdzielcza obwodów instyalacji klimatyzacji (obw. nr 6.__);
TR-Komp	Istniejąca Tablica Rozdzielcza obwodów sieci komputerowej.

Tytuł rysunku:

PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ - PIĘTRO BUDYNKU GŁÓWNEGO.

Tytuł projektu: *PROJEKT TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z PROJEKTAMI INSTALACJI ORAZ PRZEBUDOWĄ STREFY WEJŚCIA Z POCHYLNIĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH;*

Adres obiektu budowlanego: *dz. nr 610/31, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska;*

Inwestor: *URZĄD MIASTA KUŹNIA RACIBORSKA, ul. Słowackiego 4, 47-420 Kuźnia Raciborska;*

Projektant: mgr inż. Andrzej Kulbaka nr upr. 27/02

Sprawdzający: inż. Franciszek Kostka nr upr. 458/81

Rys. nr: E-06

Branża: elektryczna

Stadium: P.B.W

Data: marzec 2020

Skala: 1:75

Jednostka projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIDOM Bernard Łopacz

ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz