

OTÁZKA č.1

Dobrý deň,

kontrola požiarnych klapiek a oprávnenie na vykonávanie kontroly klapiek značky TROX FRK patrí podľa bodu 6.1 Výzvy, do časti zákazky č.3.

Položka Požiarne klapky sa však nachádza aj v prílohe č. 1a, teda časti 1, kde predpokladám nepatrí, keďže sa nachádza aj v prílohe č. 1c.

Rovnaká skutočnosť platí aj pre požiarne kontrolu požiarnych dverí, ktoré sú uvedené ako v prílohe č. 1a tak v prílohe č. 1c.

ODPOVEĎ č.1

Podľa prílohy č. 2 Výzvy na predloženie ponúk, Špecifikácie a rozsah predmetu zákazky je predmetom časti č. 1 zákazky aj kontrola požiarnych uzáverov, dverí a klapiek, čo je zohľadnené aj v prílohe č. 1a Výzvy, Návrhu na plnenie kritérií pre časť č. 1 zákazky.

Podľa prílohy č. 2 Výzvy na predloženie ponúk, Špecifikácie a rozsah predmetu zákazky sú predmetom časti č. 3 zákazky okrem iného aj opravy požiarnych uzáverov, čo je zas zohľadnené v prílohe č. 1c Výzvy, Návrhu na plnenie kritérií pre časť č. 3 zákazky.

Vzhľadom na rozsah a špecifiká požadovaného plnenia v rámci časti 1 a časti 3 zákazky verejný obstarávateľ rozhodol, že podmienku účasti podľa bodu 6.1 Výzvy bude požadovať len pre časť č. 3 zákazky.