



LEGENDA:

- (h) Stúpačka požiarneho vodovodu pre hadicový navijak - oceľové pozinkované potrubie DN 25
- 1 Hadicový navijak typu NOHA s tvarovostálou hadicou dĺ. 30 m - d 25 mm (prietok q = 59 l/min, min. tlak p = 0,2 MPa, priemer hubice 10 mm)
- 2 Uzatvárací ventil DN 25 pre napojenie hasiaceho zariadenia.

— · — · — · — Rozvod požiarnej vody

UPOZORNENIE:

- Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia. V prípade použitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant nezodpovedá za vzniknuté škody, prípadne ohrozenie zdravia a života pacovníkov na stavbe.
- Tento výkres je originál a je chránený podľa § 21,ods.d.) Zákona č.383/1997 Z.z. - Zmeny diela a každé použitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
- Dodávateľ stavby je povinný realizovať práce podľa platných STN, technologických, bezpečnostných a výrobných postupov s dodržaním STN 730424 - "Prístupné rozmerové odchýlky"

ZODP. PROJEKTANT	: Ing. Alfréd Gáspár	<div><div><div></div></div><div>ING. ALFRÉD GÁSPÁR</div><div>PROJEKCIA - INŽINIERING - STAVEBNÍCTVO</div><div>925 42 TRSTICE 1193</div><div>IČO: 35 198 842</div></div>	
PROJEKTANT	: Ing. Alfréd Gáspár		
VYPRACOVAL	: Ing. Alfréd Gáspár		
INVESTOR	: Obec Vinodol		
STAVBA	MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI VINODOL - ROZŠÍRENIE KAPACITY		MIESTO: Vinodol
OBJEKT			Č. PARCELY: 148/5, 11, 12, 13/1
OBSAH	Schéma hadicového zariadenia	DÁTUM	02/2020
		ÚČEL	PS k stav. kon.
		MIERKA: 1:50	Č. VÝKR. ZT-10