



Jeżewo, dnia 15.11.2021r.

Zn.spr.: ZG.270.2.7.2021

ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) – dalej „PZP”, pn. „ Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Nadleśnictwa Dąbrowa – POSTĘPOWANIE II”

Nadleśnictwo Dąbrowa zgodnie z art. 284 ust. 1 oraz art.284 ust. 6 ustawy PZP, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w dniu 10.11.2021 r., przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy dopuszczają Państwo moduły o mocy znamionowej po 25 latach użytkowania na poziomie 83 % nominalnej mocy wyjściowej, przy zachowaniu współczynnika wypełnienia oraz współczynników temperaturowych na takim samym lub lepszym poziomie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania modułów o niższej mocy znamionowej, niż 85 % po 25 latach użytkowania, przy czym Zamawiający przyjmuje zaokrąglenie deklarowanej wartości do miejsca dziesiątego wg. reguł matematycznych tj. od 84,5 %.

Zatwierdził:

**ZASTĘPCA NADLEŚNICZEGO
Nadleśnictwa Dąbrowa**


Dawid Kikulski

Sprawę prowadzi: Kamil ZASADOWSKI, tel.: 52 331 87 13 *334, e-mail: kamil.zasadowski@torun.lasy.gov.pl