

Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení a v súťažných podkladoch

Obstarávateľ:	Slovenské národné múzeum
Názov predmetu:	Obnova hradu Krásna Hôrka a revitalizácia bezprostredného okolia hradu
Číslo spisu:	SNM-BET-NDL-2021/68
Dátum doručenia žiadosti:	20.12.2021 11:19
Dátum zverejnenia vysvetlenia:	30.12.2021
Poradové číslo:	11

Otázka č. 1:

Verejný obstarávateľ vo výkaze výmer pre stavebný objekt SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a stánkov uvádza v položke č. 46 a 47, montáž a materiál uličného vpustu v množstve 20 ks. Podľa PD, konkrétne v technickej správe - TS_SO04.5 dažď kanal park na strane č. 3 je v tabuľke uvedený celkový počet uličných vpustí 15 ks. So spomínanými položkami priamo súvisí aj položka č. 57 výkazu výmer. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, prípadne o opravu výkazu výmer.

Odpoveď č. 1:

Správne je uvedený počet uličných vpustov v projektovej dokumentácii a to v počte 15 ks.

V tejto súvislosti upravujeme výkaz výmer pre stavebný objekt SO 04.5 Dažďová kanalizácia z parkoviska a stánkov – v položkách č. 46,47, 56 a 57.

Celkový upravený Výkaz výmer s vyššie uvedenými zmenami verejný obstarávateľ zverejní v Profile verejného obstarávateľa najneskôr 14 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.