

ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA
BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

.....
Značka

Ing. Halgaš
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 13.12.2021
Miesto, dátum

Vec: **57127-WYP - Stropkov – ul. Hrnčiarska, Bytový dom A3**

Vysvetlenie č. 1 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii a Oznámenie č. 1 o zmeny lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na otváranie ponúk

V zmysle § 114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Stropkov – ul. Hrnčiarska, Bytový dom A3** uverejnenej vo vestníku UVO č. **272** zo dňa **24.11.2021** pod číslom **57127 - WYP** Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii:

Otázka č. 1:

Chcem sa spýtať verejného obstarávateľa na akceptáciu bankovej záruky v elektronickej podobe? Dovolíme si upozorniť verejného obstarávateľa, že v prípade akceptácie bankovej záruky v elektronickej podobe, sa listinná podoba nepredkladá.

Odpoveď:

Áno, verejný obstarávateľ bude akceptovať aj elektronickú bankovú zábezpeku opatrenú zaručeným elektronickým podpisom a v takomto prípade sa listinná podoba bankovej záruky nepredkladá.

Otázka č. 2:

Chcem sa spýtať VO na nesúlad vo VV SO 01UVK, kde :

1/ v dieli 743 Armatúry je 350ks armatúr, ale montáž je iba 52 ks, prečo?

2/v dieli 735-Vykurovacie telesá je 90 ks radiátorov, montáž termost.hlavíc a vykur.telies je 91ks, prečo?

Odpoveď:

Doplnená poznámka pri položke (popis položky a množstvo sa nemenia):

731	733113113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok DN 15 a montáž armatúr prípojky	91,000
		-týka sa montáže armatúr z položiek č. 28 a 34	

Doplnená položka:

33	731	734209103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	93,000
----	-----	-----------	---------------------------------------	--------

Opravené množstvo položky:

55	MAT	4849D02895	Radiátor panelový oceľový KORAD 22VK 600x800 - 2236082013 alebo ekvivalent	2,000 kus
----	-----	------------	--	-----------

Prosíme túto zmenu zapracovať do ponuky.

V prílohe č. 26 Príloha č. 2A SO 01_UVK_ROZ po vysvl (aj v 27. Príloha č. 2B SO 01_UVK_ROZ po vysvl v editovateľnej forme) tohto vysvetlenia sú tieto zmeny zapracované.

Otázka č. 3:

Dobrý deň,

chcem sa spýtať VO, v SO 01-UVK, diel 733 Rozvod potrubia chýba montážna položka na montáž potrubia ?

Odpoveď:

Doplnené položky

15	721	722174911	Potrubie plastové zostavenie rozvodov D 16 mm, montáž potrubia	1 550,000 m
16	721	722174912	Potrubie plastové zostavenie rozvodov D 20 mm, montáž potrubia	20,000 m
17	721	722174913	Potrubie plastové zostavenie rozvodov D 25 mm, montáž potrubia	130,000 m
18	721	722174914	Potrubie plastové zostavenie rozvodov D 32 mm, montáž potrubia	15,000 m
19	721	722174915	Potrubie plastové zostavenie rozvodov D 40 mm, montáž potrubia	9,000 m
20	721	722174916	Potrubie plastové zostavenie rozvodov D 50 mm, montáž potrubia	39,000 m

Prosíme túto zmenu zapracovať do ponuky.

V prílohe č. 26 Príloha č. 2A SO 01_UVK_ROZ po vysv1 (aj v 27. Príloha č. 2B SO 01_UVK_ROZ po vysv1 v editovateľnej forme) tohto vysvetlenia sú tieto zmeny zapracované.

Na základe vyššie uvedených zmien sa mení predpokladaná hodnota zákazky:

z:

Predpokladaná hodnota zákazky: **1 588 206,30 € bez DPH**

na:

Predpokladaná hodnota zákazky: **1 588 428,44 € bez DPH**

Na základe vyššie uvedených zmien sa menia sa tieto lehoty:

pôvodná lehota:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **20.12.2021 o 10⁰⁰ hod.**

sa mení na:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: **22.12.2021 o 10⁰⁰ hod.**

Zároveň sa mení lehota otváranie ponúk takto:

pôvodná lehota:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **20.12.2021 o 11:00 hod**

sa mení na:

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: **22.12.2021 o 11:00 hod.**

.....
Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy:

1. 26. Príloha č. 2A SO 01_UVK_ROZ po vysv1. pdf
2. 27. Príloha č. 2B SO 01_UVK_ROZ po vysv1.xls