



STANOVISKO PREVÁDZKOVATEĽA DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY č. NPP/300/2021

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) **súhlasí** s pripojením na

Odbernom mieste	Veľký Šariš, 082 21 Veľký Šariš/Parcela č. 4992/1
-----------------	---

pri dodržaní nasledovných podmienok:

A/ BOD PRIPOJENIA

Miesto pripojenia	Spoločný elektromerový rozvádzač číslo ER10005781, označený na str. 2 tohto stanoviska "Lokalita možného pripojenia"
Hlavný istič	20 A s vypínacou charakteristikou typu „B“
Typ prípojky	Trojfázová
Typ merania	Priame
Majetkové rozhranie	Zariadenie VSD končí určeným istiacim prvkom. Elektrické zariadenie investora začína odbočením kábla z tohto istiaceho prvku smerom do elektromerového rozvádzača.

B/ NASLEDUJÚCE KROKY

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že po podpise Zmluvy o pripojení a uhradení pripojovacieho poplatku bude pred samotným pripojením Vášho nového odberného miesta do distribučnej sústavy z Vašej strany ešte potrebné:

1. Na **vlastné náklady realizovať odberné elektrické zariadenie** (ďalej len „OEZ“), ktoré začína odbočením kábla zo spoločného elektromerového rozvádzača. Pri montáži je potrebné dodržať **minimálne rozmery** pre inštaláciu prvkov merania, ktoré sú uvedené v dokumente Podmienky merania elektriny zverejnenom na stránke www.vsds.sk v časti Informácie a dokumenty/Meranie distribúcie elektriny (v tabuľke č. 7 kapitoly 4.14).
2. **Dať vypracovať** Prvú odbornú prehliadku a skúšku (tzv. **revíziu správu**) na OEZ. Revíziu správu je potrebné následne predložiť pri uzatvorení Zmluvy o združenej dodávke elektriny alebo doručiť elektronicky prostredníctvom portálu eVSD na stránke www.vsds.sk.
3. **Uzatvoriť Zmluvu o združenej dodávke elektriny** s vybraným dodávateľom elektriny.

C/ ÚČEL A PLATNOSŤ STANOVISKA

Toto stanovisko slúži zároveň ako doklad k územnému rozhodnutiu, stavebnému povoleniu resp. ohláseniu drobnej stavby.

Stanovisko nadobúda platnosť účinnosťou Zmluvy o pripojení. Stanovisko je platné po dobu účinnosti Zmluvy o pripojení.



D/ UPOZORNENIE

Dovoľujeme si vás tiež informovať, že pri realizácii pripojenia nového odberného miesta ako aj počas jeho prevádzky je potrebné dodržiavať všetky relevantné predpisy. Predovšetkým:

- Zákon o energetike
- Prevádzkový poriadok spoločnosti VSD, a.s
- Platné STN a zásady bezpečnosti práce

ako aj dokumenty Podmienky merania elektriny a Riešenie nových elektrických prípojok NN, ktoré sú dostupné na portáli eVSD na stránke www.vsdas.sk.

V Košiciach, dňa 14.01.2021

SABOL MILAN, Ing.
technik VN a NN - rozvoj distribučnej sústavy
+421 55 610 1323
sabol_m@vsdas.sk



Operatívny asset manažment

Vyhotožil: SABOL_M

1:1 000

4,5 9 13,5
m**Legenda:****ZVN a VVN Vedenia**

- VVN kábel
- VVN vzduch
- ZVN kábel
- ZVN vzduch

VN Vedenia

- VN kábel
- VN vzduch
- NN Vedenia**
- NN kábel
- NN vzduch

NN Pripojky

(orientačné zakreslenie)

- NN káblová prípojka
- NN vzdušná prípojka

Trafostanice

- Trafostanica
- Trafostanica

Miesto pripojenia nového OEZ

KU Veľký Šariš 869198

4992/5 2781/5

4992/4 4992/3

5002/3 5002/4

s2021 p16

U0722-014011

2564/24

2815/7

2815/8

2815/9

AES 120kVA L=363

sp10

sp12s p13

2564/19

2564/18

2564/17