





DRZ - DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA PLYNU STL/NTL VO VOĽNE STOJACEJ SKRINKE M 1:25




POZNÁMKA

- CELÁ TRASA NTL PRÍPOJKY V ZEMI BUDE OZNAČENÁ ŽLTOU VÝSTRAŽNOU FÓLIOU MIN. 20cm NAD POVRCHOM POTRUBIA S PRESAHO M NA OBE STRANY O 50mm
- CELÁ TRASA STL PRÍPOJOVACIEHO PLYNOVODU BUDE OPATRENÁ SIGNALIZAČNÝM VODIČOM CYKY A4 mm2

LEGENDA

	STL PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD V ZEMI Z OCELOVÝCH RÚR
	ROZVOD NTL PLYNOVODU V ZEMI Z POLYETYLÉNOVÝCH RÚR PE 100 SDR11 D32x3,6mm
	DOMOVÝ ROZVOD NTL DOMOVÉHO PLYNOVODU Z OCEL. RÚR, MAT. 11353.1



AUTOR:	Ing.arch. Ing. Ján Kováč	ZPR:	Ing. Kristína Pozsonyiová
HIP:	Ing. arch. Ing. Ján Kováč	VPRACOVANÉ:	Ing. Kristína Pozsonyiová

NÁZOV STAVBY: ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU
TRNOVEC NAD VÁHOM - ROZŠÍRENIE KAPACÍT MATERSKEJ ŠKOLY

MIESTO: k.ú. Trnovec nad váhom, č.parc.: 643/1, 643/8, 643/9, okres Šala

INVESTOR: Obec Trnovec nad Váhom

PROFESIA: **PLYNOINŠTALÁCIA - PRIPOJOVACÍ PLYNOVOD**

OBSAH: DOMOVÁ REGULAČNÁ ZOSTAVA PLYNU
PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

 Ing. Kristína Pozsonyiová
BioNat s.r.o.
Kráľová nad Váhom 17, 925 91
IČO: 47 533 722, DIČ: 20 2399 9919
email: kristina.pozsonyiova@gmail.com
tel.: 0918 / 405585

STUPEŇ: PSP

DÁTUM:	04/2020
--------	---------

FORMÁT:	2xA4
---------	------

Č.ZÁKAZKY:	202005
------------	--------

MIERKA:	Č.VÝKRESU:
---------	------------

1:10	PL-04
------	-------