

PROTOKOL č.05/2018

1/2

pre vytipovanie priestorov chránených systémom EPS
pre stavbu rekonštrukcia nocľahárne a nízkoprahového denného centra

Stavba: Rekonštrukcia nocľahárne a nízkoprahového denného centra
Trenčín
Stupeň projektu: Realizačný projekt
Investor: Mesto Trenčín, Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín

Zloženie komisie

Predseda: Ing. Jozef Milde – projektant
Členovia: Arch. Michal Vojtek –HIP,
Ing. Michal Minárik –špecialista požiarnej ochrany

Stručný popis objektu

Stavba sa nachádza v k. ú. Trenčín, v centre mesta. Jedná sa o rekonštruovanú stavbu s tromi podlažiami, jedným podzemným a dvomi nadzemnými.

Stavebnými úpravami bude stavba slúžiť na ubytovanie a denné centrum pre ľudí bez domova.

V podzemnom podlaží sú sklady a technická miestnosť, na 1. podlaží sú priestory administratívne, ubytovacie, ďalej miestnosť zázemia nočného dozoru, spoločenská miestnosť a sociálne priestory, v podkroví sa nachádzajú sklady inventára, špinavej a čistej bielizne, administratívne a sociálne priestory.

Prístup do objektu je možný cez vstup z prízemia a schodiskom na horné podlažia, únik na voľné priestranstvo je možný únikovým schodiskom.

Stavba je tvorená obvodovým a priečkovým murivom z tehál, stropy na 1.PP, 1.NP a 2.NP sú zo železobetónových dosiek, na podkroví zo SDK protipožiarneho..

Rozhodnutie komisie:

Z projektu PO, vychádzajúc z vyhlášky 94/2012, vyplynulo, že priestory stavby je potrebné chrániť systémom elektrickej požiarnej signalizácie (ďalej len EPS) a preto boli komisionálne vytipované priestory, ktoré budú chránené systémom EPS fy Schrack Seconet, s ústredňou Integral BX, umiestnenou na prízemí v m. č. 1.12 – Miestnosť nočného dozoru, kde bude obsluha vo väčšine denného času.

Systém bude pozostávať z automatických požiarnych hlásičov, doplnených neautomatickými, tlačidlými požiarными hlásičmi. Automatickými požiarными hlásičmi budú chránené nasledovné priestory:

Typ hlásiča	Názov miestnosti	Číslo miestnosti
1.PP		
OD	Chodba	-1.02
Od	Sklad predmetov občasnej potreby	-1.03
OD	Sklad náradia/dielňa	-1.04
OD	Sklad trvácnych potravín	-1.05
OD	Technická miestnosť	-1.06
1.NP		
OD	Chodba	1.03
OD	Spálňa muži - 1	1.04

<i>Typ hlásiča</i>	<i>Názov miestnosti</i>	<i>Číslo miestnosti</i>
<i>1.NP</i>		
OD	Spálňa muži - 2	1.05
OD	Predsieň WC - muži	1.08
OD	Zázemie nočného dozoru	1.12
OD	Pranie a žehlenie os. Bielizne	1.14
OD	Spoločenská miestnosť	1.15
OD	Spálňa ženy	1.18
<i>Podkrovie</i>		
OD	Chodba administratívnej časti	2.02
OD	Sklad inventáru	2.03
OD	Sklad špinavej bielizne	2.04
OD	Sklad čistej bielizne	2.05
OD	Kancelária	2.06
OD	Chodba	2.08
OD	Výlevka a sklad čistiacich potrieb	2.09
OD	WC ženy / ZŤP	2.11
OD	WC muži / ZŤP	2.12
OD	Sklad	2.13
OD	Miestnosť individuálneho Poradenstva	2.14
OD	Spoločenská miestnosť NDC	2.15
<i>Vysvetlivky:</i>	OD/O,T/ – multifunkčný automatický hlásič /naprogramovaný vo funkcii dymového a tepelného hlásiča/	

V Trenčíne: 12/2018

**Ing. Jozef Milde
predseda komisie**