



LEGENDA

— . —	DOMOVÝ ROZVOD NTL DOMOVÉHO PLYNOVODU Z OCEĽ. RÚR, MAT. 11353.1
DRZ	NOVÁ DOMOVÁ MERACIA A REGULAČNÁ ZOSTAVA PLYNU
PK	NÁSTENNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL PROTHERM PANTHER CONDENS 30KKO S VÝKONOM 8,5-32,8 kW ODVOD SPALÍN TURBO POTRUBÍM D 60/100mm NAD STRECHU, MAX. SPOTREBA ZP: 3,24 m3/h, GK DN15, UZAVRETÝ PLYNOVÝ SPOTREBIČ TYPU "C"

POZNÁMKA

TECHNICKÁ SPRÁVA JE NEODDELITEĽNOU SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE .

Handwritten signature/initials.

AUTOR:	Ing.arch. Ing. Ján Kováč	ZPR:	Štefan Koczó
HIP:	Ing. arch. Ing. Ján Kováč, Bc. Michal Nágel	VYPRACOVAL:	Ing. Kristína Pozsonyiová
NÁZOV STAVBY: REKONŠTRUKCIA BUDOVY BÝVALEJ KLÁŠTORNEJ ŠKOLY NA DETSKÉ JASLE V OBCI BOJNÁ			
MIESTO:	K.ú. Bojná, č.parc. 508/3 508/2, Nitriansky kraj, okres Topolčany, SR		
INVESTOR:	Obec Bojná, č.201, 956 01 Bojná		
PROFESIA:	PLYNOINŠTALÁCIA - ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE		
OBSAH:	IZOMETRIA PLYNOVODU PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE		
STUPEŇ:		PSP	
DÁTUM:		01/2019	
FORMÁT:		2xA4	
Č.ZÁKAZKY:		2019/03	
MIERKA:		Č.VÝKRESU:	
1:50		PL-03	

Ing. Kristína Pozsonyiová
BioNat s.r.o.
Kráľová nad Váhom 17, 925 91
IČO: 47 533 722, DIČ: 20 2399 9e19
email: kristina.pozsonyiova@gmail.com
tel.: 0918/405585

Handwritten signature/initials.