




ULOZENIE U1



ULOZENIE U2




ULOZENIE U3



MAXIMALNE ODPOVUCANE VZDIALENOSTI MEDZI PODPERAMI		
VONKASJI PRIEMER (mm)	MAXIMALNE VZDIALENOSTI (m)	
Ø10	1,0	
Ø12	1,0	
Ø18	1,5	
Ø22	2,0	

CHRAŇNICKA

BEZ MIERKY



PRIRADENIE CHRAŇNICEK		
POTRUBIE	CHRAŇNICKA	
Ø10	DN15	
Ø12	DN15	
Ø18	DN25	
Ø22	DN32	

LEGENDA

– ULOZENIE PRISPOSOBIT SITUACII NA STAVBE

TP				Sada č.	
PROEKT					
PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA					
kancelárka: Štefkovičská 61, 040 11 Košice					
mobil: 0907 908269					
e-mail: proentech@proentech.sk					
Investor				FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN, LEGIONÁRSKA 28, 911 71 TRENČÍN	
Miesto stavby				LEGIONÁRSKA 28, TRENČÍN	
Parc. číslo					
Stavba				STAVEBNÉ ÚPRAVY – KOMPLETNÁ REKONŠTRUKCIA LOŽKOVEJ ČASTI OAIM FN TRENČÍN, LEGIONÁRSKA 28, TRENČÍN	
Objekt				SO 01 – STAVEBNÉ ÚPRAVY OAIM MEDICINÁLNE PLYNY	
Obsah				NÁVRH ULOŽENIA, CHRÁNIČKA	
Stupeň				JP	
Dátum		09.2021		Kótované mm	
Mierka		1:5		Počet A4 2	
Zák. č.		2321		Zmena 0	
Arch. č.		2321.01.MP		Výk. č. 5	