

**ING. JÁN HALGAŠ – INŽINIERSKA KANCELÁRIA**  
**BUDOVATEĽSKÁ 1805/38A, 093 01 VRANOV NAD TOPLŤOU**  
TEL., FAX: 057/4431022, MOBIL: 0905 127 229, e-mail:halgas@stonline.sk

.....  
Značka

Ing. Halgaš  
Vybavuje

Vranov nad Topľou, dňa 20.12.2018  
Miesto, dátum

**Vec: 116785-WYP - Zimný štadión B. Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny - dokončenie**

Vysvetlenie č. 2 informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii

V zmysle § 114, ods. 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Zimný štadión B. Bystrica – prestavba interiéru drevenej haly – prestavba severnej tribúny - dokončenie** uverejnenej vo vestníku UVO č. 231 zo dňa 23.11.2018 pod číslom 16785 - WYP Vám poskytujeme vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácii:

**Otázka č. 1:**

Žiadame o doplnenie projektovej dokumentácie a to konkrétne, Tabuľky výrobkov zámočnických - Drôtené deliace priečky a Stolárske , Dvere a Sanitárne deliace steny WC a sprchy s rozmermi a typmi a povrchovou úpravou.

**Odpoveď:**

Požadované doplnenie projektovej dokumentácie je v prílohe č. 1 Výpis tohto vysvetlenia.

**Otázka č. 2:**

Po obhliadke sme zistili, že výkazy výmer neobsahujú všetky práce na riadne ukončenie diela v zmysle ZoD. Žiadame o ich doplnenie

**Odpoveď:**

Uvedené práce sú zapracované v opravenom výkaze výmer (príloha č. 2 tohto vysvetlenia).

**Prosíme túto zmenu zapracovať do ponuky.**

Vo výkaze výmer došlo k týmto zmenám:

- Doplnenie objektu Prestavba – severná tribúna – ASR – doplnenie
- Výmena objektu Prestavba – severná tribúna – ZTI za nový objekt Prestavba – severná tribúna – ZTI – opravený
- Výmena objektu Prestavba – severná tribúna –ÚK za nový objekt Prestavba – severná tribúna –ÚK – opravený
- Doplnenie objektu Prestavba – severná tribúna – ELI – doplnenie.

**Otázka č. 3:**

- a) Pri obhliadke stavby bolo zistené že, v niektorých miestnostiach sú realizované rozvody UK z rúrok PPR bez kyslíkovej bariéry. Máme zato , že ide o dočasné riešenie nakoľko v iných miestnostiach sú rozvody z plasthlíkového potrubia. Namontované sú už aj vykurovacie telesá. VV o uvedenej skutočnosti nevytvára a ani o potrebe vypustenia systému, demontáže telies a potrubí, spätnej montáže a znovu napustenia systému UK.

**Odpoveď:**

Uvedené práce sú zapracované v opravenom výkaze výmer (príloha č. 2 tohto vysvetlenia).

**Prosíme túto zmenu zapracovať do ponuky.**

- b) V jednej sprche je obnažený drevený oblúkový nosník, V PD a ani vo VV nie je uvedený detail riešenia a nosníku hrozí odhntie vplyvom vlhkosti zo sprch.

**Odpoveď:**

Nie je predmetom zákazky. Ošetrovanie obnažených drevených pätičiek oblúkových nosníkov bude riešené samostatnou zákazkou, nakoľko tento úkon je potrebné vykonať aj na južnej strane objektu ZŠ.

- c) Vo VV nie je úprava jestvujúceho povrchu poterov a nie je známa ani úroveň a skladba budúcej podlahy. WC kabíny uvedené v PD ako stolársky výrobok sú v skutočnosti vymurované. Žiadame o zosúladenie súťažných podkladov s jestvujúcim stavom a s reálnym rozsahom potrebných prác.  
Navrhnutá PVC podlaha je oproti stávajúcej konštrukčne úplne iná. Vo VV chýbajú tepelné izolácie a parozábrany a SDK podhľady RBI (RFI) mimo kazetových.

**Odpoveď:**

Uvedené práce sú zapracované v opravenom výkaze výmer (príloha č. 2 tohto vysvetlenia).

- d) Ako bude riešená protipožiarna ochrana Oceľovej a drevenej konštrukcie?

**Odpoveď:**

Riešené v Technickej správe –Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby.

- e) Jeden nosník je bez podloženia.

**Odpoveď:**

Nie je predmetom zákazky. Ošetrovanie obnažených drevených pätičiek oblúkových nosníkov bude riešené samostatnou zákazkou, nakoľko tento úkon je potrebné vykonať aj na južnej strane objektu ZŠ.

Vo výkaze výmer došlo k týmto zmenám:

- Doplnenie objektu Prestavba – severná tribúna – ASR – doplnenie
- Výmena objektu Prestavba – severná tribúna – ZTI za nový objekt Prestavba – severná tribúna – ZTI – opravený
- Výmena objektu Prestavba – severná tribúna –ÚK za nový objekt Prestavba – severná tribúna –ÚK – opravený
- Doplnenie objektu Prestavba – severná tribúna – ELI – doplnenie.

Ostatné objekty t. j. Prestavba – severná tribúna – ASR (vrátane VZT) a Prestavba – severná tribúna – ELI sú bez zmeny.

V prílohe č. 2 tohto vysvetlenia sú zmenené objekty farebne označené v rekapitulácií objektov.

Upozorňujeme, že do ceny objektu Prestavba – severná tribúna – ASR je potrebné zapracovať aj VZT (súčasť Súťažných podkladov 4. Príloha č. 2B Výkaz výmer VZT.pdf a v editovateľnom formáte 6. Príloha č. 2D Výkaz výmer VZT.xlsx).

Na základe zmeny výkazu výmer sa mení aj predpokladaná hodnota zákazky na výšku:

**329 533,57 €.**

Táto zmena bude odoslaná aj Úradu pre verejné obstarávanie na zverejnenie vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Zároveň upozorňujeme aj na zmenu lehôt:

**Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 17. január 2019 o 09:00 hod. (pôvodne 21. december 2018 o 09:00 hod.).**

**Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 17. január 2019 o 10:00 hod. (pôvodne 21. december 2018 o 10:00 hod.).**

**Lehota viazanosti ponúk: do 31.03.2019 (pôvodne 28. február 2019).**

Tieto zmeny budú odoslané aj Úradu pre verejné obstarávanie na zverejnenie vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

.....  
Ing. Ján Halgaš

osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy: Príloha č. 1 Výpis

Príloha č. 2A Príloha č. 2A Výkaz výmer opravený .pdf

Príloha č. 2B Príloha č. 2C Výkaz výmer opravený .xls