



- LEGENDA:
- NOSNÉ OBYVODOVÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHL, MUROVANÉ MALTOU PRE TENKÉ ŠPARY, HRUBKY 300MM (PEVNOSŤ V TLAKU 10N/MM²+160MM TEPELNÁ IZOLÁCIA NA BÁZE MINERÁLNEJ VLN
 - NOSNÉ VNUTORNÉ MURIVO Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHL, MUROVANÉ MALTOU PRE TENKÉ ŠPARY, HRUBKY 300MM (PEVNOSŤ V TLAKU 10N/MM²)
 - PREČKA Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHL HRUBKY 125MM (PEVNOSŤ V TLAKU 8N/MM²)
 - PREČKA Z KERAMICKÝCH BRÚSENÝCH TEHL HRUBKY 100MM (PEVNOSŤ V TLAKU 8N/MM²)
 - ZATEPLENIE VNUTORNÝCH PREČOK TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE MINERÁLNEJ VLNY HR. 60MM

- LEGENDA PBS:
- N1.01 POŽIARNY ÚSEK
 - REI 30 DI POŽIARNA ODOLNOSŤ STENY
 - EW 30/D3 POŽIARNY UZÁVER
 - HRANICA PÚ
 - CENTRAL ŠTÔP
 - VÝTNÁKCE TLAČIDLO CENTRAL STOP
 - ÚNIKOVÁ CESTA
 - ÚNIKOVÁ CESTA - VÝCHOD
 - ABC PRÁŠKOVÝ HASIACI PRÍSTROJ 8KG
 - HADICOVÝ NAVIŠŤNIK DN 25/30



LEGENDA MIESTNOSTI					
BYTY	ČÍSLO MIESTNOSTI	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNA
	1.01	ZAVIERIE	2,000	-	-
	1.02	ZADVERIE	6,240	P1	a.
	1.03	KOČKY, BICYKLE	10,393	P1	a.
	1.04	CHODBA	5,902	P1	a.
	1.05	PVNIČNÁ KOBKA	1,655	P1	a.
	1.06	PVNIČNÁ KOBKA	1,655	P1	a.
	1.07	PVNIČNÁ KOBKA	1,655	P1	a.
	1.08	PVNIČNÁ KOBKA	1,563	P1	a.
	1.09	PVNIČNÁ KOBKA	1,624	P1	a.
	1.10	PVNIČNÁ KOBKA	1,720	P1	a.
	1.11	PVNIČNÁ KOBKA	1,720	P1	a.
	1.12	PVNIČNÁ KOBKA	1,720	P1	a.
	1.13	CHODBA	7,266	P1	a.
	1.14	UPRAVŤAČKA	2,860	P1	a.
	1.15	SCHODISKO	6,000	P4	a.
	1.16	KOTLOŇA	9,746	P1	a.
	SPOLU		63,72		
BYT A1	1.17	PREDIEŇ	5,537	P2	a.
	1.18	KÚPEĽNÁ	4,250	P2	a.
	1.19	WC	1,235	P2	a.
	1.20	KUCHYŇA	11,340	P2	a.
	1.21	OBÝVACIA IZBA	14,337	P3	a.
	1.22	SPALŇA	15,040	P3	a.
	SPOLU		51,74		
BYT B1	1.23	PREDIEŇ	6,500	P2	a.
	1.24	KÚPEĽNÁ+WC	4,757	P2	a.
	1.25	KUCHYŇA	11,340	P2	a.
	1.26	OBÝVACIA IZBA	14,337	P3	a.
	1.27	SPALŇA	15,040	P3	a.
	SPOLU		51,97		
BYT II. KATEGÓRIE			167,43		

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STIEN A STROPŮV:

- PODLAHY:
- a-ŠŤUKOVÁ OMIETKA + MALBA
 - b-KERAMICKÝ OBRKLAD DO V.1800mm ZA LINKOU 600mm
 - c-ŠŤUKOVÁ OMIETKA + DO V.1500mm UMÝVATEĽNÝ NÁTER
 - d-TEPELNÁ IZOLÁCIA EPS HR. 50mm +ŠŤUKOVÁ OMIETKA + MALBA
 - e-SADROKARTÓNŮVY PODLAH+ ŠŤUKOVÁ OMIETKA + MALBA
 - PRI GRESOVÉ A KERAMICKE DLAŽBE BEZ OBRKLADU STIEN SOKLIK Z DLAŽBY 75mm

POZNÁMKA PBS:

- POŽIADAVKA NA POŽIARNU ODOLNOSŤ POŽIARNÝCH STIEN JE GRAFICKY ZVÝŠOVANÁ LEN RAZ, PLÁT PRE OBYDIE STRANY POŽIARNE STIEN (VYHOVUJE PRE OBA SUSEDIACE POŽIARNE ÚSEKY)
- INŠTALAČNÉ ŠAČETI SÚ NAVRHOVANÉ AKO SAMOSTATNÉ POŽIARNE ÚSEKY. STIEN INŠTALAČNÝCH ŠAČETI POŽADUJEME VYHOTOVŤ S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU ASPOŇ 30 MINÚT D. V PRÍPADE NOSNÝCH POŽIARNE DELIACICH STIEN - REI 30 DI, V PRÍPADE NENOSNÝCH POŽIARNE DELIACICH STIEN - EI 30 DI.
- UZÁVERY OTVORŮV INŠTALAČNÝCH ŠAČETI (REVÍZNIE DVEREKA) POŽADUJEME VYHOTOVŤ AKO POŽIARNE UZÁVERY S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU - EW 30 D3; POŽIARNE UZÁVERY INŠTALAČNÝCH ŠAČETI NEMUSIA BYŤ VYBAVENÉ ZATVÁRAČM ZARIADENÍM, MUSIA BYŤ UZATVORENÉ, RESP. UZAMKNUTÉ (AK SÚ VYBAVENÉ ZARIADENÍM NA UZAMKNUTIE) OKREM ČASU, KEDY OSOBA VYKONÁVA ČINNOSŤ SÚVISIACU S INŠTALAČNOU ŠAČTOU (SERVIS, REVÍZIA A POD.).

LEGENDA PBS:

PROJEKTANT PBS:	JOZEF KEHL	JOZEF KEHL - Špecialista PO
INVESTOR:	MESTO SABINOV, NÁMESTIE SLOBODY 57, 083 01 SABINOV	kehl@poziarneprojekty.sk
STAVBA:	SABINOV - 8 B.J. NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM B2	0907 222 298
	- UL. MLYNŠKÁ	FORMÁT : 2x44
MIESTO STAVBY:	SABINOV	DÁTUM : 08/2021
OBSAH:	PBS - PÔDORYS 1.NP	ARCH. Č. : 210859
		MIERKA: 1:100
		Č. VÝKR.: 2