

ODBORNÉ STANOVISKO č. 299/3/2022

k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia
vydané podľa § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Dátum vykonania posúdenia: 13.01.2022, 17.01.2022

Názov zariadenia: Elektrická inštalácia podľa PD " Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva – Zimný štadión v Banskej Bystrici", časť Modernizácia a úprava ostatného technického vybavenia a infraštruktúry

Zaradenie zariadenia: elektrické zariadenie skupiny A, písm. i)
elektrické zariadenie skupiny B
(podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., príloha č.1)

Spracovateľ dokumentácie: Ing. Július Jacek

Umiestnenie zariadenia: Zimný štadión, Banská Bystrica

Žiadateľ o vydanie odborného stanoviska: Ing. Július JACEK – MT Monitech,
Vodárenská 24, Prešov

Podklady na vydanie odborného stanoviska: Uvedené v prílohe k OS č.: 299/3/2022

Po posúdení predloženej dokumentácie zariadenia Technická inšpekcia, a. s. podáva toto

odborné stanovisko

konštrukčná dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

Zariadenie vyhotovené v súlade s touto dokumentáciou môže byť uvedené do prevádzky až po vykonaní skúšok podľa §12, §13 vyhlášky č.508/2009 Z. z. .

Toto odborné stanovisko predložte inšpektorovi Technickej inšpekcie, a. s. pri skúške.

V Košiciach, dňa: 20.01.2022




za Technickú inšpekciu, a. s.

Mgr. Jarmila Zádoriová
riaditeľ pracoviska Košice

Príloha k OS č.: 299/3/2022

Základné technické údaje:

rozvodná sieť	3/N/PE AC 230/400V 50Hz TN-S 1/N/PE AC 230V 50Hz TN-S 2 DC 12V, 48V(PoE) SELV 2 DC 12V PELV, 2 DC 1V PELV (LAN) 2 AC 100V 40Hz-16kHz
Napájacie el. rozdávače nové	PDB, DR-SKV, DR-SKV-ST
inštalovaný výkon	hala A rozvádzač PDB: Pp=65kW hala A rozvádzač HR-VT: osvetlenie Pp=42kW tréningová hala: Pp=9kW telocvičňa: Pp=3,6kW
skratové pomery	rozv. PDB: I ["] k=4,10kA, ip=5,95kA rozv. HR-VT: I ["] k=8,01kA, ip=12,4kA

Predložená dokumentácia a doklady:

- 1 Projektová dokumentácia arch.č. PD01-2021, dátum vypracovania 12/2021 v rozsahu podľa zoznamu dokumentácie označeného pečiatkou TI a.s. pracovisko Košice.
- 2 Pôdorysné výkresy s legendami miestností č.1.1 (prízemie), 2.1 (2.NP), 4 (3.NP), 9 (poschodie Malá hala), 5 (južná tribúna poschodie a 2.NP), 4 (južná tribúna prízemie), 3 (severná tribúna poschodie a 2.NP).
- 3 Protokol o určení vonkajších vplyvov č.30/06/2020, dátum 30.6.2020 pre objekty stavby „Revitalizácia a prestavba Zimného štadióna Banská Bystrica - Oprava, výmena a doplnenie nevyhnutnej elektroinštalácie“, predseda komisie Ing.Milan Svitek, projektant elektro, Lexel s.r.o., Partizánska cesta 94, B.Bystrica
- 4 Protokol o určení vonkajších vplyvov č.18/2013, dátum 14.2.2013 pre objekt - Zimný štadión Banská Bystrica Hala „A“ + šatne + Hospodárska budova, predseda komisie Roman Krahulec - zástupca prevádzkovateľa objektu.




Mgr. Jarmila Zádoriová
riaditeľ pracoviska Košice