


# JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA ROZVÁDZAČA RK

## POZNÁMKY:

Rozvádzač RK je oceľoplechový rozvádzač pod omietku 42 modulový

IP 30/20

prívod, vývody zhora,



## OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM PODĽA STN 33 2000-4-41:

Ochranné opatrenie: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA (kapitola 411)

Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:


základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami alebo krytmi v súlade s prílohou A

Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) je zabezpečená:

ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche

DOPLNKOVÁ OCHRANA (kapitola 415): prúdové chrániče (RCD) kapitola 415.1

NAPĚŤOVÁ SÚSTAVA: 3 + PEN / PE+N AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S

|   |   |                                     |                                |   |             |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|---|-------------|
| ZODP. PROJEKTANT<br>ING. STANISLAV GAJDOŠ | <i>Stg</i>  | VYPRACOVAL<br>ING. STANISLAV GAJDOŠ | <i>Stg</i>                     |  |             |
| INVESTOR                                  | Čermánsky futbalový klub,<br>Golianova 70, Nitra 949 01           |                                     |                                |  |             |
| NÁZOV AKCIE                               | ČERMÁNSKY FUTBALOVÝ KLUB<br>REKONŠTRUKCIA ČASTI STAVBY - 2. ETAPA |                                     |                                |   |             |
| STAVEBNÝ<br>OBJEKT                        | Nitra - Čermáň, Golianova ul. č. 70, p.č. 7246/2                  |                                     |                                |   |             |
| NÁZOV<br>VÝKRESU                          | JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA<br>ROZVÁDZAČA RK                     | DÁTUM<br>Č. ZÁKAZKY<br>PROFESIA     | JAN. 2022<br>2022/3<br>ELEKTRO | ÚČEL<br>MIERKA<br>FORMÁT  | OSÚ<br>2 A4 |

## JEDNOPÓLOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA ROZVÁDZAČA RK

SIET TN-C-S 3+PE+N 50Hz, 230/400V

IP 30/20

