



3/N/PE, AC, 400/230V, 50Hz, TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

412 - Ochrana pred dotykom živých častí, alebo základná ochrana (STN 33 2000-4-41:2019)
412.1 - Ochrana izolovaním živých častí 412.2 - Ochrana zábranami alebo krytmi
412.5 - Doplnková ochrana prúdovými chráničmi

413. - Ochrana pred dotykom neživých častí, alebo ochrana pri poruche
413.1 - Ochrana samostatným odpojením napájania
413.2 - Ochrana použitím zariadení triedy ochrany II

Kategória prostredia: III

STAVEBNÍK / INVESTOR

OBEK SEDLICE
SEDLICE Č. 176
082 43 SEDLICE

SPRACOVATEL

AUTOR NÁVRHU

ING. MARTIN KOLCUN

GENERALNÝ PROJEKTRANT

ING. IVAN PUŠKÁŠ

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT

LUDOVIT MAČEJ

PROJEKT / NÁZOV STAVBY

ZATEPLENIE OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU

MIESTO STAVBY

OBEK SEDLICE, POZEMOK PARCELNÉ ČÍSLO : 352, 353/1
KAT. ÚZEMIE: SEDLICE (854719)

MIERKA

1:100

VÝKRES

S 09

AUTORIZÁCIA

STAVEBNÝ OBJEKT

SO 01 - OBECNÝ ÚRAD A KULTÚRNY DOM

VÝKRES

BLOKOVÁ SCHÉMA ZUBÁR, LEKÁR, POŠTA

ZMENA	1.		DÁTUM	FORMÁT	ARCHÍV	STUPEŇ	PROFESIA	PÁRE Č.
	2.							
	3.							

AKÉKOLIEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKEHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU AUTORA NEPRIJUPSTNÉ !