



## OBEC SEDLICE

Obecný úrad v Sedliciach, Sedlice č. 176, 082 43 SEDLICE

Č.sp. 5/2022

### **Vec:** Vybavenie žiadosti o vysvetlenie č.5.

Záujemca v dňoch 24.2.2022 doručil verejnému obstarávateľovi cez komunikačný systém Josephine žiadosť o vysvetlenie k zákazke „Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu“, ktorá bola zverejnená vo VVO č. 043/2022 pod číslom 12060-WYP dňa 9. 2. 2022.

Verejný obstarávateľ vybavuje uvedenú žiadosť nasledovne:

Žiadosť o vysvetlenie č. 5

### **Opis skutočnosti:**

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie:

V objekte 02 Zateplenie podkrovia sa nachádzajú tieto položky:

49 K 713116040.S Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou hrúbky do 29 - 34 cm hp2, hp3  
m3 387,372

PP Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou hrúbky do 29 - 34 cm  
hp2, hp3

VV 26,7\*10,025 " HP2 267,668

VV Medzisúččet 267,668

VV 5,79\*3,677 " HP3 21,290

VV 8,051\*2,85 22,945

VV 14,025\*5,381 75,469

VV Medzisúččet 119,704

VV Súčet 387,372

50 M 629110000100 ISOVER mV - fúkaná izolácia, vrece 12,5 kg kg 13 945,392

PP ISOVER mV - fúkaná izolácia, vrece 12,5 kg

VV 387,372\*36 "Přepočítané koeficientom množstva 13 945,392

VV Súčet 13 945,392

51 K 713116050.S Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou hrúbky do  
35 - 40 cm hp1 m3 374,073

PP Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou celulózou hrúbky do 35 - 40 cm hp1

VV 14,071\*13,975 " HP1 196,642

VV 17,748\*5,79 102,761

VV 18,785\*2,67 50,156

VV 4,76\*5,15 24,514

VV Medzisúččet 374,073

VV Súčet 374,073

52 M 629110000100 ISOVER mV - fúkaná izolácia, vrece 12,5 kg kg 14 214,774

PP ISOVER mV - fúkaná izolácia, vrece 12,5 kg

VV 374,073\*38 "Přepočítané koeficientom množstva 14 214,774

VV Súčet 14 214,774

### **Otázkač.1**

1. V položkách č. 49 a 51 sa nachádza merná jednotka m3. Máme zato, že táto jednotka je uvedená omylom a správna jednotka by mala byť m2.

**Stanovisko VO:** na základe stanoviska projektanta



## OBEC SEDLICE

Obecný úrad v Sedliciach, Sedlice č. 176, 082 43 SEDLICE

Č.sp. 5/2022

Správna merná jednotka je m<sup>2</sup>, tak ako uvádza žiadateľ, ide o omyl/preklep.

### **Otázkač.2**

2. V položkách č. 50 a 52 je spotreba určená podľa noriem spotreby na celulózovú fúkanú izoláciu, lebo pre minerálnu fúkanú izoláciu na báze skla je norma spotreby 25 kg. S čím máme uvažovať? Celulózovou alebo minerálnou fúkanou izoláciou?

**Stanovisko VO:** na základe stanoviska projektanta

Je potrebné uvažovať s fúkanou izoláciou na báze MV kompletne na celú stavbu. Cenu práce za montáž fúkanej tepelnej izolácie je potrebné uvažovať v zmysle projektovaného objemu a typu.

S pozdravom

Kaluža, 1.3.2022

Ing. Imrich Vozár, konateľ spoločnosti Elauk s.r.o., osoby poverenej VO