

UWAGI:
- Przed przystąpieniem robót należy wykonać dokładną inwentaryzację istniejącego uzbrojenia terenu oraz zweryfikować jego położenie w terenie.
- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi sieciami uzbrojenia terenu należy wykonać roboty ręcznie pod nadzorem właścicieli tych sieci.
- W przypadku kolizji należy bezwzględnie zgłosić powstałą sytuację właścicielowi kolidującego uzbrojenia terenu.
- Wszystkie zagłębienia armatury powinny być zabezpieczone studzienkami, tłumiącymi ruch drogowy oraz zabezpieczającymi armaturę przed zanieczyszczeniem.
- Wszystkie studzienki powinny być wyposażone w pokrywy żeliwne klasy D400.
- Przejście sieci wodociągowej przez ściany budynku należy wykonać w rurze ochronnej zgodnie z normą PN-B-10736. Rura ochronna powinna być wystająca poza ścianę budynku o 30cm. Pomiędzy rurą ochronną a rurą wodociągową należy zastosować uszczelnienie.
- Przejście sieci wodociągowej przez ściany budynku należy wykonać w rurze ochronnej zgodnie z normą PN-B-10736. Rura ochronna powinna być wystająca poza ścianę budynku o 30cm. Pomiędzy rurą ochronną a rurą wodociągową należy zastosować uszczelnienie.

Inwestor:	GMINA MIEJSKA KOŁOBRZEG ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg
Temat opracowania:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOŁOGÓRA
Tytuł:	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DLA POTRZEB PROJEKTU "ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ GMINY KOŁOBRZEG"
Branża:	PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ
Projektant:	mgr inż. Łukasz MAŃCZYK mgr inż. Łukasz MAŃCZYK
Rysował:	mgr inż. Łukasz MAŃCZYK
Data:	11.2020
Skala:	1:1000 / 1:100
Nr arkusza:	2
Ilość arkuszy:	2
Nr projektu:	11.2020
Uprawnienia:	7/2006/Z 7/2006/Z 7/2006/Z
Podpis:	