

Niegowa, dn. 11.03.2022r.

RPV.271.1.8.2022

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: BUDOWA-PRZEBUDOWA WODOCIĄGU W M.GORZKÓW NOWY, GORZKÓW STARY, LUDWINÓW, MZURÓW

Wyjaśnienie treści SWZ nr 1

Na podstawie art.284 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2021 poz.1129), Zamawiający informuje że otrzymał od wykonawcy następujące pytania :

1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę studni wodomierzowych o śr. 1000 mm betonowych na studnie wykonane z polietylenu PEHD o śr. 1000 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza zamianę

2) Zgodnie z udostępnioną dokumentacją należy na terenie gminy Ludwinów i Gorzków wykonać sieć wodociągową z rur PE o śr. 160 mm o łącznej długości ok. 5810 m, a wg przedmiaru o długości 5502 m. Prosimy o wyjaśnienie jaka długość sieci z rur PE o śr. 160 mm jest przedmiotem zamówienia.

Odp. Należy realizować zakres ujęty w dokumentacji projektowej

3) Prosimy o udostępnienie załącznika nr 10 do SWZ - projektu umowy.

Odp. Załączono dokument

W związku z wyjaśnieniami , Zamawiający dołącza poprawiony PRZEDMIAR robót, dla prac w obrębie Gorzków Nowy, Gorzków Stary i Ludwinów. Dokument opatrzone opisem AKTUALIZACJA

Pozostała treść specyfikacji pozostaje bez zmian. Udzielone wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia.

Wójt Gminy Niegowa
/-/Mariusz Rembak