

Evidenčné číslo protokolu: 18 /2021/AVDOP-Si/E/PD

Poverená právnická osoba

Evidenčné číslo poverenia: P – E/02 – 2019 - 16

Odborné stanovisko

**k posúdeniu konštrukčnej a sprievodnej dokumentácie (PD) UTZ
elektrického**

**Názov PD: „DPB – Prezliekacie kabínky – objekt skladu oblečenia, Jurajov dvor - Umelé
osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody“.**

Na základe Vašej žiadosti č. 429_2001 zo dňa 24.05.2021 sme posúdili dokumentáciu elektrického zariadenia „DPB – Prezliekacie kabínky – objekt skladu oblečenia, Jurajov dvor - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody“.

A. Posúdená dokumentácia v rozsahu:

Zhotoviteľ PD: CITIPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava

Názov zariadenia: „DPB – Prezliekacie kabínky – objekt skladu oblečenia, Jurajov dvor - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody“.

Stavba: „DPB – Prezliekacie kabínky – objekt skladu oblečenia, Jurajov dvor“.

Predložená PD obsahuje časti (súbory):

- I. „SO 101 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody“, ktorý obsahuje:
1. Technická správa, ktorej súčasťou je aj Protokol o určení vonkajších vplyvov č. DP 01/05/2021 zo dňa 14.05.2021
 2. Výkaz výmer
 3. Pôdorysná schéma 1.NP
 4. Rozvodnica R2 – dozbrojenie
 5. Rozvodnica R29

Dokumentáciu vypracoval: CITIPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava v 04/2021, dokumentácia vypracovaná v stupni RP. Zodpovedný projektant a vypracoval Ing. Ján Jurčovič -

nadobudnutá odborná spôsobilosť elektrotechnik špecialista na projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení podľa vyhlášky č. 205/2010 Z. z. § 27, Ev. č. osvedčenia 0248-14/D-E1,E2,E3,E9,E10,E11,E12,E13 (PE).

Posúdenie dokumentácie, z hľadiska UTZ elektrického, je zamerané na zaistenie prevádzky elektrických zariadení z hľadiska ochrany pred nebezpečnými účinkami el. prúdu, v zmysle vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. Nie je posudzovaná funkčnosť jednotlivých obvodov.

Poverená právnická osoba sa týmto odborným stanoviskom nevyjadruje k správnosti technického vyhotovenia a výpočtov, žiadnym spôsobom nepreberá zodpovednosť za následky spôsobené prípadným pochybením výrobcu pri výrobe, či prípadným pochybením projektanta pri nevhodnom použití, ani za následky spôsobené prípadným pochybením zhotoviteľa pri realizácii diela (montáž, rekonštrukcia...). Zodpovednosť za technickú správnosť a voľbu vhodného výrobku nesie vždy projektant a zhotoviteľ stavby.

B. Pripomienky k dokumentácii:

1. Protokol o určení vonkajších vplyvov nie je podpísaný predsedom komisie.

Ďalšie pripomienky k predloženej dokumentácii nemáme.

Odborné stanovisko o posúdení dokumentácie UTZ

v zmysle § 4 odsek (7) vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach

Dokumentácia uvedená v rozsahu uvedenom v časti posúdenia „A“

spĺňa

požiadavky na zaistenie prevádzky elektrických zariadení z hľadiska ochrany pred nebezpečnými účinkami el. prúdu. Naše pripomienky zapracujte do dokumentácie.

v Bratislave 28.05.2021



Za AVDOP s.r.o.

Ing. Jozef Šinko
inšpektor

Spoločnosť AVDOP sa zaväzuje zachovávať dôvernosť v prístupe k informáciám tretím stranám, vynímajúc informácie pre účely kontroly a dozoru podľa Zákona č. 513/2009 Z.z.