


TYP : PLASTOVÁ ROZVODNICA NA POVRCH
ROZMER : 48M
KRYTIE : IP40, PO OTVOR. DVERÍ IP20
PRÍVOD : ZHORA
VÝVODY : HORE
FARBA : TYPOVÁ
OVL. PRVKY :

Pi = 10,4 kW
Ps = 7,4 kW

Sieť: 3 / N / PE, AC, 50Hz, 400/230V, TN-C-S
bod rozdelenia PEN na N a PE v rozvádzači R2

OCHRANNÉ OPATRENIA:
- SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2007
požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): čl. 411.2
príloha A: A1 - základná izolácia živých častí
A2- zábrany alebo kryty
požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl. 411.3
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie - čl.411.3.1
- samočinné odpojenie pri poruche - čl. 411.3.2
- doplnková ochrana - čl. 411.3.3
požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom):
systém TN - čl. 411.4
OCHRANNÉ OPATRENIA:
- DVOJITÁ ALEBO ZOSILENÁ ISOLÁCIA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2007
požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom)
a ochranu pri poruche (pred nepriamym dotykom): čl. 412.2
OCHRANNÉ OPATRENIA:
- DOPLNKOVÁ OCHRANA PODĽA STN 33 2000-4-41: 2007
-doplnkové ochranné pospájanie: čl.415.2

ORIENTÁCIA		PROJEKTANT		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO		AUTORIZAČNÉ RAZÍTKO	
		CITYPROJEKT, s.r.o. Adámiho 3, 841 05 Bratislava tel.: 0902 37 82 16 skype: cityprojekt e-mail:citovicky@cityprojekt.sk www.cityprojekt.sk					
Autori:	Ing.arch. Pavol Citovický			Vypracoval:	Spolupráca:	Kontroloval:	
				Ing. Ján Jurčovič			
Zodp. projektant:	Ing. Ján Jurčovič						
						Mierka:	1:50
						Obec:	Bratislava
Projektant:	CITYPROJEKT, s.r.o., Adámiho 3, 841 05 Bratislava					Okres:	Bratislava III
Investor:	REDING s. r. o. ,Legionárska 10, 811 07 Bratislava					Dátum:	04/2021
Názov stavby:	DPB – PREZLIEKACIE KABÍNKY OBJEKT SKLADU OBLEČENIA, JURAJOV DVOR					Stupeň:	RP
Miesto:	Jurajov dvor, Nové mesto, Bratislava III					2xA4	
Stavebný objekt:	SO 101					Číslo výkresu: 05	
Časť:	UMELÉ OSVETLENIE A VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY						
Názov výkresu:	ROZVODNICA R29						