

Vysvetlenie súťažných podkladov
28.2.2022

Názov zákazky:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy technických služieb v meste Kremnica

Výzva: 13712 – WYP, Vestník č. 49/2022 - 15.02.2022

Verejný obstarávateľ: Mesto Kremnica

Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie poskytujeme nasledovné vysvetlenia.

Otázka 1:

Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie schémy rozvodov MaR.

Odpoveď:

Projektová dokumentácia MaR (Meranie a regulácia) sa nerealizuje v tejto časti PD, pretože nie je jasné, ktorá presne technológia kotla bude v danej časti zabudovaná. Keďže je možné použiť aj ekvivalent navrhovaného riešenia, finálny výrobca technológie kotolne bude známy až po súťaži. Projekt MaR sa realizuje na presne vybranú technológiu. V rozpočte sme uvažovali rozpočtovými položkami s reguláciou a rozpočet obsahuje aj realizačnú dokumentáciu. Súčasťou realizačnej dokumentácie je aj spomínaný projekt MaR. Pri spracovaní realizačnej dokumentácie už bude známy presný výrobca technológie.

D	M	Práce a dodávky M					
D	36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení					
125	K	360411020.S	Montáž regulácie	ks	1,000		
126	M	374350006400.S	Digitálny ekvitermický regulátor Logamatic 4121 "SK" + Kaskádový modul Module FM456 KSE2/EMS "SK"	ks	1,000		
D	OST.1	Ostatné					
127	K	dop.1	Zdvíhacie mechanizmy, plošiny a lešenie	kpl	1,000		
128	K	HZS000112.2	Dopravné a skladové náklady	kpl	1,000		
129	K	staveb	Stavebná výpomoc (sekanie, vyspravenie, prestupy)	kpl	1,000		
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					
130	K	HZS-002.1	Odborná prehliadka NTL kotolne nad 50kW (v znení vyhlášky č.25/1984 Z.z.)	súb	1,000		
131	K	HZS-016	Dokumentácia skutočného stavu po montážnych prácach a odovzdávacía dokumentácia	súb	1,000		
132	K	HZS-041	Odborná prehliadka a odb. skúška vykurov.zdroja-vyhradené techn.zariadenie (v znení vyhlášky	súb	1,000		
133	K	HZS-044	Vykurovacia skúška	hod	72,000		
134	K	UK200	Nastavenie a uvedenie zariadení do prevádzky a zaškolenie obsluhy	sub	1,000		
135	K	UK201	Realizačná projektová dokumentácia	sub	1,000		

Otázka 2:

Dovoľujeme si požiadať verejného obstarávateľa o kompletné doplnenie schémy rozvádzača R-UK. V projektovej dokumentácii táto schéma absentuje.

Odpoveď:

Schéma je v prílohe tohto vysvetlenia.

Na základe odpovedí na otázky, ktoré sú tiež publikované v rámci tohto vysvetlenia, sa upravila predpokladaná hodnota zákazky nasledovne:

Pôvodná predpokladaná hodnota zákazky: 330 553,93 EUR bez DPH

Upravená predpokladaná hodnota zákazky: 332 943,75 EUR bez DPH

Zároveň Vám oznamujeme, že sa predlžuje lehota na predkladanie ponúk a dátum otvárania ponúk nasledovne:

Pôvodná lehota na predkladanie ponúk:

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 04.03.2022 09:00

Nová lehota na predkladanie ponúk:

IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 11.03.2022 09:00

Pôvodný dátum a čas otvárania ponúk:
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 04.03.2022 13:00

Nový dátum a čas otvárania ponúk:
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 11.03.2022 13:00

Verejný obstarávateľ bude pri zadávaní zákazky postupovať pri posúdení zloženia zábezpeky resp. predloženia bankovej záruky alebo poistenia zábezpeky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (§ 46 zákona o VO) a podmienkami konkrétneho verejného obstarávania k zábezpeke uvedené v súťažných podkladoch.