

Vysvetlenie súťažných podkladov II.  
3.3.2022

Názov zákazky:

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy technických služieb v meste Kremnica

Výzva: 13712 – WYP, Vestník č. 49/2022 - 15.02.2022

Verejný obstarávateľ: Mesto Kremnica

Otázka 1:

Žiadame verejného obstarávateľa o upresnenie, či sa budú búrať aj oceľové konštrukcie a nahrádzať drevenými väzníkovými konštrukciami, alebo ostávajú a bude sa riešiť iba nové opláštenie.

Odpoveď:

Žiadne oceľové väzníky sa nebudú búrať a nahrádzať novými drevenými väzníkmi, bude sa riešiť iba realizácia nového opláštenia strešných konštrukcií.