SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD TT

Tablica T2 (POCZTA)

Nazwa obwodu= opis wewn. tablicy	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY T2	OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA	WSKAŹNIK OBECNOŚCI ZASILANIA	WYŁĄCZNIK RCD OŚWIETLENIE OGÓLNE AWARYJNE I EWAKUACYJNE	OŚWIETLENIE OGÓLNE POCZTA I	OŚWIETLENIE OGÓLNE POCZTA II	OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE	REZERWA	WYŁĄCZNIK RCD GNIAZDA 230V	GNIAZDA 230V POCZTA I	GNIAZDA 230V POCZTA II	GNIAZDA 230V POCZTA II	REZERWA	GNIAZDA KOMPUTEROWE DATA 230V 16A POCZTA II
Szyny fazowe + neutrtalna	L1, L2, L3, N – 230/400V; 50Hz													
Szyna uziemiaj.	PE													
Obwody zewnętrzne Typ/ilość żył/przekrój mm2	YDYżo 450/750V 5x10				YDYżo 450/750V 3(4)x1,5	YDYżo 450/750V 3(4)x1,5	YDYżo 450/750V 3x1,5			YDYżo 450/750V 3x2,5	YDYżo 450/750V 3x2,5	YDYżo 450/750V 3x2,5		YDYżo 450/750V 3x2,5
	ZASILANIE z TG				T2/Os/1	T2/Os/2	T2/Aw/1			T2/Gn/1	T2/Gn/2	T2/Gn/3		T2/K/1
							AW	REZERWA					REZERWA	DATA





Tablica Poczty – T2
Rozdzielnica nN
podtynkowa, 3x14mod.
Wymiary 387x604x95
II kl. izol./IP32

PROJEKT:
Wymiana konstrukcji dachu wraz z dostosowaniem budynku do warunków p.poż. zgodnie z postanowieniem Śląskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
BUDYNEK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NIEGOWIE
ul. Wojska Polskiego 2, 42-320 Niegowa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
Zakład Usługowo - Handlowy
ul. Zielona 6
42-310 Żarki
tel. 501153925
techma@poczta.fm

TECHMA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INWESTOR:
Urząd Gminy Niegowa
ul. Sobieskiego 1
42-320 Niegowa

PROJEKTOWAŁ:	MGR INŻ. MARCIN WIATR SLK/8915/PBE/19	
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. MARIUSZ SŁABOSZ SLK/8971/PWBE/19	

TYTUŁ:
TABLICA T2 - POCZTA
SCHEMAT IDEOWA

BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		NR ARKUSZA E-7
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY		
DATA:	03-2020		SKALA -
NR PROJEKTU/ ARKUSZ:	20010	FORMAT A3	

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPEŁNIEŃ ITP. ORAZ JEGO ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.